

伊豆市包括施設管理業務委託に係る公募型プロポーザル 質問回答書

NO.	資料	ページ	訂正箇所	誤	正
1	資料3仕様書（案）	7	3章特記事項 (1)自家用電気工作物保安 管理業務 点検頻度	月次点検：毎月実施（絶縁監視を 行う場合は、隔月）	月次点検：毎月実施
2	資料3仕様書（案）	13	3章特記事項(10) その他施 設管理及び機器設備保守 点検業務 生きいきプラザ（修善寺 図書館含） 2. 建築物環境衛生	水質検査 年2回	水質検査 年3回
2	資料3仕様書（案）	13	3章特記事項(10) その他施 設管理及び機器設備保守 点検業務 土肥支所（土肥図書館 含） 2. 建築物環境衛生	水質検査 年2回	水質検査 年3回