

報告書番号	W1504081-006	W1505087-006	W1506041-006	W1507030-006	W1508033-006	W1509033-006	W1510033-006	W1511033-006	W1512033-006	W1601033-006	W1602033-006	W1603033-006	測定数	1期値	2期値	5期値	7期値	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値			
採水日	2015/04/07	2015/05/12	2015/06/02	2015/07/07	2015/08/04	2015/09/08	2015/10/06	2015/11/10	2015/12/14	2016/01/18	2016/02/15	2016/03/14														
採水地	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水														
採取場所	16 持田 田代公民館	16 持田 田代公民館	16 持田 田代公民館	16 持田 田代公民館	16 持田 田代公民館	16 持田 田代公民館	16 持田 田代公民館	16 持田 田代公民館	16 持田 田代公民館	16 持田 田代公民館	16 持田 田代公民館	16 持田 田代公民館														
検査項目	単位	基準値																								
気温	度	11.6	24.0	30.5	23.8	35.7	21.5	19.2	17.3	15.4	6.0	7.7	12	-	-	-	-	-	6.0	2016/01/18	35.7	2015/08/04	18.7			
水温	度	14.6	17.3	17.4	17.4	19.8	19.6	17.8	16.4	12.5	12.6	13.6	12	-	-	-	-	-	12.5	2015/12/14	19.8	2015/08/04	16			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-	-	-	-	-	0	2015/04/07	0	2015/04/07	0			
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出														
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下					0.0003	未満											0.0003	未満	2015/09/08	0.0003	未満	2015/09/08	0.0003	未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下					0.00005	未満											0.00005	未満	2015/09/08	0.00005	未満	2015/09/08	0.00005	未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001	未満											0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001	未満											0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001	未満											0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下					0.005	未満											0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		0.004	未満		0.004	未満		0.004	未満		4	-	-	-	-	-	0.004	未満	2015/06/02	0.004	未満	2015/06/02	0.004	未満
シアノ化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		4	-	-	-	-	-	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.4			0.4			0.4			1	-	-	-	-	-	0.4	未満	2015/09/08	0.4	未満	2015/09/08	0.4	未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下		0.08	未満		0.08	未満		0.08	未満		1	-	-	-	-	-	0.08	未満	2015/09/08	0.08	未満	2015/09/08	0.08	未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.1	未満		0.1	未満		0.1	未満		1	-	-	-	-	-	0.1	未満	2015/09/08	0.1	未満	2015/09/08	0.1	未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0002	未満		0.0002	未満		0.0002	未満		1	-	-	-	-	-	0.0002	未満	2015/09/08	0.0002	未満	2015/09/08	0.0002	未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.005	未満		0.005	未満		0.005	未満		1	-	-	-	-	-	0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満
ビス(2-エチルヘキシル)スルフonat	mg/L	0.04mg/L以下		0.004	未満		0.004	未満		0.004	未満		1	-	-	-	-	-	0.004	未満	2015/09/08	0.004	未満	2015/09/08	0.004	未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		1	-	-	-	-	-	0.002	未満	2015/09/08	0.002	未満	2015/09/08	0.002	未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0005	未満		0.0005	未満		0.0005	未満		1	-	-	-	-	-	0.0005	未満	2015/09/08	0.0005	未満	2015/09/08	0.0005	未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		1	-	-	-	-	-	0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		1	-	-	-	-	-	0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満
増量剤	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	未満			0.06	未満	0.06	未満			4	-	-	-	-	-	0.06	未満	2015/06/02	0.06	未満	2015/06/02	0.06	未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002	未満		0.002	未満	0.002	未満			4	-	-	-	-	-	0.002	未満	2015/06/02	0.002	未満	2015/06/02	0.002	未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満	0.001	未満			4	-	-	-	-	-	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003	未満		0.003	未満	0.003	未満			4	-	-	-	-	-	0.003	未満	2015/06/02	0.003	未満	2015/06/02	0.003	未満
ジブクロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満	0.001	未満			4	-	-	-	-	-	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満	0.001	未満			4	-	-	-	-	-	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満	0.001	未満			4	-	-	-	-	-	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003	未満		0.003	未満	0.003	未満			4	-	-	-	-	-	0.003	未満	2015/06/02	0.003	未満	2015/06/02	0.003	未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満	0.001	未満			4	-	-	-	-	-	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.001	未満		0.001	未満	0.001	未満			4	-	-	-	-	-	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.008	未満		0.008	未満	0.008	未満			4	-	-	-	-	-	0.008	未満	2015/06/02	0.008	未満	2015/06/02	0.008	未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01	未満		0.01	未満		0.01	未満		1	-	-	-	-	-	0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01	未満		0.01	未満		0.01	未満		1	-	-	-	-	-	0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.01	未満		0.01	未満		0.01	未満		1	-	-	-	-	-	0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01	未満		0.01	未満		0.01	未満		1	-	-	-	-	-	0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		4			4			4			1	-	-	-	-	-	4	未満	2015/09/08	4	未満	2015/09/08	4	未満
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.005	未満		0.005	未満		0.005	未満		1	-	-	-	-	-	0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.7	3.9	3.8	4.0	3.9	3.7	3.9	3.9	4.0	3.8	12	-	-	-	-	-	3.7	2015/04/07	4.0	2015/07/07	3.9			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下						31.2					1	-	-	-	-	-	31.2	未満	2015/09/08	31.2	未満	2015/09/08	31.2	未満
蒸気残留物	mg/L	50mg/L以下			96			91		72			4	-	-	-	-	-	91	未満	2015/12/14	96	未満	2015/06/02	96	未満
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下					0.02	未満					1	-	-	-	-	-	0.02	未満	2015/09/08	0.02	未満	2015/09/08	0.02	未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001	未満					1	-	-	-	-	-	0.000001	未満	2015/08/04	0.000001	未満	2015/08/04	0.000001	未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001	未満					1	-	-	-	-	-	0.000001	未満	2015/08/04	0.000001	未満	2015/08/04	0.000001	未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下					0.005	未満					1	-	-	-	-	-	0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下					0.0005	未満					1	-	-	-	-	-	0.0005	未満	2015/09/08	0.0005	未満	2015/09/08	0.0005	未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	2015/04/07	0.3	未満	2015/04/07	0.3	未満
pH値		5.8-8.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8															