報告書番号			W1504089-004	W1505089-004	W1506045-004	W1507034-004	W1508037-004	W1509037-004	W1510037-004	W1511037-004	W1512037-004	W1601037-004	W1602039-004	W1603039-004	測定数	1制超	2制超	5制超	7制超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2015/04/07	2015/05/12	2015/06/02	2015/07/07	2015/08/04	2015/09/08	2015/10/06	2015/11/10	2015/12/11	2016/01/18	2016/02/15	2016/03/14											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			4 中伊豆上水道(白岩)白岩ポンプ小	4 中伊豆上水道(白岩)白岩ポンプ小	4 中伊豆上水道(白岩)白岩ポンプ小	4 中伊豆上水道(白岩)白岩ポンプ小	4 中伊豆上水道(白岩)白岩ポンプ小	4 中伊豆上水道(白岩)白岩ポンプ小	4 中伊豆上水道(白岩)白岩ポンプ小	4 中伊豆上水道(白岩)白岩ポンプ小	4 中伊豆上水道(白岩)白岩ポンプ小	4 中伊豆上水道(白岩)白岩ポンプ小	4 中伊豆上水道(白岩)白岩ポンプ小	4 中伊豆上水道(白岩)白岩ポンプ小											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		12.3	20.6	29.6	23.0	32.3	20.6	20.4	17.2	21.4	5.9	12.3	7.6	12	－	－	－	－	－	5.9	2016/01/18	32.3	2015/08/04	18.6
水温	度		15.7	17.3	18.9	20.4	19.8	19.1	18.0	17.3	17.3	14.5	14.5	14.3	12	－	－	－	－	－	14.3	2016/03/14	20.4	2015/07/07	17.3
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	－	－	－	－	－	0	2015/04/07	0	2015/04/07	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－	－		－		－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満										1	－	－	－	－	－	0.0003 未満	2015/06/02	0.0003 未満	2015/06/02	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満										1	－	－	－	－	－	0.00005 未満	2015/06/02	0.00005 未満	2015/06/02	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	4	－	－	－	－	－	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下			0.5										1	－	－	－	－	－	0.5	2015/06/02	0.5	2015/06/02	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満										1	－	－	－	－	－	0.08 未満	2015/06/02	0.08 未満	2015/06/02	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満										1	－	－	－	－	－	0.1 未満	2015/06/02	0.1 未満	2015/06/02	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満										1	－	－	－	－	－	0.0002 未満	2015/06/02	0.0002 未満	2015/06/02	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満										1	－	－	－	－	－	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満										1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2015/06/02	0.0005 未満	2015/06/02	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	4	－	－	－	－	－	0.06 未満	2015/06/02	0.06 未満	2015/06/02	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	－	－	－	－	－	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	－	－	－	－	－	0.008 未満	2015/06/02	0.008 未満	2015/06/02	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01 未満										1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満										1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			4										1	－	－	－	－	－	4	2015/06/02	4	2015/06/02	4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	3.8	3.8	3.9	3.9	3.7	3.7	3.9	12	－	－	－	－	－	3.7	2016/01/18	4.0	2015/07/07	3.9
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			30.0										1	－	－	－	－	－	30.0	2015/06/02	30.0	2015/06/02	30.0
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			99										1	1	－	－	－	－	99	2015/06/02	99	2015/06/02	99
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満										1	－	－	－	－	－	0.02 未満	2015/06/02	0.02 未満	2015/06/02	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満										1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満										1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2015/06/02	0.0005 未満	2015/06/02	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	－	－	－	－	－	0.3 未満	2015/04/07	0.3 未満	2015/04/07	0.3 未満
ｐH値		5.8～8.6	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	12	－	－	－	12	－	7.7	2015/05/12	8.0	2016/01/18	7.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	－	－	－	－	－	1 未満	2015/04/07	1 未満	2015/04/07	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1	12	－	－	－	－	－	0.1 未満	2015/04/07	0.1	2016/01/18	0.1 未満
遊離残留塩素	mg/L		0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	12	－	－	－	－	－	0.20	2015/05/12	0.30	2015/04/07	0.27