

報告書番号		W1504082-003	W1505088-003	W1506042-003	W1507031-003	W1508034-003	W1509034-003	W1510034-003	W1511034-003	W1512034-003	W1601034-003	W1602034-003	W1603034-003	W1603034-003	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値		
採水日	2015/04/07	2015/05/12	2015/06/02	2015/07/07	2015/08/04	2015/09/08	2015/10/06	2015/11/10	2015/12/14	2016/01/18	2016/02/15	2016/03/14	2016/03/14														
採水地	浄水													検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
採取場所	13 山田 山田公民館	13 山田 山田公民館	13 山田 山田公民館	13 山田 山田公民館	13 山田 山田公民館	13 山田 山田公民館	13 山田 山田公民館	13 山田 山田公民館	13 山田 山田公民館	13 山田 山田公民館	13 山田 山田公民館	13 山田 山田公民館	13 山田 山田公民館														
検査項目	単位	基準値																									
気温	度	12.7	22.3	27.3	22.2	35.0	21.6	22.0	19.5	15.9	6.7	13.6	7.5	6.7	12	-	-	-	-	-	0.0003	2015/09/08	0.0003	2015/09/08	0.0003	2015/09/08	18.9
水温	度	14.1	17.6	20.0	19.1	23.7	22.4	19.5	16.9	14.2	12.2	14.7	9.5	9.5	12	-	-	-	-	-	0.0005	2015/09/08	0.0005	2015/09/08	0.0005	2015/09/08	17
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-	-	-	-	-	0	2015/04/07	0	2015/04/07	0	0	
大腸菌	/100mL	検出されないこと													不検出												
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下													0.0003 未満												
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下													0.00005 未満												
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下													0.001 未満												
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下													0.001 未満												
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下													0.001 未満												
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下													0.005 未満												
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下													0.004 未満												
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下													0.001 未満												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下													0.4												
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下													0.08 未満												
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下													0.1 未満												
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下													0.0002 未満												
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下													0.005 未満												
ジス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下													0.004 未満												
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下													0.002 未満												
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下													0.0005 未満												
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下													0.001 未満												
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下													0.001 未満												
増量酸	mg/L	0.6mg/L以下													0.06 未満												
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下													0.002 未満												
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下													0.001 未満												
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下													0.003 未満												
ジブクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下													0.001 未満												
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下													0.001 未満												
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下													0.001 未満												
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下													0.003 未満												
プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下													0.001 未満												
プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下													0.001 未満												
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下													0.008 未満												
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下													0.05												
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下													0.01 未満												
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下													0.01 未満												
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下													0.01 未満												
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下													6												
マンガニン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下													0.005 未満												
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.6	3.6	3.9	12	-	-	-	-	-	0.005	2015/09/08	0.005	2015/09/08	0.005	2015/09/08	3.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下												1	-	-	-	-	-	3.6	2015/04/07	3.9	2015/11/10	26.9	2015/09/08	3.7	
蒸気残留物	mg/L	50mg/L以下			103									4	3	1	-	-	-	26.9	2015/09/08	26.9	2015/09/08	26.9	2015/09/08	26.9	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下								82				1	-	-	-	-	-	82	2015/12/14	103	2015/06/02	92	2015/09/08	92	
ジエオキサン	mg/L	0.00001mg/L以下						0.000001未満						1	-	-	-	-	-	0.02	2015/09/08	0.02	2015/09/08	0.02	2015/09/08	0.02	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下						0.000001未満						1	-	-	-	-	-	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						0.005 未満						1	-	-	-	-	-	0.005	2015/09/08	0.005	2015/09/08	0.005	2015/09/08	0.005	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						0.0005 未満						1	-	-	-	-	-	0.0005	2015/09/08	0.0005	2015/09/08	0.0005	2015/09/08	0.0005	
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	-	-	-	-	-	0.3	2015/04/07	0.3	未満	2015/04/07	0.3	未満	
pH値		5.8-8.6	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	12	-	-	-	-	-	6.9	2015/09/08	7.2	2015/10/06	7.2	2015/10/06	7.0	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	-	-	-	-	-	1	未満	2015/04/07	1	未満	2015/04/07	1	未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	-	-	-	-	-	0.1	未満	2015/04/07	0.2	2015/09/08	0.1	未満	
遊離残留塩素	mg/L		0.20	0.30	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.25	0.15	0.20	12	-	-	-	-	0.15	2016/02/15	0.30	2015/05/12	0.24	0.24		