報告書番号			W1504091-004	W1505095-004	W1506047-004	W1507036-004	W1508039-004	W1509039-004	W1510039-004	W1511039-004	W1512039-004	W1601039-004	W1602043-004	W1603043-004	測定数	1制超	2制超	5制超	7制超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2015/04/07	2015/05/12	2015/06/02	2015/07/07	2015/08/04	2015/09/08	2015/10/06	2015/11/10	2015/12/08	2016/01/19	2016/02/16	2016/03/15											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		14.1	19.3	26.3	21.4	32.2	20.0	23.2	18.8	11.4	4.2	8.2	12.6	12	—	—	—	—	—	4.2	2016/01/19	32.2	2015/08/04	17.6
水温	度		16.2	17.9	19.4	18.1	25.8	21.1	19.3	17.7	13.7	12.0	13.0	13.2	12	—	—	—	—	—	12.0	2016/01/19	25.8	2015/08/04	17.3
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2015/04/07	0	2015/04/07	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		—	—	—	—	—	—		—		—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				0.0003 未満									1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2015/07/07	0.0003 未満	2015/07/07	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				0.00005 未満									1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2015/07/07	0.00005 未満	2015/07/07	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/07/07	0.001 未満	2015/07/07	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/07/07	0.001 未満	2015/07/07	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/07/07	0.001 未満	2015/07/07	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満									1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2015/07/07	0.005 未満	2015/07/07	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			4	—	—	—	—	—	0.004 未満	2015/04/07	0.004 未満	2015/04/07	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/04/07	0.001 未満	2015/04/07	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.3			2.0			2.6			2.5			4	1	3	—	—	—	2.0	2015/07/07	2.6	2015/10/06	2.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下				0.08 未満									1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2015/07/07	0.08 未満	2015/07/07	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.1 未満									1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2015/07/07	0.1 未満	2015/07/07	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下				0.0002 未満									1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2015/07/07	0.0002 未満	2015/07/07	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満									1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2015/07/07	0.005 未満	2015/07/07	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満									1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2015/07/07	0.004 未満	2015/07/07	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				0.002 未満									1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2015/07/07	0.002 未満	2015/07/07	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.0005 未満									1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2015/07/07	0.0005 未満	2015/07/07	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/07/07	0.001 未満	2015/07/07	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/07/07	0.001 未満	2015/07/07	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2015/04/07	0.06 未満	2015/04/07	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2015/04/07	0.002 未満	2015/04/07	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/04/07	0.001 未満	2015/04/07	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2015/04/07	0.003 未満	2015/04/07	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/04/07	0.001	2015/07/07	0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/04/07	0.001 未満	2015/04/07	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/04/07	0.001	2015/07/07	0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2015/04/07	0.003 未満	2015/04/07	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/04/07	0.001 未満	2015/04/07	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/04/07	0.001 未満	2015/04/07	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2015/04/07	0.008 未満	2015/04/07	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2015/07/07	0.01 未満	2015/07/07	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下				0.01									1	—	—	—	—	—	0.01	2015/07/07	0.01	2015/07/07	0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2015/07/07	0.01 未満	2015/07/07	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満									1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2015/07/07	0.01 未満	2015/07/07	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				16									1	—	—	—	—	—	16	2015/07/07	16	2015/07/07	16
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満									1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2015/07/07	0.005 未満	2015/07/07	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	19.0	18.5	18.7	19.4	19.3	17.9	18.1	18.1	18.6	17.7	18.5	18.1	12	—	—	—	—	—	17.7	2016/01/19	19.4	2015/07/07	18
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	102			101			101			96.5			4	—	4	—	—	—	96.5	2016/01/19	102	2015/04/07	100
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	201			211			169			168			4	—	4	—	—	—	168	2016/01/19	211	2015/07/07	190
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下				0.02 未満									1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2015/07/07	0.02 未満	2015/07/07	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満									1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2015/07/07	0.000001未満	2015/07/07	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満									1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2015/07/07	0.000001未満	2015/07/07	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下				0.005 未満									1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2015/07/07	0.005 未満	2015/07/07	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下				0.0005 未満									1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2015/07/07	0.0005 未満	2015/07/07	0.0005 未満
有機物（TOC量）	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2015/04/07	0.3	2015/07/07	0.3 未満
ｐＨ値		5.8～8.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6	7.5	7.3	7.6	7.4	7.4	12	—	—	—	12	—	7.3	2015/09/08	7.6	2015/10/06	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2015/04/07	1 未満	2015/04/07	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	—	—	—	—	—	0.1 未満	2015/04/07	0.1 未満	2015/04/07	0.1 未満
遊離残留塩素	mg/L		0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10	0.20	0.30	0.30	0.05	0.35	0.05	12	—	—	—	—	—	0.05	2016/01/19	0.35	2016/02/16	0.23