報告書番号			W1504089-007	W1505089-007	W1506045-007	W1507034-007	W1508037-007	W1509037-007	W1510037-007	W1511037-007	W1512037-007	W1601037-007	W1602039-007	W1603039-007	測定数	1制超	2制超	5制超	7制超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2015/04/07	2015/05/12	2015/06/02	2015/07/07	2015/08/04	2015/09/08	2015/10/06	2015/11/10	2015/12/11	2016/01/18	2016/02/15	2016/03/14											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			7 筏場新田専用水道 パスロータリー	7 筏場新田専用水道 パスロータリー	7 筏場新田専用水道 パスロータリー	7 筏場新田専用水道 パスロータリー	7 筏場新田専用水道 パスロータリー	7 筏場新田専用水道 パスロータリー	7 筏場新田専用水道 パスロータリー	7 筏場新田専用水道 パスロータリー	7 筏場新田専用水道 パスロータリー	7 筏場新田専用水道 パスロータリー	7 筏場新田専用水道 パスロータリー	7 筏場新田専用水道 パスロータリー											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		10.8	20.9	26.5	21.1	32.9	19.9	20.1	16.2	17.8	3.3	10.1	5.1	12	—	—	—	—	—	3.3	2016/01/18	32.9	2015/08/04	17.1
水温	度		11.6	15.0	18.6	18.8	21.8	21.0	19.2	14.8	14.2	7.0	7.5	8.0	12	—	—	—	—	—	7.0	2016/01/18	21.8	2015/08/04	14.8
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	—	—	—	—	—	0	2015/04/07	2	2016/02/15	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		—	—	—	—	—	—		—		—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満										1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2015/06/02	0.0003 未満	2015/06/02	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満										1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2015/06/02	0.00005 未満	2015/06/02	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	4	—	—	—	—	—	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下			0.5										1	—	—	—	—	—	0.5	2015/06/02	0.5	2015/06/02	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満										1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2015/06/02	0.08 未満	2015/06/02	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満										1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2015/06/02	0.1 未満	2015/06/02	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満										1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2015/06/02	0.0002 未満	2015/06/02	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満										1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2015/06/02	0.0005 未満	2015/06/02	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2015/06/02	0.06 未満	2015/06/02	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.002			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.002	2015/09/08	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.004			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.004	2015/09/08	0.002
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.002			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.002	2015/09/08	0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2015/06/02	0.008 未満	2015/06/02	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			6										1	—	—	—	—	—	6	2015/06/02	6	2015/06/02	6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.7	3.8	3.5	4.0	3.5	3.9	3.8	3.7	3.6	3.6	3.8	12	—	—	—	—	—	3.5	2015/04/07	4.0	2015/08/04	3.7
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下			18.4										1	—	—	—	—	—	18.4	2015/06/02	18.4	2015/06/02	18.4
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			142			111			113			125	4	—	4	—	—	—	111	2015/09/08	142	2015/06/02	120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満										1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2015/06/02	0.02 未満	2015/06/02	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2015/06/02	0.0005 未満	2015/06/02	0.0005 未満
有機物（TOC量）	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2015/04/07	0.3	2015/07/07	0.3 未満
ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.4	7.2	7.4	12	—	—	—	12	—	7.1	2015/07/07	7.4	2016/01/18	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2015/04/07	1 未満	2015/04/07	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.3	0.3	12	2	—	—	—	—	0.1 未満	2015/04/07	0.3	2016/02/15	0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.15	0.15	12	—	—	—	—	—	0.15	2016/02/15	0.30	2015/04/07	0.23