

報告書番号	W1504082-002	W1505088-002	W1506042-002	W1507031-002	W1508034-002	W1509034-002	W1510034-002	W1511034-002	W1512034-002	W1601034-002	W1602034-002	W1603034-002																										
採水日	2015/04/07	2015/05/12	2015/06/02	2015/07/07	2015/08/04	2015/09/08	2015/10/06	2015/11/10	2015/12/14	2016/01/18	2016/02/15	2016/03/14	測定数	1割越	2割越	5割越	7割越	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値															
採水地	浄水																																					
採取場所	浄水																																					
検査項目	単位	基準値																																				
		6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前	6 堀切 堀切 消防詰所前																										
気温	度	12.5	24.3	29.8	22.4	29.2	22.1	22.0	18.7	13.8	7.5	15.7	8.3	12	-	-	-	-	-	7.5	2016/01/18	29.8	2015/06/02	18.9														
水温	度	14.6	18.2	20.2	19.8	24.3	22.2	21.0	17.1	14.6	11.5	11.4	12.0	12	-	-	-	-	-	11.4	2016/02/15	24.3	2015/08/04	17.2														
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-	-	-	-	-	0	2015/04/07	0	2015/04/07	0														
大腸菌	/100mL	検出されないこと																																				
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下																	0.0003	未満	2015/09/08	0.0003	未満	2015/09/08	0.0003	未満												
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																		0.00005	未満	2015/09/08	0.00005	未満	2015/09/08	0.00005	未満											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下																		0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下																		0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下																		0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満											
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下																		0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下													0.004	未満				0.004	未満	2015/06/02	0.004	未満	2015/06/02	0.004	未満											
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下																		0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下																		0.9	2015/09/08	0.9	2015/09/08	0.9	2015/09/08	0.9												
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下																		0.08	未満	2015/09/08	0.08	未満	2015/09/08	0.08	未満											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下																		0.1	未満	2015/09/08	0.1	未満	2015/09/08	0.1	未満											
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下																		0.0002	未満	2015/09/08	0.0002	未満	2015/09/08	0.0002	未満											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下																		0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満											
ビス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下																		0.004	未満	2015/09/08	0.004	未満	2015/09/08	0.004	未満											
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下																		0.002	未満	2015/09/08	0.002	未満	2015/09/08	0.002	未満											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下																		0.0005	未満	2015/09/08	0.0005	未満	2015/09/08	0.0005	未満											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下																		0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満											
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下																		0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満	2015/09/08	0.001	未満											
増量酸	mg/L	0.6mg/L以下													0.06	未満				0.06	未満	2015/06/02	0.06	未満	2015/06/02	0.06	未満											
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下															0.002	未満		0.002	未満	2015/06/02	0.002	未満	2015/06/02	0.002	未満											
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下															0.001	未満		0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下															0.003	未満		0.003	未満	2015/06/02	0.003	未満	2015/06/02	0.003	未満											
ジブクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下															0.001	未満		0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満											
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下															0.001	未満		0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満											
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下															0.001	未満		0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下															0.003	未満		0.003	未満	2015/06/02	0.003	未満	2015/06/02	0.003	未満											
プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下															0.001	未満		0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満											
プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下															0.001	未満		0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満	2015/06/02	0.001	未満											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下															0.008	未満		0.008	未満	2015/06/02	0.008	未満	2015/06/02	0.008	未満											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下															0.01	未満		0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下															0.01	未満		0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下															0.01	未満		0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満	2015/09/08	0.01	未満											
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下															0.02	未満		0.02	未満	2015/09/08	0.02	未満	2015/09/08	0.02	未満											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下															3	未満		3	2015/09/08	3	2015/09/08	3	2015/09/08	3												
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下															0.005	未満		0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満											
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下													3.7	3.9	3.9	4.0	4.0	3.8	4.1	4.0	3.8	3.9	4.4	4.2	12	-	-	-	-	-	-	-				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下															12.2	未満		12.2	未満	2015/04/07	12.2	未満	2015/09/08	12.2	未満											
蒸気残留物	mg/L	50mg/L以下															90	未満		90	未満	2015/09/08	90	未満	2015/09/08	90	未満											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下															0.02	未満		0.02	未満	2015/09/08	0.02	未満	2015/09/08	0.02	未満											
ジエオキサン	mg/L	0.00001mg/L以下															0.000001	未満		0.000001	未満	2015/08/04	0.000001	未満	2015/08/04	0.000001	未満											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下															0.000001	未満		0.000001	未満	2015/08/04	0.000001	未満	2015/08/04	0.000001	未満											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下															0.005	未満		0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満	2015/09/08	0.005	未満											
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下															0.0005	未満		0.0005	未満	2015/09/08	0.0005	未満	2015/09/08	0.0005	未満											
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下													0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	12	-	-	-	-	-	-			
pH値		5.8~8.6													7.1	6.8	7.0	6.7	6.6	6.6	7.3	7.6	7.5	7.5	12	-	-	-	-	-	-	-						
味		異常でないこと													異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常でないこと													異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5度以下													1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	12	-	-	-	-	-		
濁度	度	2度以下													0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	12	-	-	-	-	-
遊離残留塩素	mg/L	0.30													0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.35	0.40	0.25	12	-	-	-	-	-	-	-					