報告書番号			W1504089-002	W1505089-002	W1506045-002	W1507034-002	W1508037-002	W1509037-002	W1510037-002	W1511037-002	W1512037-002	W1601037-002	W1602039-002	W1603039-002	測定数	1制超	2制超	5制超	7制超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2015/04/07	2015/05/12	2015/06/02	2015/07/07	2015/08/04	2015/09/08	2015/10/06	2015/11/10	2015/12/11	2016/01/18	2016/02/15	2016/03/14											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		11.8	22.0	29.8	22.6	35.1	21.0	22.0	18.5	18.7	6.4	11.8	7.1	12	—	—	—	—	—	6.4	2016/01/18	35.1	2015/08/04	18.9
水温	度		15.1	16.2	17.9	18.4	22.8	18.0	18.1	15.6	14.1	11.4	12.4	12.0	12	—	—	—	—	—	11.4	2016/01/18	22.8	2015/08/04	16
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2015/04/07	0	2015/04/07	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		—	—	—	—	—	—		—		—
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満										1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2015/06/02	0.0003 未満	2015/06/02	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満										1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2015/06/02	0.00005 未満	2015/06/02	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	4	—	—	—	—	—	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下			0.7										1	—	—	—	—	—	0.7	2015/06/02	0.7	2015/06/02	0.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満										1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2015/06/02	0.08 未満	2015/06/02	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満										1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2015/06/02	0.1 未満	2015/06/02	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満										1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2015/06/02	0.0002 未満	2015/06/02	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満										1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2015/06/02	0.0005 未満	2015/06/02	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2015/06/02	0.06 未満	2015/06/02	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001			0.001			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/12/11	0.001	2015/06/02	0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.002			0.002			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/12/11	0.002	2015/06/02	0.002
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001			0.001			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2015/12/11	0.001	2015/06/02	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2015/06/02	0.008 未満	2015/06/02	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.08										1	—	1	—	—	—	0.08	2015/06/02	0.08	2015/06/02	0.08
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満	2015/06/02	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			4										1	—	—	—	—	—	4	2015/06/02	4	2015/06/02	4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	7.1	5.9	7.0	7.3	6.3	6.8	6.9	7.4	7.3	7.2	7.2	7.5	12	—	—	—	—	—	5.9	2015/05/12	7.5	2016/03/14	7.0
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			21.5										1	—	—	—	—	—	21.5	2015/06/02	21.5	2015/06/02	21.5
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			94										1	1	—	—	—	—	94	2015/06/02	94	2015/06/02	94
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満										1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2015/06/02	0.02 未満	2015/06/02	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満	2015/06/02	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2015/06/02	0.0005 未満	2015/06/02	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2015/04/07	0.3 未満	2015/04/07	0.3 未満
ｐH値		5.8～8.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	12	—	—	—	12	—	7.3	2015/09/08	7.5	2015/05/12	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2015/04/07	1 未満	2015/04/07	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	—	—	—	—	—	0.1 未満	2015/04/07	0.1 未満	2015/04/07	0.1 未満
遊離残留塩素	mg/L		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.15	0.30	0.25	12	—	—	—	—	—	0.15	2016/01/18	0.30	2015/04/07	0.28