報告書番号			W1504081-002	W1505087-002	W1506041-002	W1507030-002	W1508033-002	W1509033-002	W1510033-002	W1511033-002	W1512033-002	W1601033-002	W1602033-002	W1603033-002	測定数	1制超	2制超	5制超	7制超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2015/04/07	2015/05/12	2015/06/02	2015/07/07	2015/08/04	2015/09/08	2015/10/06	2015/11/10	2015/12/14	2016/01/18	2016/02/15	2016/03/14											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			2 大野 農協倉庫前	2 大野 農協倉庫前	2 大野 農協倉庫前	2 大野 農協倉庫前	2 大野 農協倉庫前	2 大野 農協倉庫前	2 大野 農協倉庫前	2 大野 農協倉庫前	2 大野 農協倉庫前	2 大野 農協倉庫前	2 大野 農協倉庫前	2 大野 農協倉庫前											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		12.0	22.2	27.0	21.0	35.9	21.9	22.0	19.0	13.9	7.3	13.8	7.4	12	－	－	－	－	－	7.3	2016/01/18	35.9	2015/08/04	18.6
水温	度		13.9	16.8	17.8	16.9	18.9	18.0	17.2	16.9	16.2	15.2	15.5	15.0	12	－	－	－	－	－	13.9	2015/04/07	18.9	2015/08/04	16.5
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	－	－	－	－	－	0	2015/04/07	0	2015/04/07	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－	－		－		－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下						0.0003 未満							1	－	－	－	－	－	0.0003 未満	2015/09/08	0.0003 未満	2015/09/08	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						0.00005 未満							1	－	－	－	－	－	0.00005 未満	2015/09/08	0.00005 未満	2015/09/08	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/09/08	0.001 未満	2015/09/08	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/09/08	0.001 未満	2015/09/08	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/09/08	0.001 未満	2015/09/08	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2015/09/08	0.005 未満	2015/09/08	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	4	－	－	－	－	－	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満	2015/06/02	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下						0.4							1	－	－	－	－	－	0.4	2015/09/08	0.4	2015/09/08	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下						0.08 未満							1	－	－	－	－	－	0.08 未満	2015/09/08	0.08 未満	2015/09/08	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.1 未満							1	－	－	－	－	－	0.1 未満	2015/09/08	0.1 未満	2015/09/08	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下						0.0002 未満							1	－	－	－	－	－	0.0002 未満	2015/09/08	0.0002 未満	2015/09/08	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2015/09/08	0.005 未満	2015/09/08	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2015/09/08	0.004 未満	2015/09/08	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下						0.002 未満							1	－	－	－	－	－	0.002 未満	2015/09/08	0.002 未満	2015/09/08	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.0005 未満							1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2015/09/08	0.0005 未満	2015/09/08	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/09/08	0.001 未満	2015/09/08	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/09/08	0.001 未満	2015/09/08	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	4	－	－	－	－	－	0.06 未満	2015/06/02	0.06 未満	2015/06/02	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	－	－	－	－	－	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満	2015/06/02	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.002			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	1	－	－	－	－	0.001 未満	2015/09/08	0.002	2015/06/02	0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満	2015/06/02	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満	2015/06/02	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	－	－	－	－	－	0.008 未満	2015/06/02	0.008 未満	2015/06/02	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01							1	－	－	－	－	－	0.01	2015/09/08	0.01	2015/09/08	0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下						0.02							1	－	－	－	－	－	0.02	2015/09/08	0.02	2015/09/08	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下						0.01 未満							1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2015/09/08	0.01 未満	2015/09/08	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01 未満							1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2015/09/08	0.01 未満	2015/09/08	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下						5							1	－	－	－	－	－	5	2015/09/08	5	2015/09/08	5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2015/09/08	0.005 未満	2015/09/08	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.4	4.4	4.6	4.6	4.8	4.4	4.5	4.6	4.5	4.6	4.4	4.6	12	－	－	－	－	－	4.4	2015/04/07	4.8	2015/08/04	4.5
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下						31.5							1	1	－	－	－	－	31.5	2015/09/08	31.5	2015/09/08	31.5
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下						77							1	1	－	－	－	－	77	2015/09/08	77	2015/09/08	77
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						0.02 未満							1	－	－	－	－	－	0.02 未満	2015/09/08	0.02 未満	2015/09/08	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満	2015/08/04	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						0.005 未満							1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2015/09/08	0.005 未満	2015/09/08	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						0.0005 未満							1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2015/09/08	0.0005 未満	2015/09/08	0.0005 未満
有機物（TOC量）	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	－	－	－	－	－	0.3 未満	2015/04/07	0.3 未満	2015/04/07	0.3 未満
ｐＨ値		5.8～8.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	7.6	7.9	7.9	8.0	8.0	12	－	－	－	12	－	7.6	2015/11/10	8.0	2015/10/06	7.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	－	－	－	－	－	1 未満	2015/04/07	1 未満	2015/04/07	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	－	－	－	－	－	0.1 未満	2015/04/07	0.1	2015/09/08	0.1 未満
遊離残留塩素	mg/L		0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.35	0.25	0.20	12	－	－	－	－	－	0.20	2015/10/06	0.40	2015/07/07	0.29