

報告書番号			W1404089-002	W1405100-002	W1406097-002	W1407043-002	W1408040-002	W1409033-002	W1410036-002	W1411035-002	W1412033-002	W1501033-002	W1502033-002	W1503033-002
採水日			2014/04/09	2014/05/14	2014/06/03	2014/07/01	2014/08/04	2014/09/02	2014/10/09	2014/11/04	2014/12/02	2015/01/07	2015/02/03	2015/03/03
試料名			浄水											
採取場所			2 中伊豆上水道(冷川)給食センター											
検査項目	単位	基準値												
気温	度		21.2	27.0	27.4	33.3	30.8	30.9	21.2	14.8	12.0	7.0	7.6	10.9
水温	度		15.7	15.8		18.5	21.2	19.0	17.9	15.1	15.1	11.1	10.8	11.9
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満									
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満									
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満									
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下			0.8									
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満									
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満									
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満									
γ-ヒンディン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満									
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満									
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満									
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満									
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満									
ジクロロ酢酸	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満									
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.001 未満
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.003 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.002 未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満									
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.002 未満			0.001 未満
プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.002 未満			0.001 未満			0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満									
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.04 未満									
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満									
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満									
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			4 未満									
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満									
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.7	4.8	5.2	4.8	4.8	4.6	5.0	4.7	4.7	4.6	4.5	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			21.3									
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			72									
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満									
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満									
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満									
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満											
pH値		5.8~8.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6
味		異常でないこと	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし											
色度	度	5度以下	1 未満											
濁度	度	2度以下	0.1 未満											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満									
遊離残留窒素	mg/L		0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.10	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30