

報告書番号			W1406096-004	W1408033-004	W1409032-004	W1412032-004	W1503032-004
採水日			2014/06/03	2014/08/04	2014/09/02	2014/12/02	2015/03/03
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
採取場所			12 茅野 茅野地内	12 茅野 茅野地内	12 茅野 茅野地内	12 茅野 茅野地内	12 茅野 茅野地内
検査項目	単位	基準値					
気温	度		30.0	32.0	29.6	12.2	10.2
水温	度		22.0	24.6	23.3	15.0	9.2
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0		0	0	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出
カドミウム及其化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満		
水銀及其化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満		
セレン及其化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満		
鉛及其化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満		
ヒ素及其化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満		
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満		
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下			0.7		
フッ素及其化合物	mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満		
ホウ素及其化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満		
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満		
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満		
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満		
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満		
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満		
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.007		
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満		
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満		
亜鉛及其化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満		
アルミニウム及其化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01 未満		
鉄及其化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満		
銅及其化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満		
ナトリウム及其化合物	mg/L	200mg/L以下			4		
マンガン及其化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満		
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.5		4.2	4.2	4.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			31.2		
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	64		95	81	71
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満		
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001未満			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001未満			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満		
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満		
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満		0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値		5.8~8.6	7.6		7.7	7.7	7.6
味		異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1 未満		1 未満	1 未満	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
遊離残留塩素	mg/L		0.30		0.30	0.30	0.50