報告書番号			W1404091-004	W1405096-004	W1406101-004	W1407047-004	W1408044-004	W1409042-004	W1410045-004	W1411045-004	W1412037-004	W1501037-004	W1502037-004	W1503037-004
採水日			2014/04/09	2014/05/14	2014/06/04	2014/07/02	2014/08/06	2014/09/03	2014/10/14	2014/11/05	2014/12/03	2015/01/07	2015/02/04	2015/03/05
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
採取場所			IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内	IT07 小下田井戸 下村地内
検査項目	単位	基準値												
気温	度		22.0	25.3	23.5	27.0	31.0	30.1	28.5	18.1	8.3	10.0	8.2	11.5
水温	度		11.9	19.3	19.7	21.0	24.2	21.0	19.5	15.8	9.9	10.5	12.9	13.7
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				0.0003 未満								
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				0.00005 未満								
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満								
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満								
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満								
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.3			2.3			2.2			2.3		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下				0.08 未満								
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.1 未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下				0.0002 未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満								
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				0.002 未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.0005 未満								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満								
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満								
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.04mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.004			0.001 未満		
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.002			0.004			0.002			0.001 未満		
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.005			0.001 未満		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.2mg/L以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001			0.001 未満		
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下				0.01								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				0.01 未満								
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				15								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満								
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	19.4	19.2	18.5	19.0	19.2	18.3	18.8	19.7	18.9	17.9	19.3	19.2
カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	106			83.9			100			102		
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	202			213			191			185		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下				0.02 未満								
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下				0.005 未満								
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下				0.0005 未満								
有機物（TOC量）	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.5
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		
遊離残留塩素	mg/L		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30