報告書番号			W2204017-002	W2205017-002	W2206114-002	W2207016-002	W2208105-002	W2209014-002	W2210107-002	W2211015-002	W2212106-002	W2301016-002	W2302015-002	W2303013-002	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2022/04/18	2022/05/16	2022/06/13	2022/07/11	2022/08/08	2022/09/12	2022/10/17	2022/11/14	2022/12/05	2023/01/17	2023/02/13	2023/03/13											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		14.9	14.9	24.7	31.2	28.5	27.3	23.6	18.7	12.9	6.4	9.6	15.3	12	—	—	—	—	—	6.4	2023/01/17	31.2	2022/07/11	19
水温	度		14.0	15.5	16.5	18.0	18.5	17.8	15.9	14.7	13.7	12.2	11.8	13.3	12	—	—	—	—	—	11.8	2023/02/13	18.5	2022/08/08	15.2
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2022/04/18	2	2022/05/16	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		—	—	—	—	—	—		—		—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満										1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2022/06/13	0.0003 未満	2022/06/13	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満										1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2022/06/13	0.00005 未満	2022/06/13	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2022/06/13	0.004 未満	2022/06/13	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下			0.7										1	—	—	—	—	—	0.7	2022/06/13	0.7	2022/06/13	0.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満										1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2022/06/13	0.08 未満	2022/06/13	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満										1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2022/06/13	0.1 未満	2022/06/13	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満										1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2022/06/13	0.0002 未満	2022/06/13	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2022/06/13	0.005 未満	2022/06/13	0.005 未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2022/06/13	0.004 未満	2022/06/13	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満										1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2022/06/13	0.002 未満	2022/06/13	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/06/13	0.0005 未満	2022/06/13	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2022/06/13	0.06 未満	2022/06/13	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2022/06/13	0.002 未満	2022/06/13	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.002			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.002	2022/12/05	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.003			0.003			0.004			0.003	4	—	—	—	—	—	0.003	2022/06/13	0.004	2022/12/05	0.003
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.006			0.006			0.011			0.006	4	1	—	—	—	—	0.006	2022/06/13	0.011	2022/12/05	0.007
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001			0.001			0.003			0.001	4	—	—	—	—	—	0.001	2022/06/13	0.003	2022/12/05	0.002
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.002	4	—	—	—	—	—	0.002	2022/06/13	0.002	2022/06/13	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2022/06/13	0.008 未満	2022/06/13	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/06/13	0.01 未満	2022/06/13	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.02			0.01 未満			0.02			0.02	4	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/09/12	0.02	2022/06/13	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/06/13	0.01 未満	2022/06/13	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/06/13	0.01 未満	2022/06/13	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			5										1	—	—	—	—	—	5	2022/06/13	5	2022/06/13	5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.003 未満										1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.9	4.9	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6	4.7	4.9	12	—	—	—	—	—	4.5	2022/06/13	4.9	2022/04/18	4.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			22.7										1	—	—	—	—	—	22.7	2022/06/13	22.7	2022/06/13	22.7
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			126										1	—	1	—	—	—	126	2022/06/13	126	2022/06/13	126
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満										1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2022/06/13	0.02 未満	2022/06/13	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2022/08/08	0.000001未満	2022/08/08	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2022/08/08	0.000001未満	2022/08/08	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2022/06/13	0.005 未満	2022/06/13	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/06/13	0.0005 未満	2022/06/13	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2022/04/18	0.3 未満	2022/04/18	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	12	—	—	—	12	—	7.3	2022/10/17	7.6	2022/12/05	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2022/04/18	1 未満	2022/04/18	1 未満
濁度	度	2度以下	0.3	0.2	0.1 未満	0.1	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	1	—	—	—	—	0.1 未満	2022/06/13	0.3	2022/04/18	0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	12	—	—	—	—	—	0.20	2022/05/16	0.25	2022/04/18	0.20