

報告書番号			W2204021-003	W2205023-003	W2206103-003	W2207003-003	W2208094-003	W2209003-003	W2210094-003	W2211004-003	W2212095-003	W2301003-003	W2302004-003	W2303003-003	測定数	1割組	2割組	5割組	7割組	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値
採水日			2022/04/19	2022/05/17	2022/06/14	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/13	2022/10/11	2022/11/08	2022/12/08	2023/01/18	2023/02/14	2023/03/14											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			25 簡水 上 船原 上船原	25 簡水 上 船原 上船原	25 簡水 上 船原 上船原	25 簡水 上 船原 上船原	25 簡水 上 船原 上船原	25 簡水 上 船原 上船原	25 簡水 上 船原 上船原	25 簡水 上 船原 上船原	25 簡水 上 船原 上船原	25 簡水 上 船原 上船原	25 簡水 上 船原 上船原	25 簡水 上 船原 上船原											
検査項目	単位	基準値	詰所	詰所	詰所	詰所	詰所	詰所	詰所	詰所	詰所	詰所	詰所	詰所											
気温	度		18.6	18.0	16.1	29.3	33.2	26.3	20.9	17.2	11.3	10.0	7.5	10.9	12	—	—	—	—	—	7.5	2023/02/14	33.2	2022/08/02	18.3
水温	度		13.5	16.5	17.5	22.5	25.5	23.3	20.3	17.0	14.6	10.0	9.6	11.6	12	—	—	—	—	—	9.6	2023/02/14	25.5	2022/08/02	16.8
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2022/04/19	3	2022/08/02	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下					0.0003 未満								1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2022/08/02	0.0003 未満	2022/08/02	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下					0.00005 未満								1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2022/08/02	0.00005 未満	2022/08/02	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満
亜硝酸酸窒素	mg/L	0.04mg/L以下					0.004 未満								1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満
硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素	mg/L	10mg/L以下					0.3								1	—	—	—	—	—	0.3	2022/08/02	0.3	2022/08/02	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下					0.08 未満								1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2022/08/02	0.08 未満	2022/08/02	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.1 未満								1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2022/08/02	0.1 未満	2022/08/02	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下					0.0002 未満								1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2022/08/02	0.0002 未満	2022/08/02	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下					0.005 未満								1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満
β及びγ-ヘキス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下					0.004 未満								1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下					0.002 未満								1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2022/08/02	0.002 未満	2022/08/02	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					0.0005 未満								1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満
トクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2022/05/17	0.06 未満	2022/05/17	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2022/05/17	0.002 未満	2022/05/17	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.002			0.001 未満			0.001			0.005		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.005 未満	2023/02/14	0.002
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003		4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満	2023/02/14	0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.002			0.001			0.002			0.001		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.002 未満	2022/05/17	0.002
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.007			0.003			0.005			0.009		4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/08/02	0.009 未満	2023/02/14	0.006
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.003			0.002			0.002			0.003		4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2022/08/02	0.003 未満	2022/05/17	0.002
ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2022/05/17	0.008 未満	2022/05/17	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.01								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下					0.01 未満								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下					0.01 未満								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.01 未満								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下					4								1	—	—	—	—	—	4	2022/08/02	4	2022/08/02	4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下					0.003 未満								1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/08/02	0.003 未満	2022/08/02	0.003 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.7	3.8	3.4	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7	12	—	—	—	—	—	3.4	2022/06/14	3.8	2022/05/17	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下					36.0								1	1	—	—	—	—	36.0	2022/08/02	36.0	2022/08/02	36.0
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下					101								1	—	1	—	—	—	101	2022/08/02	101	2022/08/02	101
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下					0.02 未満								1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2022/08/02	0.02 未満	2022/08/02	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2022/08/02	0.000001未満	2022/08/02	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2022/08/02	0.000001未満	2022/08/02	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下					0.005 未満								1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下					0.0005 未満								1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2022/04/19	0.3	2023/02/14	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	12	—	—	—	12	—	7.4	2022/04/19	7.7	2022/12/08	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし																				