報告書番号			W2204015-001	W2205015-001	W2206108-001	W2207007-001	W2208099-001	W2209008-001	W2210098-001	W2211009-001	W2212100-001	W2301007-001	W2302009-001	W2303007-001	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2022/04/18	2022/05/16	2022/06/13	2022/07/11	2022/08/08	2022/09/12	2022/10/17	2022/11/14	2022/12/05	2023/01/17	2023/02/13	2023/03/13											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			7 大沢 大沢 公民館	7 大沢 大沢 公民館	7 大沢 大沢 公民館	7 大沢 大沢 公民館	7 大沢 大沢 公民館	7 大沢 大沢 公民館	7 大沢 大沢 公民館	7 大沢 大沢 公民館	7 大沢 大沢 公民館	7 大沢 大沢 公民館	7 大沢 大沢 公民館	7 大沢 大沢 公民館											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		16.2	17.1	25.9	32.4	32.1	29.5	21.7	18.4	13.0	7.5	11.3	13.2	12	—	—	—	—	—	7.5	2023/01/17	32.4	2022/07/11	19.9
水温	度		14.5	16.5	18.5	21.5	23.0	22.0	19.1	17.2	15.5	12.0	11.6	13.5	12	—	—	—	—	—	11.6	2023/02/13	23.0	2022/08/08	17.1
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2022/04/18	0	2022/04/18	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		—	—	—	—	—	—		—		—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下						0.0003 未満							1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2022/09/12	0.0003 未満	2022/09/12	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						0.00005 未満							1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2022/09/12	0.00005 未満	2022/09/12	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2022/09/12	0.004 未満	2022/09/12	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下						0.2							1	—	—	—	—	—	0.2	2022/09/12	0.2	2022/09/12	0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下						0.08 未満							1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2022/09/12	0.08 未満	2022/09/12	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.1 未満							1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2022/09/12	0.1 未満	2022/09/12	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下						0.0002 未満							1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2022/09/12	0.0002 未満	2022/09/12	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2022/09/12	0.005 未満	2022/09/12	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2022/09/12	0.004 未満	2022/09/12	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下						0.002 未満							1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2022/09/12	0.002 未満	2022/09/12	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/09/12	0.0005 未満	2022/09/12	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2022/06/13	0.06 未満	2022/06/13	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2022/06/13	0.002 未満	2022/06/13	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.002			0.001 未満			0.002			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.002	2022/06/13	0.002
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.003			0.001			0.002			0.002	4	—	—	—	—	—	0.001	2022/09/12	0.003	2022/06/13	0.002
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.007			0.002			0.006			0.002	4	—	—	—	—	—	0.002	2022/09/12	0.007	2022/06/13	0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.002			0.001			0.002			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/03/13	0.002	2022/06/13	0.002
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2022/06/13	0.008 未満	2022/06/13	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.02							1	—	—	—	—	—	0.02	2022/09/12	0.02	2022/09/12	0.02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下						6							1	—	—	—	—	—	6	2022/09/12	6	2022/09/12	6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.003 未満							1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/09/12	0.003 未満	2022/09/12	0.003 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.9	3.6	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.4	3.6	3.8	12	—	—	—	—	—	3.4	2022/06/13	3.9	2022/04/18	3.6
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下						48.5							1	1	—	—	—	—	48.5	2022/09/12	48.5	2022/09/12	48.5
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			89			79			83			67	4	4	—	—	—	—	67	2023/03/13	89	2022/06/13	80
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						0.02 未満							1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2022/09/12	0.02 未満	2022/09/12	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2022/08/08	0.000001未満	2022/08/08	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2022/08/08	0.000001未満	2022/08/08	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2022/09/12	0.005 未満	2022/09/12	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/09/12	0.0005 未満	2022/09/12	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2022/04/18	0.3 未満	2022/04/18	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	12	—	—	—	12	—	7.3	2022/08/08	7.6	2022/04/18	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2022/04/18	1 未満	2022/04/18	1 未満
濁度	度	2度以下	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	3	—	—	—	—	0.1 未満	2023/01/17	0.3	2022/04/18	0.2
遊離残留塩素	mg/L		0.40	0.10	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.15	0.20	12	—	—	—	—	—	0.10	2022/05/16	0.40	2022/04/18	0.22