

報告書番号				W2204021-002	W2205023-002	W2206103-002	W2207003-002	W2208094-002	W2209003-002	W2210094-002	W2211004-002	W2212095-002	W2301003-002	W2302004-002	W2303003-002	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値		
採水日				2022/04/19	2022/05/17	2022/06/14	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/13	2022/10/11	2022/11/08	2022/12/08	2023/01/18	2023/02/14	2023/03/14													
試料名				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水													
採取場所	検査項目	単位	基準値	24 間水 佐野 下山 源	24 間水 佐野 下山 源	24 間水 佐野 下山 源	24 間水 佐野 下山 源	24 間水 佐野 下山 源	24 間水 佐野 下山 源	24 間水 佐野 下山 源	24 間水 佐野 下山 源	24 間水 佐野 下山 源	24 間水 佐野 下山 源	24 間水 佐野 下山 源	24 間水 佐野 下山 源													
				吾宅	吾宅	吾宅	吾宅	吾宅	吾宅	吾宅	吾宅	吾宅	吾宅	吾宅	吾宅												吾宅	吾宅
気温				度	15.7	16.3	18.3	27.8	30.5	26.0	20.8	11.9	5.8	7.5	11.9	10.9	12	—	—	—	—	—	5.8	2022/12/08	30.5	2022/08/02	17	
水温				度	15.0	16.5	18.0	20.5	21.5	20.6	19.1	16.4	14.8	12.5	6.7	12.8	12	—	—	—	—	—	6.7	2023/02/14	21.5	2022/08/02	16.2	
一般細菌				個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2022/04/19	0	2022/04/19	0	
大腸菌				/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物				mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満										0.0003 未満	2022/08/02	0.0003 未満	2022/08/02	0.0003 未満	2022/08/02	0.0003 未満	2022/08/02	0.0003 未満		
水銀及びその化合物				mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満										0.00005 未満	2022/08/02	0.00005 未満	2022/08/02	0.00005 未満	2022/08/02	0.00005 未満	2022/08/02	0.00005 未満		
セレン及びその化合物				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満		
鉛及びその化合物				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満		
ヒ素及びその化合物				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満		
六価クロム化合物				mg/L	0.02mg/L以下		0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	
亜硝酸態窒素				mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満			0.004 未満							0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満		
シアン化合物及び塩化シアン				mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				mg/L	10mg/L以下			0.6 未満			0.6 未満							0.6 未満	2022/08/02	0.6 未満	2022/08/02	0.6 未満	2022/08/02	0.6 未満	2022/08/02	0.6 未満		
フッ素及びその化合物				mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満			0.08 未満							0.08 未満	2022/08/02	0.08 未満	2022/08/02	0.08 未満	2022/08/02	0.08 未満	2022/08/02	0.08 未満		
ホウ素及びその化合物				mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満			0.1 未満							0.1 未満	2022/08/02	0.1 未満	2022/08/02	0.1 未満	2022/08/02	0.1 未満	2022/08/02	0.1 未満		
四塩化炭素				mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満			0.0002 未満							0.0002 未満	2022/08/02	0.0002 未満	2022/08/02	0.0002 未満	2022/08/02	0.0002 未満	2022/08/02	0.0002 未満		
1,4-ジオキサン				mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満			0.005 未満							0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満		
β及びγ-ヒンズ-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満			0.004 未満							0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満		
ジクロロメタン				mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満							0.002 未満	2022/08/02	0.002 未満	2022/08/02	0.002 未満	2022/08/02	0.002 未満	2022/08/02	0.002 未満		
テトラクロロエチレン				mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満			0.0005 未満							0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満		
トジクロロエチレン				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満		
ベンゼン				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満							0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満		
塩素酸				mg/L	0.6mg/L以下		0.06 未満	0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満	4	—	—	—	—	0.06 未満	2022/05/17	0.06 未満	2022/05/17	0.06 未満	
クロロ酢酸				mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満	0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満	4	—	—	—	—	0.002 未満	2022/05/17	0.002 未満	2022/05/17	0.002 未満	
クロロホルム				mg/L	0.06mg/L以下		0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	
ジクロロ酢酸				mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満	0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満	4	—	—	—	—	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満	
ジブロモクロロメタン				mg/L	0.1mg/L以下		0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	
臭素酸				mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	
総トリハロメタン				mg/L	0.1mg/L以下		0.002 未満	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.002 未満		0.002 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.002 未満	2022/05/17	0.002 未満	
トジクロロ酢酸				mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満	0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満	4	—	—	—	—	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満	
ブロモジクロロメタン				mg/L	0.03mg/L以下		0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	
ブロモホルム				mg/L	0.09mg/L以下		0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	
ホルムアルデヒド				mg/L	0.08mg/L以下		0.008 未満	0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満	4	—	—	—	—	0.008 未満	2022/05/17	0.008 未満	2022/05/17	0.008 未満	
亜鉛及びその化合物				mg/L	1.0mg/L以下			0.03 未満			0.03 未満							0.03 未満	2022/08/02	0.03 未満	2022/08/02	0.03 未満	2022/08/02	0.03 未満	2022/08/02	0.03 未満		
アルミニウム及びその化合物				mg/L	0.2mg/L以下			0.01 未満			0.01 未満							0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満		
鉄及びその化合物				mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満			0.01 未満							0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満		
銅及びその化合物				mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満			0.01 未満							0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物				mg/L	200mg/L以下			5 未満			5 未満							5 未満	2022/08/02	5 未満	2022/08/02	5 未満	2022/08/02	5 未満	2022/08/02	5 未満		
マンガン及びその化合物				mg/L	0.05mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満							0.003 未満	2022/08/02	0.003 未満	2022/08/02	0.003 未満	2022/08/02	0.003 未満	2022/08/02	0.003 未満		
塩化物イオン				mg/L	200mg/L以下	4.4	4.4	4.0	4.1	4.3	4.1	4.2	4.1	4.1	4.0	4.2	4.4	12	—	—	—	—	4.0	2022/06/14	4.4	2022/04/19	4.2	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				mg/L	300mg/L以下			26.6 未満			26.6 未満							26.6 未満	2022/08/02	26.6 未満	2022/08/02	26.6 未満	2022/08/02	26.6 未満	2022/08/02	26.6 未満		
蒸発残留物				mg/L	500mg/L以下	127		144 未満			144 未満			104		105 未満		104 未満	2022/11/08	144 未満	2022/08/02	120 未満	2022/08/02	120 未満	2022/08/02	120 未満		
陰イオン界面活性剤				mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満			0.02 未満							0.02 未満	2022/08/02	0.02 未満	2022/08/02	0.02 未満	2022/08/02	0.02 未満	2022/08/02	0.02 未満		
ジェオスミン				mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001 未満			0.000001 未満							0.000001 未満	2022/08/02	0.000001 未満	2022/08/02	0.000001 未満	2022/08/02	0.000001 未満	2022/08/02	0.000001 未満		
2-メチルイソボルネオール				mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001 未満			0.000001 未満							0.000001 未満	2022/08/02	0.000001 未満	2022/08/02	0.000001 未満	2022/08/02	0.000001 未満	2022/08/02	0.000001 未満		
非イオン界面活性剤				mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満			0.005 未満							0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満		
フェノール類				mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満			0.0005 未満							0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満		
有機物(TOC量)				mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	0.3 未満	2022/04/19	0.3 未満	2022/04/19	0.3 未満	
pH値		5.8～8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	12	—	—	—	12	7.5	2022/05/17	7.6	2022/04/19	7.5			
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	1 未満	2022/04/19	1 未満	2022/04/19	1 未満			
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	—	—	—	—	0.1 未満							