

報告書番号				W2204019-003	W2205020-003	W2206101-003	W2207001-003	W2208001-003	W2209001-003	W2210002-003	W2211001-003	W2212003-003	W2301001-003	W2302001-003	W2303001-003	測定数	1割題	2割題	5割題	7割題	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値					
採水日				2022/04/19	2022/05/17	2022/06/14	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/13	2022/10/11	2022/11/08	2022/12/08	2023/01/18	2023/02/14	2023/03/14																
試験名				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水																
採取場所				102 上水第 三 矢熊集水 場	102 上水第 三 矢熊集水 場	102 上水第 三 矢熊集水 場	102 上水第 三 矢熊集水 場	102 上水第 三 矢熊集水 場	102 上水第 三 矢熊集水 場	102 上水第 三 矢熊集水 場	102 上水第 三 矢熊集水 場	102 上水第 三 矢熊集水 場	102 上水第 三 矢熊集水 場	102 上水第 三 矢熊集水 場	102 上水第 三 矢熊集水 場																
検査項目				単位	基準値																										
気温				度	17.1	17.3	17.6	29.2	32.2	26.6	20.1	11.4	6.8	8.1	7.6	9.8	12	—	—	—	—	6.8	2022/12/08	32.2	2022/08/02	17					
水温				度	15.5	18.0	19.5	23.0	23.3	23.2	20.7	17.4	15.7	13.2	12.4	14.4	12	—	—	—	—	12.4	2023/02/14	23.3	2022/08/02	18					
一般細菌				個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	12	—	—	—	—	0	2022/04/19	2	2022/12/08	0					
大腸菌				/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
カドミウム及びその化合物				mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満								1	—	—	—	—	0.0003 未満	2022/08/02	0.0003 未満	2022/08/02	0.0003 未満						
水銀及びその化合物				mg/L	0.00055mg/L以下			0.00005 未満								1	—	—	—	—	0.00005 未満	2022/08/02	0.00005 未満	2022/08/02	0.00005 未満						
セレン及びその化合物				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満								1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満						
鉛及びその化合物				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満								1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満						
ヒ素及びその化合物				mg/L	0.01mg/L以下			0.001								1	—	—	—	—	0.001	2022/08/02	0.001	2022/08/02	0.001						
六価クロム化合物				mg/L	0.02mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満						
亜硝酸態窒素				mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満								1	—	—	—	—	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満						
シアン化合物及び亜硝酸シアン				mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				mg/L	10mg/L以下			1.1								1	1	—	—	—	1.1	2022/08/02									
フッ素及びその化合物				mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満								1	—	—	—	—	0.08 未満	2022/08/02	0.08 未満	2022/08/02	0.08 未満						
ホウ素及びその化合物				mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満								1	—	—	—	—	0.1 未満	2022/08/02	0.1 未満	2022/08/02	0.1 未満						
四塩化炭素				mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満								1	—	—	—	—	0.0002 未満	2022/08/02	0.0002 未満	2022/08/02	0.0002 未満						
1,4-ジオキサン				mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満								1	—	—	—	—	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満						
ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満								1	—	—	—	—	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満	2022/08/02	0.004 未満						
ジクロロメタン				mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満								1	—	—	—	—	0.002 未満	2022/08/02	0.002 未満	2022/08/02	0.002 未満						
テトラクロロエチレン				mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満								1	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満						
トリクロロエチレン				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満								1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満						
ベンゼン				mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満								1	—	—	—	—	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満	2022/08/02	0.001 未満						
塩素酸				mg/L	0.6mg/L以下	0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		4	—	—	—	—	0.06 未満	2022/05/17	0.06 未満	2022/05/17	0.06 未満						
クロロ酢酸				mg/L	0.02mg/L以下	0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		4	—	—	—	—	0.002 未満	2022/05/17	0.002 未満	2022/05/17	0.002 未満						
クロロホルム				mg/L	0.06mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満						
ジクロロ酢酸				mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		4	—	—	—	—	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満						
ジブromクロロメタン				mg/L	0.1mg/L以下	0.001 未満		0.002			0.002			0.001		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.002 未満	2022/05/17	0.002 未満						
臭素酸				mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満						
総トリハロメタン				mg/L	0.1mg/L以下	0.001 未満		0.003			0.002			0.001		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.003 未満	2022/08/02	0.002						
トリクロロ酢酸				mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		4	—	—	—	—	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満	2022/05/17	0.003 未満						
ブromクロロメタン				mg/L	0.03mg/L以下	0.001 未満		0.001			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/08/02	0.001						
ブromホルム				mg/L	0.09mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満	2022/05/17	0.001 未満						
ホルムアルデヒド				mg/L	0.08mg/L以下	0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		4	—	—	—	—	0.008 未満	2022/05/17	0.008 未満	2022/05/17	0.008 未満						
亜鉛及びその化合物				mg/L	1.0mg/L以下			0.05								1	—	—	—	—	0.05	2022/08/02	0.05	2022/08/02	0.05						
アルミニウム及びその化合物				mg/L	0.2mg/L以下			0.01 未満								1	—	—	—	—	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満						
鉄及びその化合物				mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満								1	—	—	—	—	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満						
銅及びその化合物				mg/L	0.0mg/L以下			0.01 未満								1	—	—	—	—	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満	2022/08/02	0.01 未満						
ナトリウム及びその化合物				mg/L	200mg/L以下			10								1	—	—	—	—	10	2022/08/02	10	2022/08/02	10						
マンガン及びその化合物				mg/L	0.05mg/L以下			0.003 未満								1	—	—	—	—	0.003 未満	2022/08/02	0.003 未満	2022/08/02	0.003 未満						
塩化物イオン				mg/L	200mg/L以下	5.7	4.6	4.8	4.8	4.6	4.7	4.6	4.9	5.2	5.4	5.7	6.1	12	—	—	4.6	2022/05/17	6.1	2023/03/14	5.1						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				mg/L	300mg/L以下			38.2								1	1	—	—	38.2	2022/08/02	38.2	2022/08/02	38.2							
蒸発残留物				mg/L	500mg/L以下		149	115				103				4	—	4	—	103	2022/11/08	149	2022/05/17	120							
陰イオン界面活性剤				mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満								1	—	—	—	—	0.02 未満	2022/08/02	0.02 未満	2022/08/02	0.02 未満						
ジェオスミン				mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001 未満								1	—	—	—	—	0.000001 未満	2022/08/02	0.000001 未満	2022/08/02	0.000001 未満						
n-カステル(ノボルネオール				mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001 未満							1	—	—	—	—	0.000001 未満	2022/08/02	0.000001 未満	2022/08/02	0.000001 未満							
非イオン界面活性剤				mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満								1	—	—	—	—	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満	2022/08/02	0.005 未満						
フェノール類				mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満								1	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満	2022/08/02	0.0005 未満						
有機物(TOC量)				mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	0.3 未満	2022/04/19	0.3 未満	2022/04/19	0.3 未満						
pH値					5.8~8.6	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	12	—	—	—	12	7.0	2022/05/17	7.3	2022/10/11	7.2						
味					異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
臭気					異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
色度				度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	1 未満	2022/04/19	1 未満	2022/04/19	1 未満						
濁度				度	2度以下	0.1 未満	0.2	0.1	0.3	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	1	—	—	—	0.1 未満	2022/04/19	0.3	2022/07/12	0.1						
遊離残留塩素				mg/L		0.20	0.10	0.20	0.20	0.15	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.15	12	—	—	—	0.10	2022/05/17	0.20	2022/04/19	0.10						