報告書番号			W2204013-001	W2205013-001	W2206105-001	W2207005-001	W2208097-001	W2209005-001	W2210096-001	W2211007-001	W2212097-001	W2301005-001	W2302007-001	W2303005-001	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2022/04/18	2022/05/16	2022/06/13	2022/07/11	2022/08/08	2022/09/12	2022/10/17	2022/11/14	2022/12/05	2023/01/17	2023/02/13	2023/03/13											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館	1 年川 年川 公民館											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		12.8	15.6	22.9	29.7	27.9	25.8	22.9	15.5	12.6	5.0	11.9	16.1	12	—	—	—	—	—	5.0	2023/01/17	29.7	2022/07/11	18.2
水温	度		15.0	15.5	16.5	17.0	19.0	18.6	16.7	16.1	15.6	14.3	14.4	14.9	12	—	—	—	—	—	14.3	2023/01/17	19.0	2022/08/08	16.1
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2022/04/18	0	2022/04/18	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		—	—	—	—	—	—		—		—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下						0.0003 未満							1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2022/09/12	0.0003 未満	2022/09/12	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						0.00005 未満							1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2022/09/12	0.00005 未満	2022/09/12	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2022/09/12	0.004 未満	2022/09/12	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下						0.6							1	—	—	—	—	—	0.6	2022/09/12	0.6	2022/09/12	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下						0.27							1	—	1	—	—	—	0.27	2022/09/12	0.27	2022/09/12	0.27
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.1 未満							1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2022/09/12	0.1 未満	2022/09/12	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下						0.0002 未満							1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2022/09/12	0.0002 未満	2022/09/12	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2022/09/12	0.005 未満	2022/09/12	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2022/09/12	0.004 未満	2022/09/12	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下						0.002 未満							1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2022/09/12	0.002 未満	2022/09/12	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/09/12	0.0005 未満	2022/09/12	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満	2022/09/12	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06			0.06 未満			0.06 未満	4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2022/06/13	0.06	2022/09/12	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2022/06/13	0.002 未満	2022/06/13	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001			0.001			0.004			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/03/13	0.004	2022/12/05	0.002
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満	2022/06/13	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001			0.001			0.008			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/03/13	0.008	2022/12/05	0.003
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満	2022/06/13	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.002			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.002	2022/12/05	0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.002			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/06/13	0.002	2022/12/05	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2022/06/13	0.008 未満	2022/06/13	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満			0.01 未満			0.02			0.01 未満	4	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/06/13	0.02	2022/12/05	0.01
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満	2022/09/12	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下						6							1	—	—	—	—	—	6	2022/09/12	6	2022/09/12	6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.003 未満							1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/09/12	0.003 未満	2022/09/12	0.003 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.9	4.9	4.5	4.5	4.6	5.1	4.6	4.5	4.6	4.6	4.7	4.9	12	—	—	—	—	—	4.5	2022/06/13	5.1	2022/09/12	4.7
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下						30.2							1	1	—	—	—	—	30.2	2022/09/12	30.2	2022/09/12	30.2
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			90			73			90			116	4	3	1	—	—	—	73	2022/09/12	116	2023/03/13	92
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						0.02 未満							1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2022/09/12	0.02 未満	2022/09/12	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2022/08/08	0.000001未満	2022/08/08	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2022/08/08	0.000001未満	2022/08/08	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2022/09/12	0.005 未満	2022/09/12	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/09/12	0.0005 未満	2022/09/12	0.0005 未満
有機物（TOC量）	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2022/04/18	0.3 未満	2022/04/18	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.9	7.6	7.7	7.8	12	—	—	—	12	—	7.5	2022/04/18	7.9	2022/08/08	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2022/04/18	1 未満	2022/04/18	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.3	0.2	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	12	1	—	—	—	—	0.1 未満	2022/04/18	0.3	2022/05/16	0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	12	—	—	—	—	—	0.20	2022/04/18	0.20	2022/04/18	0.20