

報告書番号			W2204026-00	W2205028-00	W2206112-00	W2207013-00	W2208103-00	W2209012-00	W2210104-00	W2211013-00	W2212104-00	W2301013-00	W2302013-00	W2303011-00	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値	
採水日			2022/04/19	2022/05/17	2022/06/14	2022/07/12	2022/08/02	2022/09/13	2022/10/11	2022/11/08	2022/12/08	2023/01/18	2023/02/14	2023/03/14												
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水												
採取場所			丸山公園内 トイレ	丸山公園内 トイレ	丸山公園内 トイレ	丸山公園内 トイレ	丸山公園内 トイレ	丸山公園内 トイレ	丸山公園内 トイレ	丸山公園内 トイレ	丸山公園内 トイレ	丸山公園内 トイレ	丸山公園内 トイレ	丸山公園内 トイレ												
検査項目			単位	基準値																						
気温			度	19.7	17.7	17.2	29.1	33.9	30.8	23.3	19.6	14.3	12.0	10.8	15.2	12	—	—	—	—	—	10.8	2023/02/14	33.9	2022/08/02	20.3
水温			度	16.0	19.0	22.0	24.5	30.0	25.9	21.9	20.1	16.1	12.4	12.7	13.6	12	—	—	—	—	—	12.4	2023/01/18	30.0	2022/08/02	19.5
一般細菌			個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2022/04/19	0	2022/04/19	0
大腸菌			/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物			mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満									1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2022/07/12	0.0003 未満	2022/07/12	0.0003 未満
水銀及びその化合物			mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満									1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2022/07/12	0.00005 未満	2022/07/12	0.00005 未満
セレン及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満
鉛及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満
ヒ素及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満
六価クロム化合物			mg/L	0.02mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満
亜硝酸態窒素			mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満									1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2022/07/12	0.004 未満	2022/07/12	0.004 未満
シアン化合物及び塩化シアン			mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	10mg/L以下			1.1									1	1	—	—	—	—	1.1	2022/07/12	1.1	2022/07/12	1.1
フッ素及びその化合物			mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満									1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2022/07/12	0.08 未満	2022/07/12	0.08 未満
ホウ素及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満									1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2022/07/12	0.1 未満	2022/07/12	0.1 未満
四塩化炭素			mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満									1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2022/07/12	0.0002 未満	2022/07/12	0.0002 未満
1,4-ジオキサン			mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満									1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2022/07/12	0.005 未満	2022/07/12	0.005 未満
β及びγ-ヘキス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満									1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2022/07/12	0.004 未満	2022/07/12	0.004 未満
ジクロロメタン			mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満									1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2022/07/12	0.002 未満	2022/07/12	0.002 未満
テトラクロロエチレン			mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満									1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/07/12	0.0005 未満	2022/07/12	0.0005 未満
トリクロロエチレン			mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満
ベンゼン			mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満	2022/07/12	0.001 未満
塩素酸			mg/L	0.6mg/L以下	0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満				4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2022/04/19	0.06 未満	2022/04/19	0.06 未満
クロロ酢酸			mg/L	0.02mg/L以下	0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満				4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2022/04/19	0.002 未満	2022/04/19	0.002 未満
クロロホルム			mg/L	0.06mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満
ジクロロ酢酸			mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満				4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/04/19	0.003 未満	2022/04/19	0.003 未満
ジブromクロロメタン			mg/L	0.1mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満
臭素酸			mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満
総トリハロメタン			mg/L	0.1mg/L以下	0.001 未満		0.001		0.001			0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/07/12	0.001
トリクロロ酢酸			mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満				4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/04/19	0.003 未満	2022/04/19	0.003 未満
ブromジクロロメタン			mg/L	0.03mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満
ブromホルム			mg/L	0.09mg/L以下	0.001 未満		0.001		0.001			0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2022/04/19	0.001 未満	2022/07/12	0.001
ホルムアルデヒド			mg/L	0.08mg/L以下	0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満				4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2022/04/19	0.008 未満	2022/04/19	0.008 未満
亜鉛及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下			0.02									1	—	—	—	—	—	0.02	2022/07/12	0.02	2022/07/12	0.02
アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.2mg/L以下			0.01 未満									1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満	2022/07/12	0.01 未満
鉄及びその化合物			mg/L	0.3mg/L以下			0.02									1	—	—	—	—	—	0.02	2022/07/12	0.02	2022/07/12	0.02
銅及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下			0.01									1	—	—	—	—	—	0.01	2022/07/12	0.01	2022/07/12	0.01
ナトリウム及びその化合物			mg/L	200mg/L以下			8									1	—	—	—	—	—	8	2022/07/12	8	2022/07/12	8
マンガン及びその化合物			mg/L	0.05mg/L以下			0.003 未満									1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2022/07/12	0.003 未満	2022/07/12	0.003 未満
塩化物イオン			mg/L	200mg/L以下	8.7	8.4	8.3	8.2	8.6	8.4	7.4	6.6	8.2	8.4	8.6	12	—	—	—	—	—	6.6	2022/11/08	9.0	2023/03/14	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	300mg/L以下		51.3		51.5			164		51.3			4	3	—	1	—	—	51.3	2022/05/17	164	2022/10/11	80
蒸発残留物			mg/L	500mg/L以下	134			144			155		178			4	—	4	—	—	—	134	2022/04/19	178	2023/01/18	150
陰イオン界面活性剤			mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満									1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2022/07/12	0.02 未満	2022/07/12	0.02 未満
ジェオスミン			mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001 未満									1	—	—	—	—	—	0.000001 未満	2022/07/12	0.000001 未満	2022/07/12	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール			mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001 未満									1	—	—	—	—	—	0.000001 未満	2022/07/12	0.000001 未満	2022/07/12	0.000001 未満
非イオン界面活性剤			mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満									1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2022/07/12	0.005 未満	2022/07/12	0.005 未満
フェノール類			mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満									1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2022/07/12	0.0005 未満	2022/07/12	0.0005 未満
有機物(TOC量)			mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2022/04/19	0.3 未満	2022/04/19	0.3 未満
pH値				5.8～8.6	6.7	6.7	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	6.9	6.8	6.8	12	—	—	—	12	—	6.7	2022/04/19	7.2	2022/10/11	6.9
味				異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭気				異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—			