

地蔵堂水系

報告書番号	W2404017-001 W2405093-001 W2406004-001 W2407035-001 W2408089-001 W2409004-001 W2410006-001 W2411057-001 W2412091-001 W2501003-001 W2502008-001 W2503003-001														測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値							
採水日	2024/04/15	2024/05/20	2024/06/10	2024/07/08	2024/08/19	2024/09/09	2024/10/15	2024/11/18	2024/12/09	2025/01/20	2025/02/17	2025/03/10																				
試験所	浄水																															
採取場所	1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野																															
検査項目	単位	基準値																														
気温	度	20.3	15.7	19.7	31.9	30.7	29.3	22.1	17.3	10.3	10.2	10.1	11.1	10.1	2025/02/17	31.9	2024/07/08	19.1														
水温	度	15.2	16.4	17.1	18.7	19.8	19.1	17.0	15.9	13.9	13.6	12.7	13.2	12.7	2025/02/17	19.8	2024/08/19	16														
一歩細菌	個/mL	100個/mL以下													0	2024/04/15		1														
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					1														
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003 未満											0.0003 未満	2024/06/10	0.0003 未満	2024/06/10	0.0003 未満	2024/06/10	0.0003 未満											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下		0.00005 未満											0.00005 未満	2024/06/10	0.00005 未満	2024/06/10	0.00005 未満	2024/06/10	0.00005 未満											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満											0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満											0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満											0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満											
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001 未満											0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		0.004 未満											0.004 未満	2024/06/10	0.004 未満	2024/06/10	0.004 未満	2024/06/10	0.004 未満											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.5											0.5	2024/06/10	0.5	2024/06/10	0.5													
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下		0.08 未満											0.08 未満	2024/06/10	0.08 未満	2024/06/10	0.08 未満	2024/06/10	0.08 未満											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.1 未満											0.1 未満	2024/06/10	0.1 未満	2024/06/10	0.1 未満	2024/06/10	0.1 未満											
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0002 未満											0.0002 未満	2024/06/10	0.0002 未満	2024/06/10	0.0002 未満	2024/06/10	0.0002 未満											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.005 未満											0.005 未満	2024/06/10	0.005 未満	2024/06/10	0.005 未満	2024/06/10	0.005 未満											
ジス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.004 未満											0.004 未満	2024/06/10	0.004 未満	2024/06/10	0.004 未満	2024/06/10	0.004 未満											
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満											0.002 未満	2024/06/10	0.002 未満	2024/06/10	0.002 未満	2024/06/10	0.002 未満											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0005 未満											0.0005 未満	2024/06/10	0.0005 未満	2024/06/10	0.0005 未満	2024/06/10	0.0005 未満											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満											0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満											
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満											0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満											
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満	2024/06/10	0.06 未満	2024/06/10	0.06 未満	2024/06/10	0.06 未満											
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	2024/06/10	0.002 未満	2024/06/10	0.002 未満	2024/06/10	0.002 未満											
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	2024/06/10	0.003 未満	2024/06/10	0.003 未満	2024/06/10	0.003 未満											
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満											
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満											
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	2024/09/09	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	2024/06/10	0.003 未満	2024/06/10	0.003 未満	2024/06/10	0.003 未満											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満											
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	2024/09/09	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満	2024/06/10	0.001 未満											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満	2024/06/10	0.008 未満	2024/06/10	0.008 未満	2024/06/10	0.008 未満											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	2024/06/10	0.01 未満	2024/06/10	0.01 未満	2024/06/10	0.01 未満											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	2024/06/10	0.01 未満	2024/06/10	0.01 未満	2024/06/10	0.01 未満											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	2024/06/10	0.01 未満	2024/06/10	0.01 未満	2024/06/10	0.01 未満											
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	2024/06/10	0.01 未満	2024/06/10	0.01 未満	2024/06/10	0.01 未満											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		4											4	2024/06/10	4	2024/06/10	4													
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.003 未満											0.003 未満	2024/06/10	0.003 未満	2024/06/10	0.003 未満	2024/06/10	0.003 未満											
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.2	3.2	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	12														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		18.1											3.0	2025/02/17	3.5	2024/10/15	3.3													
遊離残留物	mg/L	50mg/L以下		97											18.1	2024/06/10	18.1	2024/06/10	18.1													
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下		0.02 未満											97	2024/06/10	97	2024/06/10	97													
ジエチルアミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001 未満								0.02 未満	2024/06/10	0.02 未満	2024/06/10	0.02 未満													
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001 未満								0.000001 未満	2024/08/19	0.000001 未満	2024/08/19	0.000001 未満													
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下		0.005 未満											0.005 未満	2024/06/10	0.005 未満	2024/06/10	0.005 未満													
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下		0.0005 未満											0.0005 未満	2024/06/10	0.0005 未満	2024/06/10	0.0005 未満													
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12																		
pH値		5.8~8.6	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1	7.1	2024/04/15	7.4	2025/03/10	7.2													
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																		
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																		
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12																		
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12																		
遊離残留塩素	mg/L		0.20	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.15	0.10	2024/05/20	0.20	2024/04/15	0.14													

上和田水系

報告書番号		W2404017-003		W2405093-003		W2406004-003		W2407035-003		W2408089-003		W2409004-003		W2410006-003		W2411057-003		W2412091-003		W2501003-003		W2502008-003		W2503003-003		
採水日		2024/04/15		2024/05/20		2024/06/10		2024/07/08		2024/08/19		2024/09/09		2024/10/15		2024/11/18		2024/12/09		2025/01/20		2025/02/17		2025/03/10		
採水所		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		
採取場所		3 中伊豆上水道(上和田) 上和田		3 中伊豆上水道(上和田) 上和田		3 中伊豆上水道(上和田) 上和田		3 中伊豆上水道(上和田) 上和田		3 中伊豆上水道(上和田) 上和田		3 中伊豆上水道(上和田) 上和田		3 中伊豆上水道(上和田) 上和田		3 中伊豆上水道(上和田) 上和田		3 中伊豆上水道(上和田) 上和田		3 中伊豆上水道(上和田) 上和田		3 中伊豆上水道(上和田) 上和田		3 中伊豆上水道(上和田) 上和田		
検査項目		単位	基準値																							
測定数		1割超 2割超 5割超 7割超 基準値超過 最小値 最低値検出日 最高値 最大値検出日 平均値																								
気温	度	18.8	16.3	19.2	27.9	29.8	27.9	20.4	17.6	6.2	6.9	6.3	6.2	6.2	2024/12/09	29.8	2024/08/19	17								
水温	度	15.7	20.1	21.5	26.1	28.7	25.4	20.9	17.6	12.5	8.6	8.3	9.5	8.3	2025/02/17	28.7	2024/08/19	17.9								
一歩細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2024/04/15	—	2024/04/15	0								
大腸菌	/100mL	検出されないこと 不検出																								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 未満																								
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 未満																								
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 未満																								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満																								
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満																								
六価クロム化合物	mg/L	0.02 未満																								
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 未満																								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 未満																								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下 0.9																								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下 0.08 未満																								
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下 0.1 未満																								
四塩化炭素	mg/L	0.002 未満																								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下 0.005 未満																								
ジス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下 0.004 未満																								
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下 0.002 未満																								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下 0.0005 未満																								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下 0.001 未満																								
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下 0.001 未満																								
塩化酸	mg/L	0.6mg/L以下 0.06 未満																								
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下 0.002 未満																								
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下 0.001 未満																								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下 0.003 未満																								
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下 0.01 未満																								
臭化酸	mg/L	0.01mg/L以下 0.001 未満																								
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下 0.001 未満																								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下 0.003 未満																								
プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下 0.001 未満																								
プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下 0.001 未満																								
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下 0.008 未満																								
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下 0.02																								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下 0.01 未満																								
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下 0.05																								
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下 0.02																								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下 4																								
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下 0.004																								
塩化物イオン	mg/L	4.7	4.9	4.9	5.0	5.3	5.1	5.3	4.9	5.0	5.1	4.7	4.5	4.5	2025/03/10	5.3	2024/08/19	5.0								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下 22.9																								
溶剤残留物	mg/L	500mg/L以下 61																								
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下 0.02 未満																								
ジエタノールアミン	mg/L	0.00001mg/L以下 0.000001 未満																								
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下 0.000001 未満																								
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下 0.005 未満																								
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下 0.0005 未満																								
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満										
pH値		5.8~8.6	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	2024/12/09	7.0	2024/07/08	6.9								
味		異常でないこと 異常なし																								
臭気		異常でないこと 異常なし																								
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1	1	1	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
濁度	度	2度以下	0.2	0.1	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
遊離残留塩素	mg/L	0.20 0.20 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10 0.20 0.20 0.30 0.20																								

白岩水系

報告書番号		W2404017-004	W2405093-004	W2406004-004	W2407035-004	W2408089-004	W2409004-004	W2410006-004	W2411057-004	W2412091-004	W2501003-004	W2502008-004	W2503003-004	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値	
採水日		2024/04/15	2024/05/20	2024/06/10	2024/07/08	2024/08/19	2024/09/09	2024/10/15	2024/11/18	2024/12/09	2025/01/20	2025/02/17	2025/03/10												
試験名称		浄水												4 中伊豆上水道(白岩)白岩浄化セ											
採取場所		浄水																							
検査項目		単位	基準値																						
気温	度	23.2	17.4	21.0	31.8	32.3	31.4	24.9	18.0	11.2	12.8	10.5	12.0	12	—	—	—	—	—	10.5	2025/02/17	32.3	2024/08/19	20.5	
水温	度	18.3	20.1	24.1	27.6	30.2	29.3	25.9	21.0	18.3	14.0	14.0	14.2	12	—	—	—	—	—	14.0	2025/01/20	30.2	2024/08/19	21.4	
一歩細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2024/04/15	—	2024/04/15	0	
カドミウム及びその化合物	mg/L	検出されないこと												0.0003	未満	2024/06/10	0.0003	未満	2024/06/10	0.0003	未満	2024/06/10	0.0003	未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下												0.00005	未満	2024/06/10	0.00005	未満	2024/06/10	0.00005	未満	2024/06/10	0.00005	未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下												0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下												0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下												0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下												0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下												0.004	未満	2024/06/10	0.004	未満	2024/06/10	0.004	未満	2024/06/10	0.004	未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下												0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5												0.5	未満	2024/06/10	0.5	未満	2024/06/10	0.5	未満	2024/06/10	0.5	未満	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下												0.08	未満	2024/06/10	0.08	未満	2024/06/10	0.08	未満	2024/06/10	0.08	未満	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下												0.1	未満	2024/06/10	0.1	未満	2024/06/10	0.1	未満	2024/06/10	0.1	未満	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下												0.0002	未満	2024/06/10	0.0002	未満	2024/06/10	0.0002	未満	2024/06/10	0.0002	未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下												0.005	未満	2024/06/10	0.005	未満	2024/06/10	0.005	未満	2024/06/10	0.005	未満	
ジス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下												0.004	未満	2024/06/10	0.004	未満	2024/06/10	0.004	未満	2024/06/10	0.004	未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下												0.002	未満	2024/06/10	0.002	未満	2024/06/10	0.002	未満	2024/06/10	0.002	未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下												0.0005	未満	2024/06/10	0.0005	未満	2024/06/10	0.0005	未満	2024/06/10	0.0005	未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下												0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下												0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下												0.06	未満	2024/06/10	0.06	未満	2024/06/10	0.06	未満	2024/06/10	0.06	未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下												0.002	未満	2024/06/10	0.002	未満	2024/06/10	0.002	未満	2024/06/10	0.002	未満	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下												0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下												0.003	未満	2024/06/10	0.003	未満	2024/06/10	0.003	未満	2024/06/10	0.003	未満	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下												0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下												0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下												0.002	未満	2024/06/10	0.002	未満	2024/06/10	0.002	未満	2024/06/10	0.002	未満	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下												0.003	未満	2024/06/10	0.003	未満	2024/06/10	0.003	未満	2024/06/10	0.003	未満	
プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下												0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	
プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下												0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	2024/06/10	0.001	未満	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下												0.008	未満	2024/06/10	0.008	未満	2024/06/10	0.008	未満	2024/06/10	0.008	未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下												0.01	未満	2024/06/10	0.01	未満	2024/06/10	0.01	未満	2024/06/10	0.01	未満	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下												0.01	未満	2024/06/10	0.01	未満	2024/06/10	0.01	未満	2024/06/10	0.01	未満	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下												0.01	未満	2024/06/10	0.01	未満	2024/06/10	0.01	未満	2024/06/10	0.01	未満	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下												0.01	未満	2024/06/10	0.01	未満	2024/06/10	0.01	未満	2024/06/10	0.01	未満	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下												4	未満	2024/06/10	4	未満	2024/06/10	4	未満	2024/06/10	4	未満	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下												0.003	未満	2024/06/10	0.003	未満	2024/06/10	0.003	未満	2024/06/10	0.003	未満	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下												3.8	未満	2024/06/10	3.8	未満	2024/06/10	3.8	未満	2024/06/10	3.8	未満	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下												26.2	未満	2024/06/10	26.2	未満	2024/06/10	26.2	未満	2024/06/10	26.2	未満	
遊離残留物	mg/L	50mg/L以下												91	未満	2024/12/09	90	未満	2024/12/09	110	未満	2025/03/10	93	未満	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下												0.02	未満	2024/06/10	0.02	未満	2024/06/10	0.02	未満	2024/06/10	0.02	未満	
ジエオキシム	mg/L	0.00001mg/L以下												0.000001	未満	2024/08/19	0.000001	未満	2024/08/19	0.000001	未満	2024/08/19	0.000001	未満	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下												0.000001	未満	2024/08/19	0.000001	未満	2024/08/19	0.000001	未満	2024/08/19	0.000001	未満	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下												0.005	未満	2024/06/10	0.005	未満	2024/06/10	0.005	未満	2024/06/10	0.005	未満	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下												0.0005	未満	2024/06/10	0.0005	未満	2024/06/10	0.0005	未満	2024/06/10	0.0005	未満	
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下												0.3	未満	2024/04/15	0.3	未満	2024/04/15	0.3	未満	2024/04/15	0.3	未満	
pH値		5.8~8.6												8.1	未満	2024/09/09	7.6	未満	2024/09/09	8.0	未満	2024/09/09	8.0	未満	
味		異常でないこと												異常なし	未満	2024/09/09	異常なし	未満	2024/09/09	異常なし	未満	2024/09/09	異常なし	未満	
臭気		異常でないこと												異常なし	未満	2024/09/09	異常なし	未満	2024/09/09	異常なし	未満	2024/09/09	異常なし	未満	
色度	度	5度以下												1	未満	2024/04/15	1	未満	2024/04/15	1	未満	2024/04/15	1	未満	
濁度	度	2度以下												0.2	未満	2024/05/20	0.1	未満	2024/05/20	0.2	未満	2024/04/15	0.1	未満	
遊離残留塩素	mg/L	0.20												0.20	未満	2024/10/15	0.20	未満	2024/10/15	0.30	未満	2025/02/17	0.20	未満	

