

小下田第1水系

報告書番号		W2304023-006		W2305026-006		W2306008-006		W2307008-006		W2308009-006		W2309013-006		W2310008-006		W2311099-006		W2312067-006		W2401009-006		W2402095-006		W2403007-006	
採水日		2023/04/18		2023/05/16		2023/06/13		2023/07/11		2023/08/08		2023/09/12		2023/10/17		2023/11/14		2023/12/08		2024/01/16		2024/02/13		2024/03/15	
採水地		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水	
採取場所		IT05 小下田第1 菅沼地内		IT05 小下田第1 菅沼地内		IT05 小下田第1 菅沼地内		IT05 小下田第1 菅沼地内		IT05 小下田第1 菅沼地内		IT05 小下田第1 菅沼地内		IT05 小下田第1 菅沼地内		IT05 小下田第1 菅沼地内		IT05 小下田第1 菅沼地内		IT05 小下田第1 菅沼地内		IT05 小下田第1 菅沼地内		IT05 小下田第1 菅沼地内	
検査項目		単位	基準値																						
			測定値		1割超		2割超		5割超		7割超		基準値超過		最小値		最低値検出日		最高値		最大値検出日		平均値		
気温		度	16.6		—		—		—		—		—		6.4		2024/01/16		29.2		2023/08/08		18.7		
水温		度	15.5		—		—		—		—		—		12.9		2024/02/13		22.9		2023/09/12		17.5		
一般細菌		個/mL	100個/mL以下		0		0		0		0		0		0		2023/04/18		2		2023/09/12		0		
大腸菌		/100mL	検出されないこと		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下		0.0003 未満		—		—		—		—		0.0003 未満		2023/07/11		0.0003 未満		2023/07/11		0.0003 未満		
水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下		0.00005 未満		—		—		—		—		0.00005 未満		2023/07/11		0.00005 未満		2023/07/11		0.00005 未満		
セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		—		—		—		—		0.001 未満		2023/07/11		0.001 未満		2023/07/11		0.001 未満		
鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		—		—		—		—		0.001 未満		2023/07/11		0.001 未満		2023/07/11		0.001 未満		
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		—		—		—		—		0.001 未満		2023/07/11		0.001 未満		2023/07/11		0.001 未満		
六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下		0.001 未満		—		—		—		—		0.001 未満		2023/07/11		0.001 未満		2023/07/11		0.001 未満		
亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下		0.004 未満		—		—		—		—		0.004 未満		2023/07/11		0.004 未満		2023/07/11		0.004 未満		
シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		—		—		—		—		0.001 未満		2023/04/18		0.001 未満		2023/04/18		0.001 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10mg/L以下		0.3		—		—		—		—		0.3		2023/07/11		0.3		2023/07/11		0.3		
フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下		0.08 未満		—		—		—		—		0.08 未満		2023/07/11		0.08 未満		2023/07/11		0.08 未満		
ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下		0.1 未満		—		—		—		—		0.1 未満		2023/07/11		0.1 未満		2023/07/11		0.1 未満		
四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下		0.0002 未満		—		—		—		—		0.0002 未満		2023/07/11		0.0002 未満		2023/07/11		0.0002 未満		
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下		0.005 未満		—		—		—		—		0.005 未満		2023/07/11		0.005 未満		2023/07/11		0.005 未満		
ジシ及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下		0.004 未満		—		—		—		—		0.004 未満		2023/07/11		0.004 未満		2023/07/11		0.004 未満		
ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満		—		—		—		—		0.002 未満		2023/07/11		0.002 未満		2023/07/11		0.002 未満		
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下		0.0005 未満		—		—		—		—		0.0005 未満		2023/07/11		0.0005 未満		2023/07/11		0.0005 未満		
トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		—		—		—		—		0.001 未満		2023/07/11		0.001 未満		2023/07/11		0.001 未満		
ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		—		—		—		—		0.001 未満		2023/07/11		0.001 未満		2023/07/11		0.001 未満		
塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下		0.06 未満		0.06		—		—		—		0.06 未満		2023/04/18		0.06		2023/10/17		0.06 未満		
クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満		0.002 未満		—		—		—		0.002 未満		2023/04/18		0.002 未満		2023/04/18		0.002 未満		
クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		—		—		—		0.001 未満		2023/04/18		0.001 未満		2023/04/18		0.001 未満		
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満		0.003 未満		—		—		—		0.003 未満		2023/04/18		0.003 未満		2023/04/18		0.003 未満		
ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		0.002		0.001 未満		—		—		—		0.001 未満		2023/07/11		0.002		2023/04/18		0.001		
臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		—		—		—		0.001 未満		2023/04/18		0.001 未満		2023/04/18		0.001 未満		
総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		0.003		0.001 未満		—		—		—		0.001 未満		2023/07/11		0.003		2023/04/18		0.002		
トリクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満		0.003 未満		—		—		—		0.003 未満		2023/04/18		0.003 未満		2023/04/18		0.003 未満		
ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		—		—		—		0.001 未満		2023/04/18		0.001 未満		2023/04/18		0.001 未満		
ブロモホルム		mg/L	0.08mg/L以下		0.001		0.001 未満		—		—		—		0.001 未満		2023/07/11		0.001		2023/04/18		0.001		
ホルムアルデヒド		mg/L	0.09mg/L以下		0.008 未満		0.008 未満		—		—		—		0.008 未満		2023/04/18		0.008 未満		2023/04/18		0.008 未満		
亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下		0.01 未満		0.01 未満		—		—		—		0.01 未満		2023/07/11		0.01 未満		2023/07/11		0.01 未満		
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下		0.01 未満		0.04		0.03		—		—		0.04		2023/04/18		0.04		2023/07/11		0.03		
鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下		0.01 未満		0.01 未満		—		—		—		0.01 未満		2023/07/11		0.01 未満		2023/07/11		0.01 未満		
銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下		0.01 未満		0.01 未満		—		—		—		0.01 未満		2023/07/11		0.01 未満		2023/07/11		0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物		mg/L	10		10		10		—		—		—		10		2023/07/11		10		2023/07/11		10		
マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下		0.003 未満		0.003 未満		—		—		—		0.003 未満		2023/07/11		0.003 未満		2023/07/11		0.003 未満		
塩化物イオン		mg/L	200mg/L以下		5.2		5.3		5.4		4.7		5.2		5.2		2023/09/12		5.5		2023/06/13		5.3		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	129		129		131		124		124		118		118		2024/01/16		131		2023/07/11		130		
蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下		240		232		212		200		200		200		2024/01/16		240		2023/04/18		220		
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下		0.02 未満		0.02 未満		—		—		—		0.02 未満		2023/07/11		0.02 未満		2023/07/11		0.02 未満		
ジオクサミン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		—		—		—		0.000001 未満		2023/07/11		0.000001 未満		2023/07/11		0.000001 未満		
メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		—		—		—		0.000001 未満		2023/07/11		0.000001 未満		2023/07/11		0.000001 未満		
非イオン界面活性剤		mg/L	0.005mg/L以下		0.0005 未満		0.0005 未満		—		—		—		0.0005 未満		2023/07/11		0.0005 未満		2023/07/11		0.0005 未満		
フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下		0.0005 未満		0.0005 未満		—		—		—		0.0005 未満		2023/07/11		0.0005 未満		2023/07/11		0.0005 未満		
有機物（TOC量）		mg/L	3mg/L以下		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		2023/04/18		0.3 未満		2023/04/18		0.3 未満		
pH値		5.8～8.6	7.3		7.2		7.8		7.4		7.3		7.4		7.3		7.3		7.2		7.2		7.3		
味		異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		
臭気		異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		
色度		度	5度以下		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		2023/04/18		1 未満		2023/04/18		1 未満		
濁度		度	2度以下		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		2023/04/18		0.1 未満		2023/04/18		0.1 未満		
遊離残留塩素		mg/L	0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		2023/04/18		0.20		2023/04/18		0.20		

報告書番号
採水日

採取場所	検査項目	単位	基準値	採取場所										測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値
				IT06 小下田第2 中村地	IT06 小下田第2 中村地	IT06 小下田第2 中村地	IT06 小下田第2 中村地	IT06 小下田第2 中村地	IT06 小下田第2 中村地	IT06 小下田第2 中村地	IT06 小下田第2 中村地	IT06 小下田第2 中村地	IT06 小下田第2 中村地											
気温	度		17.5	17.5	19.7	23.4	26.8	27.5	26.7	20.3	14.8	13.5	6.5	11.9	11.5	12	—	6.5	2024/01/16	27.5	2023/08/08	18.3		
水温	度		15.9	15.9	16.5	18.6	20.9	22.3	22.7	19.9	17.5	15.9	13.1	13.6	13.1	12	—	13.1	2024/01/16	22.7	2023/09/12	17.4		
一般細菌	個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12	—	0	2023/04/18	2	2024/01/16	0		
大腸菌	/100mL		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—		
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.003mg/L以下				0.0003 未満									1	—	0.0003 未満	2023/07/11	0.0003 未満	2023/07/11	0.0003 未満		
水銀及びその化合物	mg/L		0.0005mg/L以下				0.00005 未満									1	—	0.00005 未満	2023/07/11	0.00005 未満	2023/07/11	0.00005 未満		
セレン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満		
鉛及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満		
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満		
六価クロム化合物	mg/L		0.02mg/L以下				0.001 未満									1	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満		
亜硝酸態窒素	mg/L		0.04mg/L以下				0.004 未満									1	—	0.004 未満	2023/07/11	0.004 未満	2023/07/11	0.004 未満		
シアン化物イオン及び強化シアン	mg/L		0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		10mg/L以下				0.3									1	—	0.3	2023/07/11	0.3	2023/07/11	0.3		
フッ素及びその化合物	mg/L		0.8mg/L以下				0.08 未満									1	—	0.08 未満	2023/07/11	0.08 未満	2023/07/11	0.08 未満		
ホウ素及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下				0.1 未満									1	—	0.1 未満	2023/07/11	0.1 未満	2023/07/11	0.1 未満		
四酸化炭素	mg/L		0.002mg/L以下				0.0002 未満									1	—	0.0002 未満	2023/07/11	0.0002 未満	2023/07/11	0.0002 未満		
1,4-ジオキサン	mg/L		0.05mg/L以下				0.005 未満									1	—	0.005 未満	2023/07/11	0.005 未満	2023/07/11	0.005 未満		
スズ及びトリブス-1,2-γDDEリン	mg/L		0.04mg/L以下				0.004 未満									1	—	0.004 未満	2023/07/11	0.004 未満	2023/07/11	0.004 未満		
ジクロロメタン	mg/L		0.02mg/L以下				0.002 未満									1	—	0.002 未満	2023/07/11	0.002 未満	2023/07/11	0.002 未満		
テトラクロロエチレン	mg/L		0.01mg/L以下				0.0005 未満									1	—	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満		
トリクロロエチレン	mg/L		0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満		
ベンゼン	mg/L		0.01mg/L以下				0.001 未満									1	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満		
塩素酸	mg/L		0.6mg/L以下	0.06			0.06 未満		0.07			0.06 未満				4	1	0.06 未満	2023/07/11	0.07	2023/10/17	0.06		
クロロ酢酸	mg/L		0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満				4	—	0.002 未満	2023/04/18	0.002 未満	2023/04/18	0.002 未満		
クロロホルム	mg/L		0.06mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満				4	—	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満		
ジクロロ酢酸	mg/L		0.03mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満				4	—	0.003 未満	2023/04/18	0.003 未満	2023/04/18	0.003 未満		
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.1mg/L以下	0.003			0.002		0.001			0.001 未満				4	—	0.001 未満	2024/01/16	0.003	2023/04/18	0.002		
臭素酸	mg/L		0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満				4	—	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満		
総トリハロメタン	mg/L		0.1mg/L以下	0.005			0.003		0.001			0.001 未満				4	—	0.001 未満	2024/01/16	0.005	2023/04/18	0.002		
トリクロロ酢酸	mg/L		0.03mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満				4	—	0.003 未満	2023/04/18	0.003 未満	2023/04/18	0.003 未満		
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.03mg/L以下	0.002			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満				4	—	0.001 未満	2023/07/11	0.002	2023/04/18	0.001		
ブロモホルム	mg/L		0.09mg/L以下	0.001 未満			0.001		0.001 未満			0.001 未満				4	—	0.001 未満	2023/04/18	0.001	2023/07/11	0.001		
ホルムアルデヒド	mg/L		0.08mg/L以下	0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満				4	—	0.008 未満	2023/04/18	0.008 未満	2023/04/18	0.008 未満		
亜鉛及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下				0.05									4	—	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.2mg/L以下	0.01 未満			0.01 未満		0.04			0.07				4	1	0.01 未満	2023/04/18	0.07	2024/01/16	0.04		
銅及びその化合物	mg/L		0.3mg/L以下				0.01 未満									1	—	0.01 未満	2023/07/11	0.01 未満	2023/07/11	0.01 未満		
鉄及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下				0.01 未満									1	—	0.01 未満	2023/07/11	0.01 未満	2023/07/11	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物	mg/L		200mg/L以下				12									1	—	12	2023/07/11	12	2023/07/11	12		
マンガン及びその化合物	mg/L		0.05mg/L以下				0.003 未満									1	—	0.003 未満	2023/07/11	0.003 未満	2023/07/11	0.003 未満		
塩化物イオン	mg/L		200mg/L以下	6.2	5.7	5.7		5.7	5.6	4.9	5.6	5.6	5.7	5.6	5.8	12	—	4.9	2023/09/12	6.2	2023/04/18	5.6		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		300mg/L以下	129			128				131		119	2024/01/16	131	4	—	119	2024/01/16	131	2023/10/17	130		
挥发残留物	mg/L		500mg/L以下	266			254				218		226			4	—	218	2023/10/17	266	2023/04/18	240		
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.2mg/L以下				0.02 未満									1	—	0.02 未満	2023/07/11	0.02 未満	2023/07/11	0.02 未満		
ジェオスミン	mg/L		0.00001mg/L以下				0.000001 未満									1	—	0.000001 未満	2023/07/11	0.000001 未満	2023/07/11	0.000001 未満		
2-メチルチンボルネオール	mg/L		0.00001mg/L以下				0.000001 未満									1	—	0.000001 未満	2023/07/11	0.000001 未満	2023/07/11	0.000001 未満		
非イオン界面活性剤	mg/L		0.02mg/L以下				0.005 未満									1	—	0.005 未満	2023/07/11	0.005 未満	2023/07/11	0.005 未満		
フーノール類	mg/L		0.005mg/L以下				0.0005 未満									1	—	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満		
有機物（TOC量）	mg/L		3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	0.3 未満	2023/04/18	0.3 未満	2023/04/18	0.3 未満		
pH値			5.8～8.6				7.4		7.4		7.9		7.6		7.5	12	—	7.2	2023/11/14	7.9	2023/06/19	7.5		
塩			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	—		
臭気			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—		
色度	度		5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	1 未満	2023/04/18	1 未満	2023/04/18	1 未満		
濁度	度		2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.3	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	1	0.1 未満	2023/04/18	0.3	2023/09/12	0.1		
遊離残留塩素	mg/L			0.30	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	12	—	0.10	2023/08/08	0.30	2023/04/18	0.20		

小下田第3水系

報告書番号		W2304023-008		W2305026-008		W2306008-008		W2307008-008		W2308009-008		W2309013-008		W2310008-008		W2311099-008		W2312067-008		W2401009-008		W2402095-008		W2403007-008		
採水日		2023/04/18		2023/05/16		2023/06/13		2023/07/11		2023/08/08		2023/09/12		2023/10/17		2023/11/14		2023/12/08		2024/01/16		2024/02/13		2024/03/15		
試料名		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		
採取場所		IT07 小下田井戸 下村地内		IT07 小下田井戸 下村地内		IT07 小下田井戸 下村地内		IT07 小下田井戸 下村地内		IT07 小下田井戸 下村地内		IT07 小下田井戸 下村地内		IT07 小下田井戸 下村地内		IT07 小下田井戸 下村地内		IT07 小下田井戸 下村地内		IT07 小下田井戸 下村地内		IT07 小下田井戸 下村地内		IT07 小下田井戸 下村地内		
検査項目		単位	基準値																							
			測定値		1割超		2割超		5割超		7割超		基準値超過		最小値		最低値検出日		最高値		最大値検出日		平均値			
気温		度	19.5		23.8		27.3		30.5		30.4		29.5		23.8		16.1		15.4		8.0		13.3		20.9	
水温		度	17.5		18.4		19.4		21.5		22.8		22.4		19.2		17.3		15.8		13.7		14.9		18.1	
一般細菌		個/mL	100個/L以下		0		0		0		1		5		76		0		0		0		0		7	
大腸菌		/100mL	検出されないこと		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出	
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満	
水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満		0.00005 未満	
セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満	
シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10mg/L以下		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7	
フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満		0.08 未満	
ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満	
四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満		0.0002 未満	
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満	
ジシ及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満		0.004 未満	
ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満	
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005 未満	
トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下		0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満		0.06 未満	
クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満	
クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満	
ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		0.004 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満	
トリクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満		0.003 未満	
ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
ブロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下		0.003 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満	
ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下		0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満		0.008 未満	
亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満	
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満	
鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満	
銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満	
ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下		17.2		17.5		16.6		16.8		10.3		15.8		17.1		17.0		17.1		17.4		17.7	
マンガン及びその化合物		mg/L	300mg/L以下		97.6		97.6		98.1		98.1		102		102		102		102		102		102		100	
塩分(カルシウム、マグネシウム等(硬度))		mg/L	500mg/L以下		204		195		188		188		225		225		225		225		225		225		200	
揮発性残留物		mg/L	500mg/L以下		204		195		188		188		225		225		225		225		225		225		200	
除イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下		0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満		0.02 未満	
ジオキサン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
2,4,6-トリクロロベンゼン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
2,4,6-トリクロロベンゼン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
2,4,6-トリクロロベンゼン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
2,4,6-トリクロロベンゼン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
2,4,6-トリクロロベンゼン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
2,4,6-トリクロロベンゼン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
2,4,6-トリクロロベンゼン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
2,4,6-トリクロロベンゼン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
2,4,6-トリクロロベンゼン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
2,4,6-トリクロロベンゼン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
2,4,6-トリクロロベンゼン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満	
2,4,6-トリクロロベンゼン		mg/L	0.00001mg/L以下		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0											

報告書番号
採水日

採集場所		検査項目		単位	基準値	2023/07/10 浄水	2023/07/10 浄水	2023/07/10 浄水	2023/07/10 浄水	2023/07/10 浄水	2023/07/10 浄水	2023/07/10 浄水	2023/07/10 浄水	2023/07/10 浄水	2023/07/10 浄水	2023/07/10 浄水	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値 超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値				
		検査項目	単位	基準値	2023/07/10 大飯内	2023/07/10 大飯内	2023/07/10 大飯内	2023/07/10 大飯内	2023/07/10 大飯内	2023/07/10 大飯内	2023/07/10 大飯内	2023/07/10 大飯内	2023/07/10 大飯内	2023/07/10 大飯内	2023/07/10 大飯内	2023/07/10 大飯内															
気温		度			19.6	21.2	26.6	29.0	32.2	28.4	22.6	16.8	16.1	10.1	14.9	14.3	12	—	—	—	—	—	10.1	2024/01/16	32.2	2023/08/08	21				
水温		度			15.5	18.3	19.5	20.1	21.5	18.8	17.8	16.1	14.5	14.2	14.3	15.2	12	—	—	—	—	—	14.2	2024/01/16	21.5	2023/08/08	17.1				
一般細菌		個/mL		100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2023/04/18	—	3	2023/07/11	0			
大腸菌		/100mL		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0				
カドミウム及びその化合物		mg/L		0.003mg/L以下				0.0003 未満									1	—	—	—	—	—	0.0003	未満	2023/07/11	0.0003	未満	2023/07/11	0.0003	未満	
水銀及びその化合物		mg/L		0.0005mg/L以下				0.00005 未満									1	—	—	—	—	—	0.00005	未満	2023/07/11	0.00005	未満	2023/07/11	0.00005	未満	
セレン及びその化合物		mg/L		0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001	未満	2023/07/11	0.001	未満	2023/07/11	0.001	未満	
鉛及びその化合物		mg/L		0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001	未満	2023/07/11	0.001	未満	2023/07/11	0.001	未満	
ヒ素及びその化合物		mg/L		0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001	未満	2023/07/11	0.001	未満	2023/07/11	0.001	未満	
六価クロム化合物		mg/L		0.02mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001	未満	2023/07/11	0.001	未満	2023/07/11	0.001	未満	
亜硝酸態窒素		mg/L		0.04mg/L以下			0.004 未満										1	—	—	—	—	—	0.004	未満	2023/07/11	0.004	未満	2023/07/11	0.004	未満	
シアン化物イオン及び強化シアン		mg/L		0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001	未満	2023/04/18	0.001	未満	2023/04/18	0.001	未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L		10mg/L以下			0.7										1	—	—	—	—	—	0.7	2023/07/11	0.7	2023/07/11	0.7		0.7		
フッ素及びその化合物		mg/L		0.8mg/L以下			0.08 未満										1	—	—	—	—	—	0.08	未満	2023/07/11	0.08	未満	2023/07/11	0.08	未満	
ホウ素及びその化合物		mg/L		1.0mg/L以下			0.1 未満										1	—	—	—	—	—	0.1	未満	2023/07/11	0.1	未満	2023/07/11	0.1	未満	
四塩化炭素		mg/L		0.002mg/L以下			0.0002 未満										1	—	—	—	—	—	0.0002	未満	2023/07/11	0.0002	未満	2023/07/11	0.0002	未満	
1,4-ジオキサン		mg/L		0.05mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005	未満	2023/07/11	0.005	未満	2023/07/11	0.005	未満	
n-スズ及びβ-スズ-1,2-γDDE1スレン		mg/L		0.04mg/L以下			0.004 未満										1	—	—	—	—	—	0.004	未満	2023/07/11	0.004	未満	2023/07/11	0.004	未満	
ジクロロメタン		mg/L		0.02mg/L以下			0.002 未満										1	—	—	—	—	—	0.002	未満	2023/07/11	0.002	未満	2023/07/11	0.002	未満	
テトラクロロエチレン		mg/L		0.01mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	—	0.0005	未満	2023/07/11	0.0005	未満	2023/07/11	0.0005	未満	
トリクロロエチレン		mg/L		0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001	未満	2023/07/11	0.001	未満	2023/07/11	0.001	未満	
ベンゼン		mg/L		0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001	未満	2023/07/11	0.001	未満	2023/07/11	0.001	未満	
塩素酸		mg/L		0.6mg/L以下	0.06 未満		0.08							0.06 未満			4	1	—	—	—	—	0.06	未満	2023/04/18	0.08	2023/07/11	0.06		0.06	
クロロ酢酸		mg/L		0.02mg/L以下	0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満				4	—	—	—	—	—	0.002	未満	2023/04/18	0.002	2023/04/18	0.002	2023/04/18	0.002	2023/04/18
クロロホルム		mg/L		0.06mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001	未満	2023/04/18	0.001	2023/04/18	0.001	2023/04/18	0.001	2023/04/18
ジクロロ酢酸		mg/L		0.03mg/L以下	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満				4	—	—	—	—	—	0.003	未満	2023/04/18	0.003	2023/04/18	0.003	2023/04/18	0.003	2023/04/18
ジブロモクロロメタン		mg/L		0.1mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001	未満	2023/04/18	0.001	2024/01/16	0.001		0.001	
臭素酸		mg/L		0.01mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001	未満	2023/04/18	0.001	2023/04/18	0.001	2023/04/18	0.001	2023/04/18
総トリハロメタン		mg/L		0.1mg/L以下	0.001 未満		0.001			0.001 未満			0.002				4	—	—	—	—	—	0.001	2023/04/18	0.002	2024/01/16	0.002		0.001		
トリクロロ酢酸		mg/L		0.03mg/L以下	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満				4	—	—	—	—	—	0.003	2023/04/18	0.003	2023/04/18	0.003	2023/04/18	0.003	2023/04/18	
ブロモジクロロメタン		mg/L		0.03mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001	2023/04/18	0.001	2023/04/18	0.001	2023/04/18	0.001	2023/04/18	
ブロモホルム		mg/L		0.09mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				4	—	—	—	—	—	0.001	2023/04/18	0.001	2023/04/18	0.001	2023/04/18	0.001	2023/04/18	
ホルムアルデヒド		mg/L		0.08mg/L以下	0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満				4	—	—	—	—	—	0.008	2023/04/18	0.008	2023/04/18	0.008	2023/04/18	0.008	2023/04/18	
亜鉛及びその化合物		mg/L		1.0mg/L以下			0.01 未満			0.01 未満			0.008 未満				4	—	—	—	—	—	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	
アルミニウム及びその化合物		mg/L		0.2mg/L以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満				1	—	—	—	—	—	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	
銅及びその化合物		mg/L		0.3mg/L以下			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満				1	—	—	—	—	—	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	
鉄及びその化合物		mg/L		1.0mg/L以下			0.01			0.01 未満			0.01 2023/07/11				1	—	—	—	—	—	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	
ナトリウム及びその化合物		mg/L		200mg/L以下			5			5			4.7				12	—	—	—	—	—	5	2023/07/11	5	2023/07/11	5		5		
マンガン及びその化合物		mg/L		0.05mg/L以下			0.003 未満			0.003 2023/07/11			0.003 2023/07/11				1	—	—	—	—	—	0.003	2023/07/11	0.003	2023/07/11	0.003	2023/07/11	0.003	2023/07/11	
塩化物イオン		mg/L		200mg/L以下	4.6	4.9	6.0	5.1	5.0	4.5	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	12	—	—	—	—	—	4.5	2023/09/12	6.0	2023/06/13	4.9		4.9		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L		300mg/L以下			26.1			26.1			26.1				1	—	—	—	—	—	26.1	2023/07/11	26.1	2023/07/11	26.1		26.1		
蒸発残留物		mg/L		500mg/L以下			80			80			80				1	1	—	—	—	—	80	2023/07/11	80	2023/07/11	80		80		
陰イオン界面活性剤		mg/L		0.2mg/L以下			0.02 未満			0.02 2023/07/11			0.02 2023/07/11				1	—	—	—	—	—	0.02	2023/07/11	0.02	2023/07/11	0.02	2023/07/11	0.02	2023/07/11	
ジェオスミン		mg/L		0.00001mg/L以下			0.000001 未満			0.000001 2023/07/11			0.000001 2023/07/11				1	—	—	—	—	—	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	
2-メチルシロルネオール		mg/L		0.00001mg/L以下			0.000001 未満			0.000001 2023/07/11			0.000001 2023/07/11				1	—	—	—	—	—	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	0.000001 2023/07/11	
非イオン界面活性剤		mg/L		0.02mg/L以下			0.005 未満			0.005 2023/07/11			0.005 2023/07/11				1	—	—	—	—	—	0.005	2023/07/11	0.005	2023/07/11	0.005	2023/07/11	0.005	2023/07/11	
フエノール類		mg/L		0.005mg/L以下			0.0005 未満			0.0005 2023/07/11			0.0005 2023/07/11				12	—	—	—	—	—	0.0005	2023/07/11	0.0005	2023/07/11	0.0005	2023/07/11	0.0005	2023/07/11	
有機物（TOC量）		mg/L		3mg/L以下	0.3 未満	0.3	0.3 2023/07/11	0.3 2023/07/11	0.3 2023/07/11	0.3 2023/07/11	0.3 2023/07/11	0.3 2023/07/11	0.3 2023/07/11	0.3 2023/07/11	0.3 2023/07/11	0.3 2023/07/11	12	—	—	—	—	—	0.3	2023/04/18	0.3	2023/04/18	0.3	2023/05/16	0.3	2023/05/16	
pH値				5.8～8.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	12	—	—	—	—	—	7.4	2023/10/17	7.7	2023/06/13	7.6		7.6		
味				異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																					

報告書番号	
採水日	

採取場所		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	測定数	1割増	2割増	5割増	7割増	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
検査項目	単位	I103 主肥(天金)横瀬公園内	I103 主肥(天金)横瀬公園内	I103 主肥(天金)横瀬公園内	I103 主肥(天金)横瀬公園内	I103 主肥(天金)横瀬公園内	I103 主肥(天金)横瀬公園内	I103 主肥(天金)横瀬公園内	I103 主肥(天金)横瀬公園内	I103 主肥(天金)横瀬公園内	I103 主肥(天金)横瀬公園内	I103 主肥(天金)横瀬公園内	I103 主肥(天金)横瀬公園内											
気温	度	18.2	20.1	24.2	29.4	31.5	28.1	21.0	15.4	14.2	8.6	13.2	13.8	12	—	—	—	—	—	8.6	2024/01/16	31.5	2023/08/08	19.8
水温	度	16.0	18.9	21.2	23.1	27.3	25.0	22.9	18.8	14.7	12.1	10.2	12.3	12	—	—	—	—	—	10.2	2024/02/13	27.3	2023/08/08	18.5
一般細菌	個/mL	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2023/04/18	<2	2023/06/13	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0035mg/L以下			0.0003 未満									1	—	—	—	—	—	0.0003	2023/07/11	0.0003 未満	2023/07/11	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満									1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2023/07/11	0.00005 未満	2023/07/11	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満									1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2023/07/11	0.004 未満	2023/07/11	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下			0.2									1	—	—	—	—	—	0.2	2023/07/11	0.2	2023/07/11	0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			0.09									1	1	—	—	—	—	0.09	2023/07/11	0.09	2023/07/11	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満									1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2023/07/11	0.1 未満	2023/07/11	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満									1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2023/07/11	0.0002 未満	2023/07/11	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満									1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2023/07/11	0.005 未満	2023/07/11	0.005 未満
ビス(4-tertブチルフェニル)メタン	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満									1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2023/07/11	0.004 未満	2023/07/11	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満									1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2023/07/11	0.002 未満	2023/07/11	0.002 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満									1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満									1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06 未満		0.06 未満						0.06 未満			4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2023/04/18	0.06 未満	2023/04/18	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満	0.002 未満			4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2023/04/18	0.002 未満	2023/04/18	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満			4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2023/04/18	0.003 未満	2023/04/18	0.003 未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.002		0.004			0.002		0.001				4	—	—	—	—	—	0.001	2024/01/16	0.004	2023/07/11	0.002
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.005		0.008			0.004		0.002				4	—	—	—	—	—	0.002	2024/01/16	0.008	2023/07/11	0.005
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満			4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2023/04/18	0.003 未満	2023/04/18	0.003 未満
ブromクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001 未満		0.002			0.001 未満		0.001 未満	0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/04/18	0.002	2023/07/11	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.003		0.002			0.002		0.001				4	—	—	—	—	—	0.001	2024/01/16	0.003	2023/04/18	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満	0.008 未満			4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2023/04/18	0.008 未満	2023/04/18	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01 未満		0.01 未満			0.008 未満		0.008 未満	0.008 未満			1	—	—	—	—	—	0.008 未満	2023/04/18	0.008 未満	2023/04/18	0.008 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03		0.01			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満			4	1	—	—	—	—	0.01 未満	2023/10/17	0.03	2023/07/11	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.01 未満		0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満			1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2023/07/11	0.01 未満	2023/07/11	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.01 未満		0.01 未満			0.01 未満		0.01 未満	0.01 未満			1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2023/07/11	0.01 未満	2023/07/11	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10		10			10		10	10			1	—	—	—	—	—	10	2023/07/11	10	2023/07/11	10
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満	0.003 未満			1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2023/07/11	0.003 未満	2023/07/11	0.003 未満
塩化イオン	mg/L	200mg/L以下	7.9	8.3	8.4	8.3	8.1	7.2	7.9	7.8	7.7	7.8	7.9	12	—	—	—	—	—	7.2	2023/09/12	8.4	2023/06/13	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	104		125			125		119	133			4	—	4	—	—	—	104	2023/04/18	133	2024/01/16	120
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	265		257			247		247	232			4	—	2	2	—	—	232	2024/01/16	265	2023/04/18	250
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満			0.02 未満						1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2023/07/11	0.02 未満	2023/07/11	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001 未満			0.000001 未満						1	—	—	—	—	—	0.000001 未満	2023/07/11	0.000001 未満	2023/07/11	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001 未満			0.000001 未満						1	—	—	—	—	—	0.000001 未満	2023/07/11	0.000001 未満	2023/07/11	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満			0.005 未満						1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2023/07/11	0.005 未満	2023/07/11	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満			0.0005 未満						1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.4 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	1	—	—	—	—	0.3 未満	2023/07/11	0.0005 未満	2023/06/13	0.0005 未満
pH値		5.8～8.6	7.6	7.6	7.4	7.8	7.7	7.7	7.5	7.0	7.8	7.7	7.6	12	1	—	—	12	—	7.6	2023/11/14	7.8	2023/07/11	7.3
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2023/04/18	1 未満	2023/04/18	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	—	—	—	—	—	0.1 未満	2023/06/13	0.1	2023/04/18	0.1 未満
溶解残留塩素	mg/L	0.10	0.20	0.20	0.05 未満	0.30	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	12	—	—	—	—	—	0.05 未満	2023/06/13	0.30	2023/07/11	0.18

検査番号		W2304023-004		W2305010-004		W2306008-004		W2307008-004		W2308009-004		W2309013-004		W2310008-004		W2311099-004		W2312067-004		W2401009-004		W2402095-004		W2403007-004	
採水日		2023/04/18		2023/05/16		2023/06/13		2023/07/11		2023/08/08		2023/09/12		2023/10/17		2023/11/14		2023/12/08		2024/01/16		2024/02/13		2024/03/15	
試験名		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水	
採取場所		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ		IT04 八木沢丸山公園内トイレ			
検査項目		単位	基準値																						
気温	度																								
水温	度																								
一般細菌	個/mL	100個/L以下																							
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				0.0003 未満																			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				0.00005 未満																			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満																			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.003																			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満																			
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下				0.001 未満																			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満																			
シアン化物イオン及び塩化シアヌ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満										0.001 未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下				1.2																			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.6mg/L以下				0.08 未満																			
ホルムアルデヒドとその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.1 未満																			
酸化還元率	mg/L	0.002mg/L以下				0.0002 未満																			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満																			
ジス及びトリノール-1,2-ジエチレ	mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満																			
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				0.002 未満																			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.0005 未満																			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満																			
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満																			
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06 未満			0.06 未満				0.06 未満										0.06 未満					
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002 未満																						

八木沢第2水系

報告書番号			W2304023-005		W2305026-005		W2306008-005		W2307008-005		W2308009-005		W2309013-005		W2310008-005		W2311099-005		W2312067-005		W2401009-005		W2402095-005		W2403007-005		
採水日			2023/04/18		2023/05/16		2023/06/13		2023/07/11		2023/08/08		2023/09/12		2023/10/17		2023/11/14		2023/12/08		2024/01/16		2024/02/13		2024/03/15		
採水地			浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		
採水地名称			H04 八木沢小池地区 公衆トイレ		H04 八木沢小池地区 公衆トイレ		H04 八木沢小池地区 公衆トイレ		H04 八木沢小池地区 公衆トイレ		H04 八木沢小池地区 公衆トイレ		H04 八木沢小池地区 公衆トイレ		H04 八木沢小池地区 公衆トイレ		H04 八木沢小池地区 公衆トイレ		H04 八木沢小池地区 公衆トイレ		H04 八木沢小池地区 公衆トイレ		H04 八木沢小池地区 公衆トイレ		H04 八木沢小池地区 公衆トイレ		
検査項目			単位	基準値																							
					測定値	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値												
気温			度		19.8	22.0	27.1	29.9	32.0	29.8	23.3	18.2	16.7	9.4	14.2	14.1	12	—	—	—	—	—	9.4	2024/01/16	32.0	2023/08/08	21.4
水温			度		17.5	18.0	20.5	23.1	25.0	24.5	21.5	19.2	17.3	14.5	14.9	14.7	12	—	—	—	—	—	14.5	2024/01/16	25.0	2023/08/08	19.2
一般細菌			個/mL	100個/L以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2023/04/18	1	2023/06/13	0
大腸菌			/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物			mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満										1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2023/07/11	0.0003 未満	2023/07/11	0.0003 未満
水銀及びその化合物			mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満										1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2023/07/11	0.00005 未満	2023/07/11	0.00005 未満
セレン及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満
鉛及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満
ヒ素及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満
六価クロム化合物			mg/L	0.02mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満
亜硝酸態窒素			mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2023/07/11	0.004 未満	2023/07/11	0.004 未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン			mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	10mg/L以下			1.1										1	1	—	—	—	—	1.1	2023/07/11	1.1	2023/07/11	1.1
フッ素及びその化合物			mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満										1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2023/07/11	0.08 未満	2023/07/11	0.08 未満
ホウ素及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満										1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2023/07/11	0.1 未満	2023/07/11	0.1 未満
四塩化炭素			mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満										1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2023/07/11	0.0002 未満	2023/07/11	0.0002 未満
1,4-ジオキサン			mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2023/07/11	0.005 未満	2023/07/11	0.005 未満
ジシ及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2023/07/11	0.004 未満	2023/07/11	0.004 未満
ジクロロメタン			mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満										1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2023/07/11	0.002 未満	2023/07/11	0.002 未満
テトラクロロエチレン			mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満
トリクロロエチレン			mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満
ベンゼン			mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満	2023/07/11	0.001 未満
塩素酸			mg/L	0.6mg/L以下	0.06 未満		0.06 未満				0.06 未満			0.06 未満			4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2023/04/18	0.06 未満	2023/04/18	0.06 未満
クロロ酢酸			mg/L	0.02mg/L以下	0.002 未満		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2023/04/18	0.002 未満	2023/04/18	0.002 未満
クロロホルム			mg/L	0.06mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満
ジクロロ酢酸			mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2023/04/18	0.003 未満	2023/04/18	0.003 未満
ジブromクロロメタン			mg/L	0.1mg/L以下	0.002		0.001 未満				0.001 未満			0.002			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/10/17	0.002	2023/04/18	0.002
臭素酸			mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満
総トリハロメタン			mg/L	0.1mg/L以下	0.003		0.001 未満				0.001 未満			0.002			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/10/17	0.003	2023/04/18	0.002
トリクロロ酢酸			mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2023/04/18	0.003 未満	2023/04/18	0.003 未満
ブromジクロロメタン			mg/L	0.03mg/L以下	0.001 未満		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満	2023/04/18	0.001 未満
ブromホルム			mg/L	0.09mg/L以下	0.001		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2023/07/11	0.001	2023/04/18	0.001
ホルムアルデヒド			mg/L	0.08mg/L以下	0.008 未満		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2023/04/18	0.008 未満	2023/04/18	0.008 未満
亜鉛及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下	0.01 未満		0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2023/07/11	0.01 未満	2023/07/11	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.2mg/L以下			0.01 未満										1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2023/07/11	0.01 未満	2023/07/11	0.01 未満
鉄及びその化合物			mg/L	0.3mg/L以下			0.01										1	—	—	—	—	—	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	0.01
銅及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下			0.01										1	—	—	—	—	—	0.01	2023/07/11	0.01	2023/07/11	0.01
ナトリウム及びその化合物			mg/L	200mg/L以下			8										1	—	—	—	—	—	8	2023/07/11	8	2023/07/11	8
マンガン及びその化合物			mg/L	0.05mg/L以下			0.003 未満										1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2023/07/11	0.003 未満	2023/07/11	0.003 未満
塩化物イオン			mg/L	200mg/L以下	8.3	8.3	7.7	8.3	8.5	7.4	8.0	8.0	8.1	8.2	8.4	8.3	12	—	—	—	—	—	7.4	2023/09/12	8.5	2023/08/08	8.1
カルシウム、マグネシウム(硬度)			mg/L	300mg/L以下	33.5			33.5									1	1	—	—	—	—	33.5	2023/07/11	33.5	2023/07/11	33.5
濁度残留物			mg/L	500mg/L以下	155			152									4	—	4	—	—	—	107	2023/10/17	155	2023/04/18	130
陰イオン界面活性剤			mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満										1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2023/07/11	0.02 未満	2023/07/11	0.02 未満
ジオスミン			mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001 未満										1	—	—	—	—	—	0.000001 未満	2023/07/11	0.000001 未満	2023/07/11	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール			mg/L	0.00001mg/L以下			0.000001 未満										1	—	—	—	—	—	0.000001 未満	2023/07/11	0.000001 未満	2023/07/11	0.000001 未満
2-エチルヘキシル界面活性剤			mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満
フェニール類			mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満										1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満	2023/07/11	0.0005 未満
有機物(TOC量)			mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2023/04/18	0.3 未満	2023/04/18	0.3 未満
pH値				5.8～8.6	6.8	6.6	7.7	6.5	6.5	7.5	6.6	7.1	6.8	6.9	6.8	6.7	12	—	—	—	—	—	6.5	2023/07/11	7.7	2023/06/13	6.9
味				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度			度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2023/04/18	1 未満	2023/04/18	1 未満
濁度			度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2 未満	12	—	—	—	—	—	0.1 未満	2023/04/18	0.2 未満	2024/01/16	0.1 未満
遊離残留塩素			mg/L		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	12	—	—	—	—	—	0.20	2023/04/18	0.20	2023/04/18	0.20