年川　年川公民館

報告書番号			W1904080-001	W1905085-001	W1906010-001	W1907010-001	W1908010-001	W1909010-001	W1910009-001	W1911010-001	W1912010-001	W2001010-001	W2002010-001	W2003010-001	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2019/04/16	2019/05/20	2019/06/10	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/09	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/20	2020/02/10	2020/03/09											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			1 年川 年川公民館	1 年川 年川公民館	1 年川 年川公民館	1 年川 年川公民館	1 年川 年川公民館	1 年川 年川公民館	1 年川 年川公民館	1 年川 年川公民館	1 年川 年川公民館	1 年川 年川公民館	1 年川 年川公民館	1 年川 年川公民館											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		15.1	17.0	18.2	22.7	29.3	28.8	18.0	13.6	5.5	4.5	4.9	13.5	12	—	—	—	—	—	4.5	2020/01/20	29.3	2019/08/19	15.9
水温	度		15.5	16.0	16.5	16.5	18.5	21.0	17.2	15.8	15.0	14.5	14.5	15.0	12	—	—	—	—	—	14.5	2020/01/20	21.0	2019/09/09	16.3
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	12	—	—	—	—	—	0	2019/06/10	2	2019/04/16	1
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		—	—	—	—	—	—		—		—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下						0.0003 未満							1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2019/09/09	0.0003 未満	2019/09/09	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						0.00005 未満							1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2019/09/09	0.00005 未満	2019/09/09	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下						0.6							1	—	—	—	—	—	0.6	2019/09/09	0.6	2019/09/09	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下						0.08 未満							1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2019/09/09	0.08 未満	2019/09/09	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.1 未満							1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2019/09/09	0.1 未満	2019/09/09	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下						0.0002 未満							1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2019/09/09	0.0002 未満	2019/09/09	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下						0.002 未満							1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2019/09/09	0.002 未満	2019/09/09	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.09			0.06 未満			0.06 未満	4	1	—	—	—	—	0.06 未満	2019/06/10	0.09	2019/09/09	0.07
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2019/06/10	0.002 未満	2019/06/10	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001			0.002			0.002			0.002	4	—	—	—	—	—	0.001	2019/06/10	0.002	2019/09/09	0.002
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001			0.004			0.002			0.003	4	—	—	—	—	—	0.001	2019/06/10	0.004	2019/09/09	0.002
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001	2019/09/09	0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001	2019/09/09	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2019/06/10	0.008 未満	2019/06/10	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01							1	—	—	—	—	—	0.01	2019/09/09	0.01	2019/09/09	0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2019/09/09	0.01 未満	2019/09/09	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下						0.18							1	—	—	1	—	—	0.18	2019/09/09	0.18	2019/09/09	0.18
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2019/09/09	0.01 未満	2019/09/09	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下						5							1	—	—	—	—	—	5	2019/09/09	5	2019/09/09	5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.7	4.5	4.5	4.6	4.6	4.9	4.4	4.4	4.4	4.6	4.5	4.6	12	—	—	—	—	—	4.4	2019/10/15	4.9	2019/09/09	4.6
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下						31.4							1	1	—	—	—	—	31.4	2019/09/09	31.4	2019/09/09	31.4
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下						108							1	—	1	—	—	—	108	2019/09/09	108	2019/09/09	108
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						0.02 未満							1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2019/09/09	0.02 未満	2019/09/09	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2019/04/16	0.3 未満	2019/04/16	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	7.2	7.5	7.8	7.5	7.4	12	—	—	—	12	—	7.2	2019/11/18	7.8	2019/05/20	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	1	—	1 未満	2019/04/16	5	2019/09/09	1
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1 未満	0.2	0.1 未満	12	—	1	—	—	—	0.1 未満	2019/04/16	0.8	2019/09/09	0.2
遊離残留塩素	mg/L		0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	12	—	—	—	—	—	0.20	2019/10/15	0.30	2019/04/16	0.25