

報告書番号	W1905085-002													W1906010-002	W1907010-002	W1908010-002	W1909010-002	W1910009-002	W1911010-002	W1912010-002	W2001010-002	W2002010-002	W2003010-002	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値	
採水日	2019/04/16													2019/05/20	2019/06/10	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/09	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/20	2020/02/10												2020/03/09
試料名	浄水													浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水												
採取場所	2 大野 農協倉庫前													2 大野 大野公民館	2 大野 大野公民館	2 大野 大野公民館	2 大野 大野公民館	2 大野 大野公民館	2 大野 大野公民館	2 大野 大野公民館	2 大野 大野公民館	2 大野 大野公民館	2 大野 大野公民館												
検査項目	単位	基準値																				12	—	—	—	—	—	3.3	2019/01/20	27.7	2019/08/19	14.9			
気温	度		15.2	17.2	17.8	21.9	27.7	24.9	17.4	13.1	5.3	3.3	5.1	9.6	12	—	—	—	—	—	—	3.3	2019/01/20	27.7	2019/08/19	14.9									
水温	度		16.0	15.9	18.1	20.0	25.0	24.5	20.5	13.9	8.6	7.0	6.7	9.0	12	—	—	—	—	—	—	6.7	2019/02/10	25.0	2019/08/19	15.4									
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	1	0	0	4	23	0	1	0	0	0	0	12	—	1	—	—	—	—	0	2019/04/16	23	2019/09/09	2									
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下						0.0003 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2019/09/09	0.0003 未満	2019/09/09	0.0003 未満									
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						0.00005 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2019/09/09	0.00005 未満	2019/09/09	0.00005 未満									
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満									
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満									
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満									
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満									
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下						0.6							1	—	—	—	—	—	—	0.6	2019/09/09	0.6	2019/09/09	0.6									
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下						0.08 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	2019/09/09	0.08 未満	2019/09/09	0.08 未満									
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.1 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	2019/09/09	0.1 未満	2019/09/09	0.1 未満									
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下						0.0002 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2019/09/09	0.0002 未満	2019/09/09	0.0002 未満									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満									
ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満									
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下						0.002 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	2019/09/09	0.002 未満	2019/09/09	0.002 未満									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満									
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満									
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満									
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06 未満				0.06 未満		0.06 未満	4	—	—	—	—	—	—	0.06 未満	2019/06/10	0.06 未満	2019/06/10	0.06 未満									
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満		0.002 未満	4	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	2019/06/10	0.002 未満	2019/06/10	0.002 未満									
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満									
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満		0.003 未満	4	—	—	—	—	—	—	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満									
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.002				0.001		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.002	2019/09/09	0.001									
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満									
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.004				0.002		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.004	2019/09/09	0.002									
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満		0.003 未満	4	—	—	—	—	—	—	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満									
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001				0.001 未満		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001	2019/09/09	0.001									
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001				0.001		0.001 未満	4	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001	2019/09/09	0.001									
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満				0.008 未満		0.008 未満	4	—	—	—	—	—	—	0.008 未満	2019/06/10	0.008 未満	2019/06/10	0.008 未満									
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.06							1	—	—	—	—	—	—	0.06	2019/09/09	0.06	2019/09/09	0.06									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下						0.03							1	1	—	—	—	—	—	0.03	2019/09/09	0.03	2019/09/09	0.03									
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下						0.02							1	—	—	—	—	—	—	0.02	2019/09/09	0.02	2019/09/09	0.02									
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	2019/09/09	0.01 未満	2019/09/09	0.01 未満									
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下						5							1	—	—	—	—	—	—	5	2019/09/09	5	2019/09/09	5									
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満									
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	4.3	4.3	4.5	4.5	4.6	12	—	—	—	—	—	—	4.3	2019/10/15	4.6	2020/03/09	4.5									
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	300mg/L以下						34.4							1	1	—	—	—	—	—	34.4	2019/09/09	34.4	2019/09/09	34.4									
溶剤残留物	mg/L	500mg/L以下						96							1	1	—	—	—	—	—	96	2019/09/09	96	2019/09/09	96									
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						0.02 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	2019/09/09	0.02 未満	2019/09/09	0.02 未満									
ジエオクシン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満									
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満									
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満									
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満									
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	—	0.3 未満	2019/04/16	0.3 未満	2019/04/16	0.3 未満									
pH値		5.8～8.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.5	7.7	7.7	7.9	7.7	7.9	12	—	—	—	12	—	—	7.5	2019/09/09	7.9	2019/04/16	7.8									
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	—	1 未満	2019/04/16	1 未満	2019/04/16	1 未満									
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.6	0.2	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.2	12	—	1	—	—	—	—	0.1 未満	2019/04/16	0.6	2019/09/09	0.2									
遊離残留塩素																																			