

報告書番号			W1904082-001		W1905087-001		W1906013-001		W1907012-001		W1908012-001		W1909014-001		W1910011-001		W1911012-001		W1912013-001		W2001012-001		W2002012-001		W2003012-001		測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2019/04/16		2019/05/20		2019/06/10		2019/07/08		2019/08/19		2019/09/09		2019/10/15		2019/11/18		2019/12/09		2020/01/20		2020/02/10		2020/03/09												
試料名			浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水												
採取場所			7 大沢 大沢 公民館		7 大沢 大沢 公民館		7 大沢 大沢 公民館		7 大沢 大沢 公民館		7 大沢 大沢 公民館		7 大沢 大沢 公民館		7 大沢 大沢 公民館		7 大沢 大沢 公民館		7 大沢 大沢 公民館		7 大沢 大沢 公民館		7 大沢 大沢 公民館		7 大沢 大沢 公民館												
検査項目		単位	基準値																																		
気温		度	23.5		21.1		18.7		25.1		30.2		34.1		17.9		21.9		11.6		15.5		13.1		19.5												
水温		度	14.5		17.5		18.5		20.0		24.5		25.3		22.0		17.0		14.5		12.0		11.5		12.6												
一般細菌		個/mL	100個/mL以下		0		0		0		0		0		2		0		0		0		4		0												
大腸菌		/100mL	検出されないこと		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出												
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下								0.0003 未満										0.0003 未満		2019/09/09		0.0003 未満												
水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下								0.00005 未満										0.00005 未満		2019/09/09		0.00005 未満												
セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下								0.001 未満										0.001 未満		2019/09/09		0.001 未満												
鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下								0.001 未満										0.001 未満		2019/09/09		0.001 未満												
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下								0.001 未満										0.001 未満		2019/09/09		0.001 未満												
六価クロム化合物		mg/L	0.05mg/L以下								0.005 未満										0.005 未満		2019/09/09		0.005 未満												
亜硝酸態窒素		mg/L	0.04mg/L以下								0.004 未満										0.004 未満		2019/09/09		0.004 未満												
シアン化合物及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満						0.001 未満				0.001 未満						0.001 未満		2019/06/10		0.001 未満												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10mg/L以下				0.5						0.5								0.5		2019/09/09		0.5												
フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下				0.08 未満						0.1 未満								0.08 未満		2019/09/09		0.08 未満												
ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下				0.1 未満						0.1 未満								0.1 未満		2019/09/09		0.1 未満												
四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下				0.0002 未満						0.0002 未満								0.0002 未満		2019/09/09		0.0002 未満												
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満						0.005 未満								0.005 未満		2019/09/09		0.005 未満												
ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満						0.004 未満								0.004 未満		2019/09/09		0.004 未満												
ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下				0.002 未満						0.002 未満								0.002 未満		2019/09/09		0.002 未満												
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下				0.0005 未満						0.0005 未満								0.0005 未満		2019/09/09		0.0005 未満												
トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満						0.001 未満								0.001 未満		2019/09/09		0.001 未満												
ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満						0.001 未満								0.001 未満		2019/09/09		0.001 未満												
塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下		0.06 未満		0.06 未満				0.06 未満		0.06 未満								0.06 未満		2019/06/10		0.06 未満												
クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満		0.002 未満				0.002 未満		0.002 未満								0.002 未満		2019/06/10		0.002 未満												
クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下		0.001		0.001				0.002		0.001								0.001		2019/06/10		0.002												
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満		0.003 未満				0.003 未満		0.003 未満								0.003 未満		2019/06/10		0.003 未満												
ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		0.002		0.002				0.002		0.002								0.002		2019/06/10		0.002												
臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満								0.001 未満		2019/06/10		0.001 未満												
総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		0.005		0.005				0.006		0.004								0.004		2020/03/09		0.006												
トリクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満		0.003 未満				0.003 未満		0.003 未満								0.003 未満		2019/06/10		0.003 未満												
ブロモクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下		0.002		0.002				0.002		0.001								0.002		2020/03/09		0.002												
フロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満								0.001 未満		2019/06/10		0.001 未満												
ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下		0.008 未満		0.008 未満				0.008 未満		0.008 未満								0.008 未満		2019/06/10		0.008 未満												
亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下				0.02						0.02								0.02		2019/09/09		0.02												
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下				0.04						0.04								0.04		2019/09/09		0.04												
鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下				0.03						0.03								0.03		2019/09/09		0.03												
銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満						0.01 未満								0.01 未満		2019/09/09		0.01 未満												
マンガン及びその化合物		mg/L	200mg/L以下				5						5								5		2019/09/09		5												
ナトリウム及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満						0.005 未満								0.005 未満		2019/09/09		0.005 未満												
塩化水イオン		mg/L	200mg/L以下		3.6		3.5		3.6		3.7		3.6		3.4		3.4		3.6		3.6		3.6		3.6												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下										27.0								27.0		2019/09/09		27.0												
蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下										84								84		2019/09/09		84												
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下				0.02 未満						0.02 未満								0.02 未満		2019/09/09		0.02 未満												
ジエチルシロキサン		mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001 未満						0.000001 未満								0.000001 未満		2019/08/19		0.000001 未満												
2-メチルイソプロパノール		mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001 未満						0.000001 未満								0.000001 未満		2019/08/19		0.000001 未満												
イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下				0.005 未満						0.005 未満								0.005 未満		2019/08/19		0.005 未満												
フェニール類		mg/L	0.005mg/L以下				0.0005 未満						0.0005 未満								0.0005 未満		2019/09/09		0.0005 未満												
有機物(TOC量)		mg/L	3mg/L以下		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		2019/04/16		0.3 未満												
pH値			5.8～8.6		7.7 未満		7.6 未満		7.5 未満		7.4 未満		7.3 未満		7.3 未満		7.6 未満		7.6 未満		7.5 未満		7.6 未満		7.6 未満												
臭気			異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし												
色度		度	5度以下		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満												
濁度		度	2度以下		0.4 未満		0.1 未満		0.2 未満		0.2 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.2 未満		1.2 未満		0.1 未満		0.2 未満		0.2 未満												
遊離残留塩素		mg/L			0.20 未満		0.30 未満		0.25 未満		0.15 未満		0.20 未満		0.10 未満		0.05 未満		0.20 未満		0.25 未満		0.20 未満		0.19 未満												