湯舟　下湯舟公民館

報告書番号			W1904080-003	W1905085-003	W1906010-003	W1907010-003	W1908010-003	W1909010-003	W1910009-003	W1911010-003	W1912010-003	W2001010-003	W2002010-003	W2003010-003	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2019/04/16	2019/05/20	2019/06/10	2019/07/08	2019/08/19	2019/09/09	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/20	2020/02/10	2020/03/09											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		20.7	21.7	17.6	24.6	31.5	31.0	16.8	19.0	10.6	12.4	10.2	18.4	12	—	—	—	—	—	10.2	2020/02/10	31.5	2019/08/19	19.5
水温	度		15.0	21.0	21.5	21.0	28.7	22.5	21.0	15.9	11.5	8.4	8.5	11.3	12	—	—	—	—	—	8.4	2020/01/20	28.7	2019/08/19	17.2
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	3	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2019/05/20	4	2019/10/15	1
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		—	—	—	—	—	—		—		—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下						0.0003 未満							1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2019/09/09	0.0003 未満	2019/09/09	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						0.00005 未満							1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2019/09/09	0.00005 未満	2019/09/09	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下						0.5							1	—	—	—	—	—	0.5	2019/09/09	0.5	2019/09/09	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下						0.08 未満							1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2019/09/09	0.08 未満	2019/09/09	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.1 未満							1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2019/09/09	0.1 未満	2019/09/09	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下						0.0002 未満							1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2019/09/09	0.0002 未満	2019/09/09	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下						0.002 未満							1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2019/09/09	0.002 未満	2019/09/09	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2019/06/10	0.06 未満	2019/06/10	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2019/06/10	0.002 未満	2019/06/10	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001	2019/09/09	0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001	2019/09/09	0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2019/06/10	0.008 未満	2019/06/10	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01							1	—	—	—	—	—	0.01	2019/09/09	0.01	2019/09/09	0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下						0.01							1	—	—	—	—	—	0.01	2019/09/09	0.01	2019/09/09	0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2019/09/09	0.01 未満	2019/09/09	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2019/09/09	0.01 未満	2019/09/09	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下						5							1	—	—	—	—	—	5	2019/09/09	5	2019/09/09	5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.6	3.6	3.6	3.7	12	—	—	—	—	—	3.4	2019/11/18	3.7	2020/03/09	3.6
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下						27.4							1	—	—	—	—	—	27.4	2019/09/09	27.4	2019/09/09	27.4
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下						84							1	1	—	—	—	—	84	2019/09/09	84	2019/09/09	84
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						0.02 未満							1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2019/09/09	0.02 未満	2019/09/09	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2019/04/16	0.3 未満	2019/04/16	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	12	—	—	—	12	—	7.3	2019/07/08	7.5	2019/04/16	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2019/04/16	1 未満	2019/04/16	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	—	1	—	—	—	0.1 未満	2019/04/16	0.5	2019/10/15	0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.30	0.25	0.25	0.10	0.20	0.10	0.05	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	12	—	—	—	—	—	0.05	2019/10/15	0.30	2019/04/16	0.17