

報告書番号		W1904080-005W1905085-005W1906010-005W1907010-005W1908010-005W1909010-005W1910009-005W1911010-005W1912010-005W2001010-005W2002010-005W2003010-005													測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値 検出日	最高値	最大値 検出日	平均値
採水日		2019/04/16	2019/05/20	2019/07/08	2019/08/19	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/09	2020/01/20	2020/02/10	2020/03/09														
試験名		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水													
採取場所		5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館													
検査項目	単位	基準値														12	—	—	—	—	10.4	2020/02/10	30.4	2019/08/19	19.1
気温	度		20.5	17.8	17.8	23.1	30.4	30.3	16.4	19.2	10.6	13.3	10.4	19.2	12	—	—	—	—	10.4	2020/02/10	30.4	2019/08/19	19.1	
水温	度		15.3	16.3	18.0	18.0	21.0	21.8	18.0	15.8	14.5	12.8	13.0	13.8	12	—	—	—	—	12.8	2020/01/20	21.8	2019/09/09	16.5	
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	0	2019/04/16	5	2019/09/09	0	
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下					0.0003 未満								1	—	—	—	—	0.0003 未満	2019/09/09	0.0003 未満	2019/09/09	0.0003 未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下					0.00005 未満								1	—	—	—	—	0.00005 未満	2019/09/09	0.00005 未満	2019/09/09	0.00005 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下					0.005 未満								1	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下					0.004 未満								1	—	—	—	—	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満	
シアン化合物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下					0.3								1	—	—	—	—	0.3	2019/09/09	0.3	2019/09/09	0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下					0.08 未満								1	—	—	—	—	0.08 未満	2019/09/09	0.08 未満	2019/09/09	0.08 未満	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.1 未満								1	—	—	—	—	0.1 未満	2019/09/09	0.1 未満	2019/09/09	0.1 未満	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下					0.0002 未満								1	—	—	—	—	0.0002 未満	2019/09/09	0.0002 未満	2019/09/09	0.0002 未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下					0.005 未満								1	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	
ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下					0.004 未満								1	—	—	—	—	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満	2019/09/09	0.004 未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下					0.002 未満								1	—	—	—	—	0.002 未満	2019/09/09	0.002 未満	2019/09/09	0.002 未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					0.0005 未満								1	—	—	—	—	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	—	—	—	—	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	2019/09/09	0.001 未満	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満		4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2019/06/10	0.06 未満	2019/06/10	0.06 未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満		4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2019/06/10	0.002 未満	2019/06/10	0.002 未満	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/12/09	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/12/09	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満	2019/06/10	0.003 未満	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	2019/06/10	0.001 未満	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満		4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2019/06/10	0.008 未満	2019/06/10	0.008 未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.02								1	—	—	—	—	0.02	2019/09/09	0.02	2019/09/09	0.02	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下					0.02								1	—	—	—	—	0.02	2019/09/09	0.02	2019/09/09	0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下					0.01								1	—	—	—	—	0.01	2019/09/09	0.01	2019/09/09	0.01	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.01 未満								1	—	—	—	—	0.01 未満	2019/09/09	0.01 未満	2019/09/09	0.01 未満	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下					4								1	—	—	—	—	4	2019/09/09	4	2019/09/09	4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下					0.005 未満								1	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.3	3.3	3.3	3.4	3.7	3.3	3.2	3.3	3.2	3.4	3.3	3.4	12	—	—	—	—	3.2	2019/10/15	3.7	2019/08/19	3.3	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下					25.5								1	—	—	—	—	25.5	2019/09/09	25.5	2019/09/09	25.5	
溶存残留物	mg/L	500mg/L以下					93								1	1	—	—	—	93	2019/09/09	93	2019/09/09	93	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下					0.02 未満								1	—	—	—	—	0.02 未満	2019/09/09	0.02 未満	2019/09/09	0.02 未満	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満	2019/08/19	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下					0.005 未満								1	—	—	—	—	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	2019/09/09	0.005 未満	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下					0.0005 未満								1	—	—	—	—	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満	2019/09/09	0.0005 未満	
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	0.3 未満	2019/04/16	0.3 未満	2019/04/16	0.3 未満	
pH値		5.8～8.6	7.5	7.5	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	12	—	—	—	—	7.0	2019/09/09	7.5	2019/04/16	7.2	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	1 未満	2019/04/16	1 未満	2019/04/16	1 未満	
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.2	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	—	—	—	—	0.1 未満	2019/04/16	0.2	2019/09/09	0.1	
遊離残留塩素	mg/L		0.25	0.20	0.20	0.25	0.20	0.15	0.15	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	12	—	—	—	—	0.15	2019/09/09	0.25	2019/04/16	0.20	