3　湯舟　下湯舟公民館

報告書番号			W1704080-003	W1705087-003	W1706041-003	W1707013-003	W1708013-003	W1709013-003	W1710013-003	W1711013-003	W1712014-003	W1801014-003	W1802011-003	W1803014-003	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2018/04/19	2018/05/14	2018/06/11	2018/07/9	2018/08/20	2018/09/10	2018/10/15	2018/11/12	2018/12/10	2019/01/21	2019/02/18	2019/03/11											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		23.0	25.5	21.5	27.8	28.6	23.8	18.6	20.8	9.1	10.4	12.0	16.2	12	—	—	—	—	—	9.1	2018/01/22	28.6	2017/08/21	19.8
水温	度		16.0	18.9	22.5	24.5	27.0	25.0	18.8	16.0	13.0	7.5	8.6	11.6	12	—	—	—	—	—	7.5	2018/02/16	27.0	2017/07/10	17.5
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2017/04/20	1	2017/04/20	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		—	—	—	—	—	—		—		—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下						0.0003 未満							1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2017/09/11	0.0003 未満	2017/09/11	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						0.00005 未満							1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2017/09/11	0.00005 未満	2017/09/11	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2017/09/11	0.001 未満	2017/09/11	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2017/09/11	0.001 未満	2017/09/11	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2017/09/11	0.001 未満	2017/09/11	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2017/09/11	0.005 未満	2017/09/11	0.005 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2017/09/11	0.004 未満	2017/09/11	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下						0.4							1	—	—	—	—	—	0.4	2017/09/11	0.4	2017/09/11	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下						0.08 未満							1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2017/09/11	0.08 未満	2017/09/11	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.1 未満							1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2017/09/11	0.1 未満	2017/09/11	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下						0.0002 未満							1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2017/09/11	0.0002 未満	2017/09/11	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2017/09/11	0.005 未満	2017/09/11	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2017/09/11	0.004 未満	2017/09/11	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下						0.002 未満							1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2017/09/11	0.002 未満	2017/09/11	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2017/09/11	0.0005 未満	2017/09/11	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2017/09/11	0.001 未満	2017/09/11	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2017/09/11	0.001 未満	2017/09/11	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2017/06/12	0.06 未満	2017/06/12	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2017/06/12	0.002 未満	2017/06/12	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2017/06/12	0.003 未満	2017/06/12	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2017/06/12	0.003 未満	2017/06/12	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満	2017/06/12	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2017/06/12	0.008 未満	2017/06/12	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01							1	—	—	—	—	—	0.01	2017/09/11	0.01	2017/09/11	0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2017/09/11	0.01 未満	2017/09/11	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2017/09/11	0.01 未満	2017/09/11	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2017/09/11	0.01 未満	2017/09/11	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下						4							1	—	—	—	—	—	4	2017/09/11	4	2017/09/11	4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2017/09/11	0.005 未満	2017/09/11	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.6	3.4	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6	12	—	—	—	—	—	3.4	2017/04/20	3.6	2018/02/16	3.5
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下						26.3							1	—	—	—	—	—	26.3	2017/09/11	26.3	2017/09/11	26.3
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下						76							1	1	—	—	—	—	76	2017/09/11	76	2017/09/11	76
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						0.02 未満							1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2017/09/11	0.02 未満	2017/09/11	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2017/08/21	0.000001未満	2017/08/21	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2017/08/21	0.000001未満	2017/08/21	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2017/09/11	0.005 未満	2017/09/11	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2017/09/11	0.0005 未満	2017/09/11	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2017/04/20	0.3 未満	2017/04/20	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	12	—	—	—	12	—	7.3	2017/04/20	7.6	2017/07/10	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		—	—	—	—	—	—		—		—
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満	2017/04/20	1 未満	2017/04/20	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	—	—	—	—	—	0.1 未満	2017/04/20	0.2	2017/05/15	0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.1	0.20	0.1	0.20	0.1	0.05	0.15	0.20	0.25	0.25	0.25	12	—	—	—	—	—	0.1	2017/04/20	0.25	2017/06/12	0.2