報告書番号			W2004091-002	W2005100-002	W2006023-002	W2007027-002	W2008028-002	W2009026-002	W2010027-002	W2011028-002	W2012026-002	W2101026-002	W2102028-002	W2103025-002	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2020/04/20	2020/05/19	2020/06/09	2020/07/14	2020/08/18	2020/09/08	2020/10/13	2020/11/17	2020/12/08	2021/01/12	2021/02/09	2021/03/09											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			IT04 八木沢小池地区 公衆トイレ	IT04 八木沢小池地区 公衆トイレ	IT04 八木沢小池地区 公衆トイレ	IT04 八木沢小池地区 公衆トイレ	IT04 八木沢小池地区 公衆トイレ	IT04 八木沢小池地区 公衆トイレ	IT04 八木沢小池地区 公衆トイレ	IT04 八木沢小池地区 公衆トイレ	IT04 八木沢小池地区 公衆トイレ	IT04 八木沢小池地区 公衆トイレ	IT04 八木沢小池地区 公衆トイレ	IT04 八木沢小池地区 公衆トイレ											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		10.7	24.8	29.6	24.3	33.5	29.5	25.2	21.5	17.1	6.9	8.4	15.5	12	－	－	－	－	－	6.9	2021/01/12	33.5	2020/08/18	20.6
水温	度		15.8	19.4	21.7	22.0	25.3	25.0	21.5	18.5	17.0	13.3	13.6	14.7	12	－	－	－	－	－	13.3	2021/01/12	25.3	2020/08/18	19
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	12	－	－	－	－	－	0	2020/04/20	2	2020/09/08	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－	－		－		－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下				0.0003 未満									1	－	－	－	－	－	0.0003 未満	2020/07/14	0.0003 未満	2020/07/14	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下				0.00005 未満									1	－	－	－	－	－	0.00005 未満	2020/07/14	0.00005 未満	2020/07/14	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/07/14	0.002 未満	2020/04/20	0.002 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満									1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2020/07/14	0.004 未満	2020/07/14	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下				1.6									1	1	－	－	－	－	1.6	2020/07/14	1.6	2020/07/14	1.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下				0.08 未満									1	－	－	－	－	－	0.08 未満	2020/07/14	0.08 未満	2020/07/14	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.1 未満									1	－	－	－	－	－	0.1 未満	2020/07/14	0.1 未満	2020/07/14	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下				0.0002 未満									1	－	－	－	－	－	0.0002 未満	2020/07/14	0.0002 未満	2020/07/14	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満									1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2020/07/14	0.005 未満	2020/07/14	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満									1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2020/07/14	0.004 未満	2020/07/14	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下				0.002 未満									1	－	－	－	－	－	0.002 未満	2020/07/14	0.002 未満	2020/07/14	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.0005 未満									1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2020/07/14	0.0005 未満	2020/07/14	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満									1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満	2020/07/14	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			4	－	－	－	－	－	0.06 未満	2020/04/20	0.06 未満	2020/04/20	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			4	－	－	－	－	－	0.002 未満	2020/04/20	0.002 未満	2020/04/20	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2020/04/20	0.003 未満	2020/04/20	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.002			0.002			0.001 未満			0.001			4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/10/13	0.002	2020/04/20	0.002
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満	2020/04/20	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.003			0.003			0.001			0.002			4	－	－	－	－	－	0.001	2020/10/13	0.003	2020/04/20	0.002
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2020/04/20	0.003 未満	2020/04/20	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/07/14	0.001	2020/04/20	0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001 未満			0.001			0.001			0.001			4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/04/20	0.001	2020/07/14	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			4	－	－	－	－	－	0.008 未満	2020/04/20	0.008 未満	2020/04/20	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満									1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下				0.01 未満									1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下				0.01 未満									1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満									1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満	2020/07/14	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下				8									1	－	－	－	－	－	8	2020/07/14	8	2020/07/14	8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下				0.003 未満									1	－	－	－	－	－	0.003 未満	2020/07/14	0.003 未満	2020/07/14	0.003 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.2	9.2	9.3	8.8	9.0	8.7	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	9.4	12	－	－	－	－	－	8.3	2020/10/13	9.4	2021/03/09	8.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下				47.0									1	1	－	－	－	－	47.0	2020/07/14	47.0	2020/07/14	47.0
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	120			125			104			127			4	－	4	－	－	－	104	2020/10/13	127	2021/01/12	120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下				0.02 未満									1	－	－	－	－	－	0.02 未満	2020/07/14	0.02 未満	2020/07/14	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満									1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2020/07/14	0.000001未満	2020/07/14	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001未満									1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2020/07/14	0.000001未満	2020/07/14	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下				0.005 未満									1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2020/07/14	0.005 未満	2020/07/14	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下				0.0005 未満									1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2020/07/14	0.0005 未満	2020/07/14	0.0005 未満
有機物（TOC量）	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	－	－	－	－	－	0.3 未満	2020/04/20	0.3 未満	2020/04/20	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.7	6.6	6.9	7.2	7.1	6.6	6.6	6.8	12	－	－	－	12	－	6.5	2020/07/14	7.2	2020/11/17	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	－	－	－	－	－	1 未満	2020/04/20	1 未満	2020/04/20	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	12	－	－	－	－	－	0.1 未満	2020/05/19	0.2	2020/06/09	0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.25	0.30	0.30	0.20	0.05 未満	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	12	－	－	－	－	－	0.05 未満	2020/08/18	0.30	2020/05/19	0.16