報告書番号			W2004089-002	W2005095-002	W2006015-002	W2007018-002	W2008017-002	W2009018-002	W2010018-002	W2011017-002	W2012018-002	W2101017-002	W2102017-002	W2103017-002	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2020/04/21	2020/05/18	2020/06/08	2020/07/13	2020/08/17	2020/09/14	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/01/15	2021/02/08	2021/03/08											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター	2 中伊豆上水道(冷川)給食センター											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		19.6	18.8	26.1	23.4	36.2	26.1	24.6	19.8	13.5	10.0	12.1	8.5	12	－	－	－	－	－	8.5	2021/03/08	36.2	2020/08/17	19.9
水温	度		14.2	16.4	17.0	18.4	20.2	18.8	17.5	14.5	15.3	11.5	12.0	13.5	12	－	－	－	－	－	11.5	2021/01/15	20.2	2020/08/17	15.8
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	－	－	－	－	－	0	2020/04/21	2	2020/06/08	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－	－		－		－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満										1	－	－	－	－	－	0.0003 未満	2020/06/08	0.0003 未満	2020/06/08	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満										1	－	－	－	－	－	0.00005 未満	2020/06/08	0.00005 未満	2020/06/08	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/09/14	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下			0.7										1	－	－	－	－	－	0.7	2020/06/08	0.7	2020/06/08	0.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満										1	－	－	－	－	－	0.08 未満	2020/06/08	0.08 未満	2020/06/08	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満										1	－	－	－	－	－	0.1 未満	2020/06/08	0.1 未満	2020/06/08	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満										1	－	－	－	－	－	0.0002 未満	2020/06/08	0.0002 未満	2020/06/08	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満										1	－	－	－	－	－	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満										1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06			0.06 未満			0.06 未満	4	－	－	－	－	－	0.06 未満	2020/06/08	0.06	2020/09/14	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	－	－	－	－	－	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001			0.003			0.002			0.002	4	－	－	－	－	－	0.001	2020/06/08	0.003	2020/09/14	0.002
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001			0.006			0.003			0.004	4	－	－	－	－	－	0.001	2020/06/08	0.006	2020/09/14	0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001	2020/09/14	0.001
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.002			0.001			0.001	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.002	2020/09/14	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	－	－	－	－	－	0.008 未満	2020/06/08	0.008 未満	2020/06/08	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満			0.02							1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.06			0.06			0.09			0.08	4	－	4	－	－	－	0.06	2020/06/08	0.09	2020/12/14	0.07
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満										1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			4										1	－	－	－	－	－	4	2020/06/08	4	2020/06/08	4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.7	4.7	6.7	4.5	6.5	6.1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.1	7.1	12	－	－	－	－	－	4.5	2020/07/13	7.1	2021/03/08	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			22.9										1	－	－	－	－	－	22.9	2020/06/08	22.9	2020/06/08	22.9
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			68										1	1	－	－	－	－	68	2020/06/08	68	2020/06/08	68
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満										1	－	－	－	－	－	0.02 未満	2020/06/08	0.02 未満	2020/06/08	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満										1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満										1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	－	－	－	－	－	0.3 未満	2020/04/21	0.3 未満	2020/04/21	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	12	－	－	－	12	－	7.2	2020/10/12	7.5	2020/07/13	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	－	－	－	－	－	1 未満	2020/04/21	1 未満	2020/04/21	1 未満
濁度	度	2度以下	0.2	0.2	0.1 未満	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	－	1	－	－	－	0.1 未満	2020/06/08	0.5	2020/07/13	0.2
遊離残留塩素	mg/L		0.30	0.25	0.20	0.25	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	12	－	－	－	－	－	0.20	2020/06/08	0.35	2021/03/08	0.28