報告書番号			W2004089-001	W2005095-001	W2006015-001	W2007018-001	W2008017-001	W2009018-001	W2010018-001	W2011017-001	W2012018-001	W2101017-001	W2102017-001	W2103017-001	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2020/04/21	2020/05/18	2020/06/08	2020/07/13	2020/08/17	2020/09/14	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/01/15	2021/02/08	2021/03/08											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野	1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		18.0	18.6	25.8	23.2	34.0	26.4	23.1	19.9	13.3	9.1	11.8	7.7	12	−	−	−	−	−	7.7	2021/03/08	34.0	2020/08/17	19.2
水温	度		14.5	16.2	17.7	18.0	20.0	20.0	17.3	15.0	15.5	12.4	13.0	13.0	12	−	−	−	−	−	12.4	2021/01/15	20.0	2020/08/17	16
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	12	−	−	−	−	−	0	2020/04/21	9	2020/09/14	1
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		−	−	−	−	−	−		−		−
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満										1	−	−	−	−	−	0.0003 未満	2020/06/08	0.0003 未満	2020/06/08	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満										1	−	−	−	−	−	0.00005 未満	2020/06/08	0.00005 未満	2020/06/08	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	−	−	−	−	−	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	−	−	−	−	−	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	−	−	−	−	−	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2020/09/14	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	−	−	−	−	−	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下			0.5										1	−	−	−	−	−	0.5	2020/06/08	0.5	2020/06/08	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満										1	−	−	−	−	−	0.08 未満	2020/06/08	0.08 未満	2020/06/08	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満										1	−	−	−	−	−	0.1 未満	2020/06/08	0.1 未満	2020/06/08	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満										1	−	−	−	−	−	0.0002 未満	2020/06/08	0.0002 未満	2020/06/08	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	−	−	−	−	−	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	−	−	−	−	−	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満										1	−	−	−	−	−	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満										1	−	−	−	−	−	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	−	−	−	−	−	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	−	−	−	−	−	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06			0.06 未満			0.06 未満	4	−	−	−	−	−	0.06 未満	2020/06/08	0.06	2020/09/14	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	−	−	−	−	−	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	−	−	−	−	−	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001			0.002			0.001 未満	4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2020/06/08	0.002	2020/12/14	0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.002			0.003			0.001 未満	4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2020/06/08	0.003	2020/12/14	0.002
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	−	−	−	−	−	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001			0.001			0.001 未満	4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2020/06/08	0.001	2020/09/14	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	−	−	−	−	−	0.008 未満	2020/06/08	0.008 未満	2020/06/08	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.03										1	−	−	−	−	−	0.03	2020/06/08	0.03	2020/06/08	0.03
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01 未満										1	−	−	−	−	−	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満										1	−	−	−	−	−	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	−	−	−	−	−	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			5										1	−	−	−	−	−	5	2020/06/08	5	2020/06/08	5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	−	−	−	−	−	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.4	3.3	3.3	3.5	3.2	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	4.3	12	−	−	−	−	−	3.2	2020/09/14	4.3	2021/03/08	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			26.7										1	−	−	−	−	−	26.7	2020/06/08	26.7	2020/06/08	26.7
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			90										1	1	−	−	−	−	90	2020/06/08	90	2020/06/08	90
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満										1	−	−	−	−	−	0.02 未満	2020/06/08	0.02 未満	2020/06/08	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	−	−	−	−	−	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	−	−	−	−	−	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満										1	−	−	−	−	−	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満										1	−	−	−	−	−	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	−	−	−	−	−	0.3 未満	2020/04/21	0.3 未満	2020/04/21	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.1	7.0	7.3	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.5	7.4	7.3	7.4	12	−	−	−	12	−	7.0	2020/05/18	7.5	2020/12/14	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		−	−	−	−	−	−		−		−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		−	−	−	−	−	−		−		−
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	−	−	−	−	−	1 未満	2020/04/21	1 未満	2020/04/21	1 未満
濁度	度	2度以下	0.2	0.1	0.1 未満	0.3	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	1	−	−	−	−	0.1 未満	2020/06/08	0.3	2020/07/13	0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.20	0.20	0.20	0.05 未満	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	12	−	−	−	−	−	0.05 未満	2020/07/13	0.20	2020/04/21	0.18