報告書番号			W2004089-008	W2005095-008	W2006015-008	W2007018-008	W2008017-008	W2009018-008	W2010018-008	W2011017-008	W2012018-008	W2101017-008	W2102017-008	W2103017-008	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2020/04/21	2020/05/18	2020/06/08	2020/07/13	2020/08/17	2020/09/14	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/01/15	2021/02/08	2021/03/08											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		15.7	16.5	20.1	19.1	28.8	21.2	20.0	17.6	11.3	6.9	7.5	5.0	12	－	－	－	－	－	5.0	2021/03/08	28.8	2020/08/17	15.8
水温	度		13.5	16.0	17.3	18.0	19.4	20.0	17.2	15.0	15.0	11.5	11.5	11.8	12	－	－	－	－	－	11.5	2021/01/15	20.0	2020/09/14	15.5
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12	－	－	－	－	－	0	2020/04/21	2	2020/10/12	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－	－		－		－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満										1	－	－	－	－	－	0.0003 未満	2020/06/08	0.0003 未満	2020/06/08	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満										1	－	－	－	－	－	0.00005 未満	2020/06/08	0.00005 未満	2020/06/08	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/09/14	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下			2.3			2.3			2.3			2.3	4	－	4	－	－	－	2.3	2020/06/08	2.3	2020/06/08	2.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満										1	－	－	－	－	－	0.08 未満	2020/06/08	0.08 未満	2020/06/08	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満										1	－	－	－	－	－	0.1 未満	2020/06/08	0.1 未満	2020/06/08	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満										1	－	－	－	－	－	0.0002 未満	2020/06/08	0.0002 未満	2020/06/08	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満
シス及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満	2020/06/08	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満										1	－	－	－	－	－	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満										1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.07			0.06 未満			0.06	4	1	－	－	－	－	0.06 未満	2020/06/08	0.07	2020/09/14	0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	－	－	－	－	－	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001			0.001			0.002	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.002	2021/03/08	0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001			0.007			0.005			0.007	4	－	－	－	－	－	0.001	2020/06/08	0.007	2020/09/14	0.005
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001			0.006			0.004			0.005	4	－	－	－	－	－	0.001	2020/06/08	0.006	2020/09/14	0.004
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	－	－	－	－	－	0.008 未満	2020/06/08	0.008 未満	2020/06/08	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01 未満										1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.01										1	－	－	－	－	－	0.01	2020/06/08	0.01	2020/06/08	0.01
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満	2020/06/08	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			6										1	－	－	－	－	－	6	2020/06/08	6	2020/06/08	6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	8.0	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	8.4	12	－	－	－	－	－	7.3	2021/01/15	8.4	2021/03/08	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			59.7			60.4			64.4			58.7	4	2	2	－	－	－	58.7	2021/03/08	64.4	2020/12/14	61
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			113			113			113			135	4	－	4	－	－	－	113	2020/06/08	135	2021/03/08	120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満										1	－	－	－	－	－	0.02 未満	2020/06/08	0.02 未満	2020/06/08	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満										1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満	2020/06/08	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満										1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満	2020/06/08	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	－	－	－	－	－	0.3 未満	2020/04/21	0.3 未満	2020/04/21	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	12	－	－	－	12	－	7.1	2020/04/21	7.3	2021/01/15	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	－	－	－	－	－	1 未満	2020/04/21	1 未満	2020/04/21	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1	0.2	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	－	－	－	－	－	0.1 未満	2020/06/08	0.2	2020/05/18	0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	12	－	－	－	－	－	0.20	2020/05/18	0.30	2020/04/21	0.25