報告書番号			W2004080-005	W2005085-005	W2006010-005	W2007013-005	W2008013-005	W2009013-005	W2010013-005	W2011013-005	W2012013-005	W2101013-005	W2102013-005	W2103013-005	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2020/04/21	2020/05/18	2020/06/08	2020/07/13	2020/08/17	2020/09/14	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/01/15	2021/02/08	2021/03/08											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館	5 北又 北又 公民館											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		17.1	20.3	27.9	21.2	33.2	28.9	26.3	20.0	11.8	11.3	12.6	8.4	12	－	－	－	－	－	8.4	2021/03/08	33.2	2020/08/17	19.9
水温	度		15.0	16.5	18.0	18.2	20.0	20.3	18.0	16.0	17.0	13.0	13.5	13.6	12	－	－	－	－	－	13.0	2021/01/15	20.3	2020/09/14	16.6
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	12	－	－	－	－	－	0	2020/04/21	1	2020/07/13	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－	－		－		－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下						0.0003 未満							1	－	－	－	－	－	0.0003 未満	2020/09/14	0.0003 未満	2020/09/14	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						0.00005 未満							1	－	－	－	－	－	0.00005 未満	2020/09/14	0.00005 未満	2020/09/14	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/09/14	0.001 未満	2020/09/14	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/09/14	0.001 未満	2020/09/14	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/09/14	0.001 未満	2020/09/14	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/09/14	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2020/09/14	0.004 未満	2020/09/14	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下						0.3							1	－	－	－	－	－	0.3	2020/09/14	0.3	2020/09/14	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下						0.08 未満							1	－	－	－	－	－	0.08 未満	2020/09/14	0.08 未満	2020/09/14	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.1 未満							1	－	－	－	－	－	0.1 未満	2020/09/14	0.1 未満	2020/09/14	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下						0.0002 未満							1	－	－	－	－	－	0.0002 未満	2020/09/14	0.0002 未満	2020/09/14	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2020/09/14	0.005 未満	2020/09/14	0.005 未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2020/09/14	0.004 未満	2020/09/14	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下						0.002 未満							1	－	－	－	－	－	0.002 未満	2020/09/14	0.002 未満	2020/09/14	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.0005 未満							1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2020/09/14	0.0005 未満	2020/09/14	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/09/14	0.001 未満	2020/09/14	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/09/14	0.001 未満	2020/09/14	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.07			0.06 未満			0.06 未満	4	1	－	－	－	－	0.06 未満	2020/06/08	0.07	2020/09/14	0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	－	－	－	－	－	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満	2020/06/08	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満	2020/06/08	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満	2020/06/08	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	－	－	－	－	－	0.008 未満	2020/06/08	0.008 未満	2020/06/08	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01							1	－	－	－	－	－	0.01	2020/09/14	0.01	2020/09/14	0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下						0.01 未満							1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2020/09/14	0.01 未満	2020/09/14	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下						0.01 未満							1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2020/09/14	0.01 未満	2020/09/14	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01 未満							1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2020/09/14	0.01 未満	2020/09/14	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下						5							1	－	－	－	－	－	5	2020/09/14	5	2020/09/14	5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.003 未満							1	－	－	－	－	－	0.003 未満	2020/09/14	0.003 未満	2020/09/14	0.003 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.3	3.4	3.4	3.3	3.5	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.3	4.4	12	－	－	－	－	－	3.2	2020/09/14	4.4	2021/03/08	3.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下						29.0							1	－	－	－	－	－	29.0	2020/09/14	29.0	2020/09/14	29.0
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下						72							1	1	－	－	－	－	72	2020/09/14	72	2020/09/14	72
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						0.02 未満							1	－	－	－	－	－	0.02 未満	2020/09/14	0.02 未満	2020/09/14	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満	2020/08/17	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						0.005 未満							1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2020/09/14	0.005 未満	2020/09/14	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						0.0005 未満							1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2020/09/14	0.0005 未満	2020/09/14	0.0005 未満
有機物（TOC量）	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	－	－	－	－	－	0.3 未満	2020/04/21	0.3	2020/12/14	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.1	7.1	7.3	7.0	7.1	7.1	7.1	7.4	6.9	7.5	7.5	7.5	12	－	－	－	12	－	6.9	2020/12/14	7.5	2021/01/15	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	－	－	－	－	－	1 未満	2020/04/21	1 未満	2020/04/21	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1	0.2	0.1 未満	0.3	0.1 未満	0.1	0.2	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	1	－	－	－	－	0.1 未満	2020/06/08	0.3	2020/07/13	0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	12	－	－	－	－	－	0.15	2020/04/21	0.20	2020/05/18	0.20