

報告書番号			W2004078-003	W2005089-003	W2006017-003	W2007020-003	W2008020-003	W2009020-003	W2010020-003	W2011020-003	W2012020-003	W2101019-003	W2102020-003	W2103019-003	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値	
採水日			2020/04/20	2020/05/19	2020/06/09	2020/07/14	2020/08/18	2020/09/08	2020/10/13	2020/11/17	2020/12/08	2021/01/12	2021/02/09	2021/03/09												
採取場所			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	102 上水第 三 矢熊集会所	102 上水第 三 矢熊集会所	102 上水第 三 矢熊集会所	102 上水第 三 矢熊集会所	102 上水第 三 矢熊集会所	102 上水第 三 矢熊集会所	102 上水第 三 矢熊集会所	102 上水第 三 矢熊集会所	102 上水第 三 矢熊集会所	102 上水第 三 矢熊集会所		
検査項目			単位	基準値																						
気温			度	8.8	18.9	26.1	23.7	29.9	27.6	20.0	11.2	11.0	3.7	1.6	8.9	12	—	—	—	—	—	1.6	2021/02/09	29.9	2020/08/18	15.9
水温			度	15.0	18.8	20.5	21.2	24.3	24.6	20.5	17.5	15.8	11.3	12.0	14.0	12	—	—	—	—	—	11.3	2021/01/12	24.6	2020/09/08	18
一般細菌			個/mL	100個/mL以下	0	0	1	2		2	0	0	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2020/04/20	2	2020/07/14	0
大腸菌			/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物			mg/L	0.003mg/L以下				0.0003 未満								1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2020/08/18	0.0003 未満	2020/08/18	0.0003 未満
水銀及びその化合物			mg/L	0.0005mg/L以下				0.00005 未満								1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2020/08/18	0.00005 未満	2020/08/18	0.00005 未満
セレン及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満
鉛及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満
ヒ素及びその化合物			mg/L	0.01mg/L以下				0.001								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満
六価クロム化合物			mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/08/18	0.002 未満	2020/05/19	0.002 未満
亜硝酸酸窒素			mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満								1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2020/08/18	0.004 未満	2020/08/18	0.004 未満
シアン化合物及び塩化シアン			mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満
硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素			mg/L	10mg/L以下				0.9								1	—	—	—	—	—	0.9	2020/08/18	0.9	2020/08/18	0.9
フッ素及びその化合物			mg/L	0.8mg/L以下				0.08 未満								1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2020/08/18	0.08 未満	2020/08/18	0.08 未満
ホウ素及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下				0.1 未満								1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2020/08/18	0.1 未満	2020/08/18	0.1 未満
四塩化炭素			mg/L	0.002mg/L以下				0.0002 未満								1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2020/08/18	0.0002 未満	2020/08/18	0.0002 未満
1,4-ジオキサン			mg/L	0.05mg/L以下				0.005 未満								1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2020/08/18	0.005 未満	2020/08/18	0.005 未満
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン			mg/L	0.04mg/L以下				0.004 未満								1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2020/08/18	0.004 未満	2020/08/18	0.004 未満
ジクロロメタン			mg/L	0.02mg/L以下				0.002 未満								1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2020/08/18	0.002 未満	2020/08/18	0.002 未満
テトラクロロエチレン			mg/L	0.01mg/L以下				0.0005 未満								1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2020/08/18	0.0005 未満	2020/08/18	0.0005 未満
トリクロロエチレン			mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満
ベンゼン			mg/L	0.01mg/L以下				0.001 未満								1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満
塩素酸			mg/L	0.6mg/L以下		0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2020/05/19	0.06 未満	2020/05/19	0.06 未満
クロロ酢酸			mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2020/05/19	0.002 未満	2020/05/19	0.002 未満
クロロホルム			mg/L	0.06mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満
ジクロロ酢酸			mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2020/05/19	0.003 未満	2020/05/19	0.003 未満
ジブromクロロメタン			mg/L	0.1mg/L以下		0.002		0.002			0.002			0.002		4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2020/05/19	0.002 未満	2020/05/19	0.002 未満
臭素酸			mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満
総トリハロメタン			mg/L	0.1mg/L以下		0.002		0.003			0.003			0.002		4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2020/05/19	0.003 未満	2020/08/18	0.002 未満
トリクロロ酢酸			mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2020/05/19	0.003 未満	2020/05/19	0.003 未満
ブromジクロロメタン			mg/L	0.03mg/L以下		0.001 未満		0.001			0.001			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満	2020/08/18	0.001 未満
ブromホルム			mg/L	0.09mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満	2020/05/19	0.001 未満
ホルムアルデヒド			mg/L	0.08mg/L以下		0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2020/05/19	0.008 未満	2020/05/19	0.008 未満
亜鉛及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下				0.04								1	—	—	—	—	—	0.04 未満	2020/08/18	0.04 未満	2020/08/18	0.04 未満
アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.2mg/L以下				0.01 未満								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2020/08/18	0.01 未満	2020/08/18	0.01 未満
鉄及びその化合物			mg/L	0.3mg/L以下				0.01 未満								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2020/08/18	0.01 未満	2020/08/18	0.01 未満
銅及びその化合物			mg/L	1.0mg/L以下				0.01 未満								1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2020/08/18	0.01 未満	2020/08/18	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物			mg/L	200mg/L以下				10								1	—	—	—	—	—	10 未満	2020/08/18	10 未満	2020/08/18	10 未満
マンガン及びその化合物			mg/L	0.05mg/L以下				0.003 未満								1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2020/08/18	0.003 未満	2020/08/18	0.003 未満
塩化物イオン			mg/L	200mg/L以下	5.2	5.2	5.2	4.2	4.6	4.7	4.4	4.9	5.1	5.3	5.4	12	—	—	—	—	—	4.2	2020/07/14	6.0	2021/03/09	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	300mg/L以下				38.0								1	1	—	—	—	—	38.0	2020/08/18	38.0	2020/08/18	38.0
蒸発残留物			mg/L	500mg/L以下		98		110			131			133		4	1	3	—	—	—	98	2020/05/19	133	2021/02/09	120
陰イオン界面活性剤			mg/L	0.2mg/L以下				0.02 未満								1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2020/08/18	0.02 未満	2020/08/18	0.02 未満
ジェオスミン			mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001 未満								1	—	—	—	—	—	0.000001 未満	2020/08/18	0.000001 未満	2020/08/18	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール			mg/L	0.00001mg/L以下				0.000001 未満								1	—	—	—	—	—	0.000001 未満	2020/08/18	0.000001 未満	2020/08/18	0.000001 未満
非イオン界面活性剤			mg/L	0.02mg/L以下				0.005 未満								1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2020/08/18	0.005 未満	2020/08/18	0.005 未満
フェノール類			mg/L	0.005mg/L以下				0.0005 未満								1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2020/08/18	0.0005 未満	2020/08/18	0.0005 未満
有機物(TOC量)			mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2020/04/20	0.3 未満	2020/04/20	0.3 未満
pH値				5.8~8.6	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	12	—	—	—	—	—	7.0	2020/04/20	7.3	2021/01/12	7.1
臭気				異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
色度			度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	—	—	—	—	—	1 未満				