

| 報告書番号                 |        |               | W1704078-002 | W1705085-002 | W1706043-002 | W1707017-002 | W1708015-002 | W1709015-002 | W1710017-002 | W1711015-002 | W1712016-002 | W1801018-002 | W1802013-002 | W1803016-002 | 測定数 | 1割超 | 2割超 | 5割超 | 7割超 | 基準値超過 | 最小値        | 最低値検出日     | 最高値        | 最大値検出日     | 平均値        |
|-----------------------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 採水日                   |        |               | 2018/04/20   | 2018/05/15   | 2018/06/12   | 2018/07/10   | 2018/08/20   | 2018/09/11   | 2018/10/9    | 2018/11/13   | 2018/12/11   | 2019/01/15   | 2019/02/12   | 2018/03/12   |     |     |     |     |     |       |            |            |            |            |            |
| 試料名                   |        |               | 浄水           | 浄水           | 浄水           | 浄水           | 浄水           | 浄水           | 浄水           | 浄水           | 浄水           | 浄水           | 浄水           | 浄水           |     |     |     |     |     |       |            |            |            |            |            |
| 採取場所                  |        |               | 22 上水第二狩野ドーム | 22 上水第二狩野ドーム | 22 上水第二狩野ドーム | 22 上水第二狩野ドーム | 22 上水第二狩野ドーム | 22 上水第二狩野ドーム | 22 上水第二狩野ドーム | 22 上水第二狩野ドーム | 22 上水第二狩野ドーム | 22 上水第二狩野ドーム | 22 上水第二狩野ドーム | 22 上水第二狩野ドーム |     |     |     |     |     |       |            |            |            |            |            |
| 検査項目                  | 単位     | 基準値           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |     |     |     |     |       |            |            |            |            |            |
| 気温                    | 度      |               | 17.9         | 21.5         | 25.6         | 26.9         | 27.2         | 23.5         | 20.3         | 15.6         | 6.2          | 2.5          | 3.3          | 9.2          | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 2.5        | 2018/01/16 | 27.2       | 2017/07/11 | 16.6       |
| 水温                    | 度      |               | 15.4         | 18.0         | 18.6         | 23.0         | 22.6         | 22.8         | 19.4         | 17.4         | 12.9         | 9.3          | 8.3          | 11.0         | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 8.3        | 2018/02/13 | 22.8       | 2017/09/12 | 16.6       |
| 一般細菌                  | 個/mL   | 100個/mL以下     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 0          | 2017/04/17 | —          | —          | 0          |
| 大腸菌                   | /100mL | 検出されないこと      | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          |     |     |     |     |     |       |            |            |            |            |            |
| カドミウム及びその化合物          | mg/L   | 0.003mg/L以下   |              |              |              |              | 0.0003 未満    |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.0003 未満  | 2017/08/22 | 0.0003 未満  | 2017/08/22 | 0.0003 未満  |
| 水銀及びその化合物             | mg/L   | 0.0005mg/L以下  |              |              |              |              | 0.00005 未満   |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.00005 未満 | 2017/08/22 | 0.00005 未満 | 2017/08/22 | 0.00005 未満 |
| セレン及びその化合物            | mg/L   | 0.01mg/L以下    |              |              |              |              | 0.001 未満     |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/08/22 | 0.001 未満   | 2017/08/22 | 0.001 未満   |
| 鉛及びその化合物              | mg/L   | 0.01mg/L以下    |              |              |              |              | 0.001 未満     |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/08/22 | 0.001 未満   | 2017/08/22 | 0.001 未満   |
| ヒ素及びその化合物             | mg/L   | 0.01mg/L以下    |              |              |              |              | 0.001 未満     |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/08/22 | 0.001 未満   | 2017/08/22 | 0.001 未満   |
| 六価クロム化合物              | mg/L   | 0.05mg/L以下    |              |              |              |              | 0.005 未満     |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.005 未満   | 2017/08/22 | 0.005 未満   | 2017/08/22 | 0.005 未満   |
| 亜硝酸態窒素                | mg/L   | 0.04mg/L以下    |              |              |              |              | 0.004 未満     |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.004 未満   | 2017/08/22 | 0.004 未満   | 2017/08/22 | 0.004 未満   |
| シアン化合物及び塩化シアン         | mg/L   | 0.01mg/L以下    |              | 0.001 未満     |              |              | 0.001 未満     |              |              | 0.001 未満     |              |              | 0.001 未満     |              | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/05/15 | 0.001 未満   | 2017/05/15 | 0.001 未満   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | mg/L   | 10mg/L以下      |              |              |              |              | 0.6          |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.6        | 2017/08/22 | 0.6        | 2017/08/22 | 0.6        |
| フッ素及びその化合物            | mg/L   | 0.8mg/L以下     |              |              |              |              | 0.08 未満      |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.08 未満    | 2017/08/22 | 0.08 未満    | 2017/08/22 | 0.08 未満    |
| ホウ素及びその化合物            | mg/L   | 1.0mg/L以下     |              |              |              |              | 0.1 未満       |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.1 未満     | 2017/08/22 | 0.1 未満     | 2017/08/22 | 0.1 未満     |
| 四塩化炭素                 | mg/L   | 0.002mg/L以下   |              |              |              |              | 0.0002 未満    |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.0002 未満  | 2017/08/22 | 0.0002 未満  | 2017/08/22 | 0.0002 未満  |
| 1,4-ジオキサン             | mg/L   | 0.05mg/L以下    |              |              |              |              | 0.005 未満     |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.005 未満   | 2017/08/22 | 0.005 未満   | 2017/08/22 | 0.005 未満   |
| ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04mg/L以下    |              |              |              |              | 0.004 未満     |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.004 未満   | 2017/08/22 | 0.004 未満   | 2017/08/22 | 0.004 未満   |
| ジクロロメタン               | mg/L   | 0.02mg/L以下    |              |              |              |              | 0.002 未満     |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.002 未満   | 2017/08/22 | 0.002 未満   | 2017/08/22 | 0.002 未満   |
| テトラクロロエチレン            | mg/L   | 0.01mg/L以下    |              |              |              |              | 0.0005 未満    |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.0005 未満  | 2017/08/22 | 0.0005 未満  | 2017/08/22 | 0.0005 未満  |
| トリクロロエチレン             | mg/L   | 0.01mg/L以下    |              |              |              |              | 0.001 未満     |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/08/22 | 0.001 未満   | 2017/08/22 | 0.001 未満   |
| ベンゼン                  | mg/L   | 0.01mg/L以下    |              |              |              |              | 0.001 未満     |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/08/22 | 0.001 未満   | 2017/08/22 | 0.001 未満   |
| 塩素酸                   | mg/L   | 0.6mg/L以下     |              | 0.06 未満      |              |              | 0.06 未満      |              |              | 0.06 未満      |              | 0.06 未満      |              | 0.06 未満      | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.06 未満    | 2017/05/15 | 0.06 未満    | 2017/05/15 | 0.06 未満    |
| クロロ酢酸                 | mg/L   | 0.02mg/L以下    |              | 0.002 未満     |              |              | 0.002 未満     |              |              | 0.002 未満     |              | 0.002 未満     |              | 0.002 未満     | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.002 未満   | 2017/05/15 | 0.002 未満   | 2017/05/15 | 0.002 未満   |
| クロロホルム                | mg/L   | 0.06mg/L以下    |              | 0.001 未満     |              |              | 0.001 未満     |              |              | 0.001 未満     |              | 0.001 未満     |              | 0.001 未満     | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/05/15 | 0.001 未満   | 2017/05/15 | 0.001 未満   |
| ジクロロ酢酸                | mg/L   | 0.03mg/L以下    |              | 0.003 未満     |              |              | 0.003 未満     |              |              | 0.003 未満     |              | 0.003 未満     |              | 0.003 未満     | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.003 未満   | 2017/05/15 | 0.003 未満   | 2017/05/15 | 0.003 未満   |
| ジブromクロロメタン           | mg/L   | 0.1mg/L以下     |              | 0.003 未満     |              |              | 0.002 未満     |              |              | 0.002 未満     |              | 0.002 未満     |              | 0.002 未満     | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.002 未満   | 2017/05/15 | 0.003      | 2017/11/14 | 0.002      |
| 臭素酸                   | mg/L   | 0.01mg/L以下    |              | 0.001 未満     |              |              | 0.001 未満     |              |              | 0.001 未満     |              | 0.001 未満     |              | 0.001 未満     | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/05/15 | 0.001 未満   | 2017/05/15 | 0.001 未満   |
| 総トリハロメタン              | mg/L   | 0.1mg/L以下     |              | 0.005 未満     |              |              | 0.003 未満     |              |              | 0.002 未満     |              | 0.003 未満     |              | 0.003 未満     | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.002 未満   | 2017/05/15 | 0.005      | 2017/11/14 | 0.003      |
| トリクロロ酢酸               | mg/L   | 0.03mg/L以下    |              | 0.003 未満     |              |              | 0.003 未満     |              |              | 0.003 未満     |              | 0.003 未満     |              | 0.003 未満     | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.003 未満   | 2017/05/15 | 0.003 未満   | 2017/05/15 | 0.003 未満   |
| ブromジクロロメタン           | mg/L   | 0.03mg/L以下    |              | 0.002 未満     |              |              | 0.001 未満     |              |              | 0.001 未満     |              | 0.001 未満     |              | 0.001 未満     | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/05/15 | 0.002 未満   | 2017/05/15 | 0.001 未満   |
| ブromホルム               | mg/L   | 0.09mg/L以下    |              | 0.001 未満     |              |              | 0.001 未満     |              |              | 0.001 未満     |              | 0.001 未満     |              | 0.001 未満     | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/05/15 | 0.001 未満   | 2017/05/15 | 0.001 未満   |
| ホルムアルデヒド              | mg/L   | 0.08mg/L以下    |              | 0.008 未満     |              |              | 0.008 未満     |              |              | 0.008 未満     |              | 0.008 未満     |              | 0.008 未満     | 4   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.008 未満   | 2017/05/15 | 0.008 未満   | 2017/05/15 | 0.008 未満   |
| 亜鉛及びその化合物             | mg/L   | 1.0mg/L以下     |              |              |              |              | 0.01 未満      |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.01 未満    | 2017/08/22 | 0.01 未満    | 2017/08/22 | 0.01 未満    |
| アルミニウム及びその化合物         | mg/L   | 0.2mg/L以下     |              |              |              |              | 0.01 未満      |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.01 未満    | 2017/08/22 | 0.01 未満    | 2017/08/22 | 0.01 未満    |
| 鉄及びその化合物              | mg/L   | 0.3mg/L以下     |              |              |              |              | 0.01 未満      |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.01 未満    | 2017/08/22 | 0.01 未満    | 2017/08/22 | 0.01 未満    |
| 銅及びその化合物              | mg/L   | 1.0mg/L以下     |              |              |              |              | 0.01 未満      |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.01 未満    | 2017/08/22 | 0.01 未満    | 2017/08/22 | 0.01 未満    |
| ナトリウム及びその化合物          | mg/L   | 200mg/L以下     |              |              |              |              | 5            |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 5          | 2017/08/22 | 5          | 2017/08/22 | 5          |
| マンガン及びその化合物           | mg/L   | 0.05mg/L以下    |              |              |              |              | 0.005 未満     |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.005 未満   | 2017/08/22 | 0.005 未満   | 2017/08/22 | 0.005 未満   |
| 塩化物イオン                | mg/L   | 200mg/L以下     |              | 3.9          | 3.7          | 3.9          | 3.8          | 4.0          | 3.8          | 3.9          | 3.9          | 3.8          | 3.8          | 3.9          | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 3.7        | 2017/04/17 | 4.0        | 2018/02/13 | 3.9        |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)     | mg/L   | 300mg/L以下     |              |              |              |              | 29.8         |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 29.8       | 2017/08/22 | 29.8       | 2017/08/22 | 29.8       |
| 濁度残留物                 | mg/L   | 500mg/L以下     |              |              |              |              | 66           |              |              |              |              |              |              |              | 1   | 1   | —   | —   | —   | —     | 66         | 2017/08/22 | 66         | 2017/08/22 | 66         |
| 陰イオン界面活性剤             | mg/L   | 0.2mg/L以下     |              |              |              |              | 0.02 未満      |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.02 未満    | 2017/08/22 | 0.02 未満    | 2017/08/22 | 0.02 未満    |
| ジエオスミン                | mg/L   | 0.00001mg/L以下 |              |              |              |              | 0.000001未満   |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.000001未満 | 2017/08/22 | 0.000001未満 | 2017/08/22 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール         | mg/L   | 0.00001mg/L以下 |              |              |              |              | 0.000001未満   |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.000001未満 | 2017/08/22 | 0.000001未満 | 2017/08/22 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤             | mg/L   | 0.02mg/L以下    |              |              |              |              | 0.005 未満     |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.005 未満   | 2017/08/22 | 0.005 未満   | 2017/08/22 | 0.005 未満   |
| フェノール類                | mg/L   | 0.005mg/L以下   |              |              |              |              | 0.0005 未満    |              |              |              |              |              |              |              | 1   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.0005 未満  | 2017/08/22 | 0.0005 未満  | 2017/08/22 | 0.0005 未満  |
| 有機物(TOC量)             | mg/L   | 3mg/L以下       |              | 0.3 未満       | 0.3 未満       | 0.3 未満       | 0.3 未満       | 0.3 未満       | 0.3 未満       | 0.3 未満       | 0.3 未満       | 0.3 未満       | 0.3 未満       | 0.3 未満       | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 0.3 未満     | 2017/04/17 | 0.3 未満     | 2017/04/17 | 0.3 未満     |
| pH値                   |        | 5.8～8.6       |              | 7.8          | 7.8          | 7.7          | 7.7          | 7.8          | 7.8          | 7.8          | 7.8          | 7.8          | 7.8          | 7.8          | 12  | —   | —   | —   | —   | —     | 7.7        | 2017/08/22 | 7.8        | 2017/04/17 | 7.8        |
| 味                     |        | 異常でないこと       |              | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |     | —   | —   | —   | —   | —     | —          | —          | —          | —          | —          |
| 臭気                    |        | 異常でないこと       |              | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |     | —   | —   | —   | —   | —     | —          | —          | —          | —          | —          |
| 色度                    | 度      | 5度以下          | 1 未満         | 1 未満         | 1 未満         | 1 未満         | 1 未満         | 1 未満         | 1 未満         | 1 未満         | 1 未満         | 1 未満         | 1 未満         | 1 未満         | 12  | —   | —   | —   |     |       |            |            |            |            |            |