

| 報告書番号                 |        |               | W1704089-001      | W1705089-001      | W1706047-001      | W1707021-001      | W1708019-001      | W1709019-001      | W1710021-001      | W1711019-001      | W1712020-001      | W1801022-001      | W1802017-001      | W1803020-001      | 測定数  | 1割超 | 2割超 | 5割超 | 7割超 | 基準値超過 | 最小値        | 最低値検出日     | 最高値        | 最大値検出日     | 平均値        |
|-----------------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 採水日                   |        |               | 2018/04/19        | 2018/05/14        | 2018/06/11        | 2018/07/9         | 2018/08/20        | 2018/09/10        | 2018/10/15        | 2018/11/12        | 2018/12/10        | 2019/01/21        | 2019/02/18        | 2019/03/11        |      |     |     |     |     |       |            |            |            |            |            |
| 採水所                   |        |               | 浄水                | 浄水                | 浄水                | 浄水                | 浄水                | 浄水                | 浄水                | 浄水                | 浄水                | 浄水                | 浄水                | 浄水                |      |     |     |     |     |       |            |            |            |            |            |
| 採取場所                  |        |               | 1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野 | 1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野 | 1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野 | 1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野 | 1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野 | 1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野 | 1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野 | 1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野 | 1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野 | 1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野 | 1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野 | 1 中伊豆上水道(地蔵堂) 戸倉野 |      |     |     |     |     |       |            |            |            |            |            |
| 検査項目                  | 単位     | 基準値           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |     |     |     |     |       |            |            |            |            |            |
| 気温                    | 度      |               | 20.4              | 25.0              | 19.9              | 25.8              | 24.7              | 24.9              | 18.2              | 18.3              | 7.7               | 9.1               | 10.2              | 16.3              | 12   | —   | —   | —   | —   | —     | 7.7        | 2018/01/22 | 25.8       | 2017/07/10 | 18.3       |
| 水温                    | 度      |               | 14.5              | 16.0              | 16.9              | 17.6              | 19.6              | 17.2              | 15.5              | 14.8              | 13.8              | 12.7              | 12.6              | 13.0              | 12   | —   | —   | —   | —   | —     | 12.6       | 2018/02/16 | 17.6       | 2017/07/10 | 15.4       |
| 一般細菌                  | 個/mL   | 100個/mL以下     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2                 | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 12   | —   | —   | —   | —   | —     | 0          | 2017/04/20 | 2          | 2017/04/20 | 0          |
| 大腸菌                   | /100mL | 検出されないこと      | 不検出               | 不検出               | 不検出               | 不検出               | 不検出               | 不検出               | 不検出               | 不検出               | 不検出               | 不検出               | 不検出               | 不検出               | 12   | —   | —   | —   | —   | —     | —          | —          | —          | —          | —          |
| カドミウム及びその化合物          | mg/L   | 0.003mg/L以下   |                   |                   | 0.0003 未満         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.0003 未満  | 2017/06/12 | 0.0003 未満  | 2017/06/12 | 0.0003 未満  |
| 水銀及びその化合物             | mg/L   | 0.0005mg/L以下  |                   |                   | 0.00005 未満        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.00005 未満 | 2017/06/12 | 0.00005 未満 | 2017/06/12 | 0.00005 未満 |
| セレン及びその化合物            | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   |
| 鉛及びその化合物              | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   |
| ヒ素及びその化合物             | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   |
| 六価クロム化合物              | mg/L   | 0.05mg/L以下    |                   |                   | 0.005 未満          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.005 未満   | 2017/06/12 | 0.005 未満   | 2017/06/12 | 0.005 未満   |
| 亜硝酸態窒素                | mg/L   | 0.04mg/L以下    |                   |                   | 0.004 未満          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.004 未満   | 2017/06/12 | 0.004 未満   | 2017/06/12 | 0.004 未満   |
| シアン化合物及び塩化シアン         | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          | 4    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | mg/L   | 10mg/L以下      |                   |                   | 0.5               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.5        | 2017/06/12 | 0.5        | 2017/06/12 | 0.5        |
| フッ素及びその化合物            | mg/L   | 0.8mg/L以下     |                   |                   | 0.08 未満           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.08 未満    | 2017/06/12 | 0.08 未満    | 2017/06/12 | 0.08 未満    |
| ホウ素及びその化合物            | mg/L   | 1.0mg/L以下     |                   |                   | 0.1 未満            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.1 未満     | 2017/06/12 | 0.1 未満     | 2017/06/12 | 0.1 未満     |
| 四塩化炭素                 | mg/L   | 0.002mg/L以下   |                   |                   | 0.0002 未満         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.0002 未満  | 2017/06/12 | 0.0002 未満  | 2017/06/12 | 0.0002 未満  |
| 1,4-ジオキサン             | mg/L   | 0.05mg/L以下    |                   |                   | 0.005 未満          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.005 未満   | 2017/06/12 | 0.005 未満   | 2017/06/12 | 0.005 未満   |
| ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04mg/L以下    |                   |                   | 0.004 未満          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.004 未満   | 2017/06/12 | 0.004 未満   | 2017/06/12 | 0.004 未満   |
| ジクロロメタン               | mg/L   | 0.02mg/L以下    |                   |                   | 0.002 未満          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.002 未満   | 2017/06/12 | 0.002 未満   | 2017/06/12 | 0.002 未満   |
| テトラクロロエチレン            | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                   |                   | 0.0005 未満         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.0005 未満  | 2017/06/12 | 0.0005 未満  | 2017/06/12 | 0.0005 未満  |
| トリクロロエチレン             | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   |
| ベンゼン                  | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   |
| 塩素酸                   | mg/L   | 0.6mg/L以下     |                   |                   | 0.06 未満           |                   |                   | 0.06 未満           |                   |                   | 0.06 未満           |                   |                   | 0.06 未満           | 4    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.06 未満    | 2017/06/12 | 0.06 未満    | 2017/06/12 | 0.06 未満    |
| クロロ酢酸                 | mg/L   | 0.02mg/L以下    |                   |                   | 0.002 未満          |                   |                   | 0.002 未満          |                   |                   | 0.002 未満          |                   |                   | 0.002 未満          | 4    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.002 未満   | 2017/06/12 | 0.002 未満   | 2017/06/12 | 0.002 未満   |
| クロロホルム                | mg/L   | 0.06mg/L以下    |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          | 4    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   |
| ジクロロ酢酸                | mg/L   | 0.03mg/L以下    |                   |                   | 0.003 未満          |                   |                   | 0.003 未満          |                   |                   | 0.003 未満          |                   |                   | 0.003 未満          | 4    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.003 未満   | 2017/06/12 | 0.003 未満   | 2017/06/12 | 0.003 未満   |
| ジブromクロロメタン           | mg/L   | 0.1mg/L以下     |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          | 4    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/09/11 | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   |
| 臭素酸                   | mg/L   | 0.01mg/L以下    |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          | 4    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   |
| 総トリハロメタン              | mg/L   | 0.1mg/L以下     |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          | 4    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/09/11 | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   |
| トリクロロ酢酸               | mg/L   | 0.03mg/L以下    |                   |                   | 0.003 未満          |                   |                   | 0.003 未満          |                   |                   | 0.003 未満          |                   |                   | 0.003 未満          | 4    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.003 未満   | 2017/06/12 | 0.003 未満   | 2017/06/12 | 0.003 未満   |
| ブromジクロロメタン           | mg/L   | 0.03mg/L以下    |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          | 4    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   |
| ブromホルム               | mg/L   | 0.09mg/L以下    |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          |                   |                   | 0.001 未満          | 4    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   | 2017/06/12 | 0.001 未満   |
| ホルムアルデヒド              | mg/L   | 0.08mg/L以下    |                   |                   | 0.008 未満          |                   |                   | 0.008 未満          |                   |                   | 0.008 未満          |                   |                   | 0.008 未満          | 4    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.008 未満   | 2017/06/12 | 0.008 未満   | 2017/06/12 | 0.008 未満   |
| 亜鉛及びその化合物             | mg/L   | 1.0mg/L以下     |                   |                   | 0.02              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.02       | 2017/06/12 | 0.02       | 2017/06/12 | 0.02       |
| アルミニウム及びその化合物         | mg/L   | 0.2mg/L以下     |                   |                   | 0.01              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | 1   | —   | —   | —   | —     | 0.01       | 2017/06/12 | 0.01       | 2017/06/12 | 0.01       |
| 鉄及びその化合物              | mg/L   | 0.3mg/L以下     |                   |                   | 0.01 未満           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.01 未満    | 2017/06/12 | 0.01 未満    | 2017/06/12 | 0.01 未満    |
| 銅及びその化合物              | mg/L   | 1.0mg/L以下     |                   |                   | 0.01 未満           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.01 未満    | 2017/06/12 | 0.01 未満    | 2017/06/12 | 0.01 未満    |
| ナトリウム及びその化合物          | mg/L   | 200mg/L以下     |                   |                   | 5                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 5          | 2017/06/12 | 5          | 2017/06/12 | 5          |
| マンガン及びその化合物           | mg/L   | 0.05mg/L以下    |                   |                   | 0.005 未満          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.005 未満   | 2017/06/12 | 0.005 未満   | 2017/06/12 | 0.005 未満   |
| 塩化物イオン                | mg/L   | 200mg/L以下     | 3.3               | 3.2               | 3.4               | 3.3               | 3.7               | 3.2               | 3.2               | 3.2               | 3.3               | 3.3               | 3.3               | 3.3               | 12   | —   | —   | —   | —   | —     | 3.2        | 2017/06/12 | 3.7        | 2018/02/16 | 3.3        |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)     | mg/L   | 300mg/L以下     |                   |                   | 27.9              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 27.9       | 2017/06/12 | 27.9       | 2017/06/12 | 27.9       |
| 溶剤残留物                 | mg/L   | 500mg/L以下     |                   |                   | 76                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | 1   | —   | —   | —   | —     | 76         | 2017/06/12 | 76         | 2017/06/12 | 76         |
| 陰イオン界面活性剤             | mg/L   | 0.2mg/L以下     |                   |                   | 0.02 未満           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.02 未満    | 2017/06/12 | 0.02 未満    | 2017/06/12 | 0.02 未満    |
| ジエオスミン                | mg/L   | 0.00001mg/L以下 |                   |                   |                   |                   | 0.000001未満        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.000001未満 | 2017/08/21 | 0.000001未満 | 2017/08/21 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール         | mg/L   | 0.00001mg/L以下 |                   |                   |                   |                   | 0.000001未満        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.000001未満 | 2017/08/21 | 0.000001未満 | 2017/08/21 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤             | mg/L   | 0.02mg/L以下    |                   |                   | 0.005 未満          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.005 未満   | 2017/06/12 | 0.005 未満   | 2017/06/12 | 0.005 未満   |
| フェノール類                | mg/L   | 0.005mg/L以下   |                   |                   | 0.0005 未満         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1    | —   | —   | —   | —   | —     | 0.0005 未満  | 2017/06/12 | 0.0005 未満  | 2017/06/12 | 0.0005 未満  |
| 有機物(TOC量)             | mg/L   | 3mg/L以下       | 0.3 未満            | 0.3 未満            | 0.3 未満            | 0.3 未満            | 0.3 未満            | 0.3 未満            | 0.3 未満            | 0.3 未満            | 0.3 未満            | 0.3 未満            | 0.3 未満            | 0.3 未満            | 12   | —   | —   | —   | —   | —     | 0.3 未満     | 2017/04/20 | 0.3 未満     | 2017/04/20 | 0.3 未満     |
| pH値                   |        | 5.8～8.6       | 7.3               | 7.2               | 7.3               | 7.3               | 7.3               | 7.2               | 7.2               | 7.2               | 7.5               | 7.5               | 7.5               | 7.4               | 12   | —   | —   | —   | —   | —     | 7.2        | 2017/09/11 | 7.5        | 2017/04/20 | 7.3        |
| 味                     |        | 異常でないこと       | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              |      | —   | —   | —   | —   | —     | —          | —          | —          | —          | —          |
| 臭気                    |        | 異常でないこと       | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              | 異常なし              |      | —   | —   | —   | —   | —     | —          | —          | —          | —          | —          |
| 色度                    | 度      | 5度以下          | 1 未満              | 1 未満              | 1 未満              | 1 未満              | 1 未満              | 1 未満              | 1 未満              | 1 未満              | 1 未満              | 1 未満              | 1 未満              | 1 未満              | 12   | —   | —   | —   | —   | —     | 1 未満       | 2017/04/20 | 1 未満       | 2017/04/20 | 1 未満       |
| 濁度                    | 度      | 2度以下          | 0.1 未満            | 0.1 未満            | 0.1 未満            | 0.1 未満            | 0.1 未満            | 0.1 未満            | 0.1 未満            | 0.1 未満            | 0.1 未満            | 0.1 未満            | 0.1 未満            | 0.1 未満            | 12</ |     |     |     |     |       |            |            |            |            |            |