報告書番号			W2104017-008	W2105017-008	W2106100-008	W2107121-008	W2108120-008	W2109120-008	W2110027-008	W2111024-008	W2112110-008	W2201110-008	W2202104-008	W2203017-008	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2021/04/12	2021/05/17	2021/06/14	2021/07/12	2021/08/10	2021/09/13	2021/10/18	2021/11/08	2021/12/13	2022/01/17	2022/02/14	2022/03/14											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館	8 中伊豆上水道(沢口)沢口公民館											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		16.1	21.5	22.3	28.8	27.9	25.2	14.1	15.2	12.8	8.2	1.6	19.5	12	－	－	－	－	－	1.6	2022/02/14	28.8	2021/07/12	17.8
水温	度		14.5	16.0	18.0	17.5	20.5	18.5	17.0	15.0	13.0	10.5	9.0	12.5	12	－	－	－	－	－	9.0	2022/02/14	20.5	2021/08/10	15.2
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	－	－	－	－	－	0	2021/04/12	3	2021/05/17	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－	－		－		－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003 未満										1	－	－	－	－	－	0.0003 未満	2021/06/14	0.0003 未満	2021/06/14	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			0.00005 未満										1	－	－	－	－	－	0.00005 未満	2021/06/14	0.00005 未満	2021/06/14	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2021/06/14	0.004 未満	2021/06/14	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下			2.4			2.3			2.3			2.4	4	－	4	－	－	－	2.3	2021/09/13	2.4	2021/06/14	2.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			0.08 未満										1	－	－	－	－	－	0.08 未満	2021/06/14	0.08 未満	2021/06/14	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.1 未満										1	－	－	－	－	－	0.1 未満	2021/06/14	0.1 未満	2021/06/14	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0002 未満										1	－	－	－	－	－	0.0002 未満	2021/06/14	0.0002 未満	2021/06/14	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.005 未満										1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2021/06/14	0.005 未満	2021/06/14	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下			0.004 未満										1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2021/06/14	0.004 未満	2021/06/14	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満										1	－	－	－	－	－	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0005 未満										1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2021/06/14	0.0005 未満	2021/06/14	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満										1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	4	－	－	－	－	－	0.06 未満	2021/06/14	0.06 未満	2021/06/14	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	－	－	－	－	－	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.003			0.001 未満			0.001 未満			0.002	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/09/13	0.003	2021/06/14	0.002
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.012			0.003			0.005			0.009	4	1	－	－	－	－	0.003	2021/09/13	0.012	2021/06/14	0.007
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.009			0.003			0.005			0.007	4	－	－	－	－	－	0.003	2021/09/13	0.009	2021/06/14	0.006
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	－	－	－	－	－	0.008 未満	2021/06/14	0.008 未満	2021/06/14	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01 未満										1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.01 未満										1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01 未満										1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満	2021/06/14	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			6										1	－	－	－	－	－	6	2021/06/14	6	2021/06/14	6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.003 未満										1	－	－	－	－	－	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5	12	－	－	－	－	－	7.3	2021/04/12	7.7	2022/02/14	7.4
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			56.5			65.2			62.8			58.1	4	2	2	－	－	－	56.5	2021/06/14	65.2	2021/09/13	61
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			113			149			124			143	4	－	4	－	－	－	113	2021/06/14	149	2021/09/13	130
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			0.02 未満										1	－	－	－	－	－	0.02 未満	2021/06/14	0.02 未満	2021/06/14	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			0.005 未満										1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2021/06/14	0.005 未満	2021/06/14	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			0.0005 未満										1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2021/06/14	0.0005 未満	2021/06/14	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	－	－	－	－	－	0.3 未満	2021/04/12	0.3 未満	2021/04/12	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	12	－	－	－	12	－	7.1	2021/04/12	7.2	2021/05/17	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	－	－	－	－	－	1 未満	2021/04/12	1 未満	2021/04/12	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	12	－	－	－	－	－	0.1 未満	2021/04/12	0.2	2021/11/08	0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.25	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	12	－	－	－	－	－	0.15	2021/10/18	0.30	2021/05/17	0.22