報告書番号			W2104013-003	W2105013-003	W2106095-003	W2107106-003	W2108106-003	W2109107-003	W2110010-003	W2111020-003	W2112105-003	W2201010-003	W2202100-003	W2203013-003	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2021/04/12	2021/05/17	2021/06/14	2021/07/12	2021/08/10	2021/09/13	2021/10/18	2021/11/08	2021/12/13	2022/01/17	2022/02/14	2022/03/14											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水										
採取場所			3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館	3 湯舟 下湯舟公民館										
検査項目	単位	基準値																						
気温	度		17.1	23.1	25.7	32.7	31.4	28.7	15.8	19.2	13.9	10.8	7.4	22.5	12	－	－	－	－	－	7.4	2022/02/14	32.7	2021/07/12	20.7
水温	度		16.0	20.4	24.2	25.0	25.8	24.0	20.5	16.5	11.5	6.5	7.0	13.5	12	－	－	－	－	－	6.5	2022/01/17	25.8	2021/08/10	17.6
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	－	－	－	－	－	0	2021/04/12	2	2021/06/14	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		－	－	－	－	－	－		－		－
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下						0.0003 未満							1	－	－	－	－	－	0.0003 未満	2021/09/13	0.0003 未満	2021/09/13	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						0.00005 未満							1	－	－	－	－	－	0.00005 未満	2021/09/13	0.00005 未満	2021/09/13	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2021/09/13	0.004 未満	2021/09/13	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下						0.4							1	－	－	－	－	－	0.4	2021/09/13	0.4	2021/09/13	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下						0.08 未満							1	－	－	－	－	－	0.08 未満	2021/09/13	0.08 未満	2021/09/13	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.1 未満							1	－	－	－	－	－	0.1 未満	2021/09/13	0.1 未満	2021/09/13	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下						0.0002 未満							1	－	－	－	－	－	0.0002 未満	2021/09/13	0.0002 未満	2021/09/13	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2021/09/13	0.005 未満	2021/09/13	0.005 未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	－	－	－	－	－	0.004 未満	2021/09/13	0.004 未満	2021/09/13	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下						0.002 未満							1	－	－	－	－	－	0.002 未満	2021/09/13	0.002 未満	2021/09/13	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.0005 未満							1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2021/09/13	0.0005 未満	2021/09/13	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	4	－	－	－	－	－	0.06 未満	2021/06/14	0.06 未満	2021/06/14	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	－	－	－	－	－	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/09/13	0.001	2021/06/14	0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/09/13	0.001	2021/06/14	0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	－	－	－	－	－	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	－	－	－	－	－	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	－	－	－	－	－	0.008 未満	2021/06/14	0.008 未満	2021/06/14	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.02							1	－	－	－	－	－	0.02	2021/09/13	0.02	2021/09/13	0.02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下						0.01 未満							1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下						0.01 未満							1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						0.01 未満							1	－	－	－	－	－	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下						5							1	－	－	－	－	－	5	2021/09/13	5	2021/09/13	5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下						0.003 未満							1	－	－	－	－	－	0.003 未満	2021/09/13	0.003 未満	2021/09/13	0.003 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.7	12	－	－	－	－	－	3.5	2021/04/12	3.8	2022/02/14	3.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下						26.2							1	－	－	－	－	－	26.2	2021/09/13	26.2	2021/09/13	26.2
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下						91							1	1	－	－	－	－	91	2021/09/13	91	2021/09/13	91
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						0.02 未満							1	－	－	－	－	－	0.02 未満	2021/09/13	0.02 未満	2021/09/13	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	－	－	－	－	－	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						0.005 未満							1	－	－	－	－	－	0.005 未満	2021/09/13	0.005 未満	2021/09/13	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						0.0005 未満							1	－	－	－	－	－	0.0005 未満	2021/09/13	0.0005 未満	2021/09/13	0.0005 未満
有機物(TOC量)	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	－	－	－	－	－	0.3 未満	2021/04/12	0.3 未満	2021/04/12	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	12	－	－	－	12	－	7.4	2021/05/17	7.6	2021/08/10	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		－	－	－	－	－	－		－		－
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	－	－	－	－	－	1 未満	2021/04/12	1 未満	2021/04/12	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.2	0.1 未満	0.3	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	1	－	－	－	－	0.1 未満	2021/04/12	0.3	2021/10/18	0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.25	0.20	0.15	0.10	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	12	－	－	－	－	－	0.10	2021/07/12	0.30	2022/02/14	0.20