

報告書番号				W2104015-003	W2105015-003	W2106098-003	W2107108-003	W2108108-003	W2109110-003	W2110012-003	W2111022-003	W2112108-003	W2201107-003	W2202102-003	W2203015-003	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日				2021/04/12	2021/05/17	2021/06/14	2021/07/12	2021/08/10	2021/09/13	2021/10/18	2021/11/08	2021/12/13	2022/01/17	2022/02/14	2022/03/14											
採水地				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	13	山田	山田	山田	山田	山田	山田	山田	山田	山田	
採水場所				山田公民館	山田公民館	山田公民館	山田公民館	山田公民館	山田公民館	山田公民館	山田公民館	山田公民館	山田公民館	山田公民館	山田公民館											
検査項目		単位	基準値																							
気温		度		17.8	23.3	25.3	29.6	30.8	29.8	16.2	20.2	15.4	13.0	7.8	23.2	12	—	—	—	—	—	7.8	2022/02/14	30.8	2021/08/10	21
水温		度		15.0	19.0	20.3	22.5	25.5	20.2	19.5	16.5	14.7	10.0	9.5	12.8	12	—	—	—	—	—	9.5	2022/02/14	25.5	2021/08/10	17.1
一般細菌		個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	12	—	—	—	—	—	0	2021/04/12	2	2021/11/08	0
大腸菌		/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下						0.0003 未満							1	—	—	—	—	—	0.0003 未満	2021/09/13	0.0003 未満	2021/09/13	0.0003 未満
水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下						0.00005 未満							1	—	—	—	—	—	0.00005 未満	2021/09/13	0.00005 未満	2021/09/13	0.00005 未満
セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満
鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満
六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
亜硝酸酸窒素		mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2021/09/13	0.004 未満	2021/09/13	0.004 未満
シアン化合物及び塩化シアン		mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
硝酸酸窒素及び亜硝酸酸窒素		mg/L	10mg/L以下						0.5							1	—	—	—	—	—	0.5	2021/09/13	0.5	2021/09/13	0.5
フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下						0.1 未満							1	—	—	—	—	—	0.08 未満	2021/09/13	0.08 未満	2021/09/13	0.08 未満
ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下						0.1 未満							1	—	—	—	—	—	0.1 未満	2021/09/13	0.1 未満	2021/09/13	0.1 未満
四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下						0.0002 未満							1	—	—	—	—	—	0.0002 未満	2021/09/13	0.0002 未満	2021/09/13	0.0002 未満
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2021/09/13	0.005 未満	2021/09/13	0.005 未満
2,4,6-トリクロロベンゼン		mg/L	0.04mg/L以下						0.004 未満							1	—	—	—	—	—	0.004 未満	2021/09/13	0.004 未満	2021/09/13	0.004 未満
ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下						0.002 未満							1	—	—	—	—	—	0.002 未満	2021/09/13	0.002 未満	2021/09/13	0.002 未満
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2021/09/13	0.0005 未満	2021/09/13	0.0005 未満
トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満
ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下						0.001 未満							1	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満	2021/09/13	0.001 未満
塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	4	—	—	—	—	—	0.06 未満	2021/06/14	0.06 未満	2021/06/14	0.06 未満
クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	4	—	—	—	—	—	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満	2021/06/14	0.002 未満
クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満
ジブromクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
トリクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	4	—	—	—	—	—	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満	2021/06/14	0.003 未満
ブromジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
ブromホルム		mg/L	0.09mg/L以下			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	4	—	—	—	—	—	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満	2021/06/14	0.001 未満
ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	4	—	—	—	—	—	0.008 未満	2021/06/14	0.008 未満	2021/06/14	0.008 未満
亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下						0.02							1	—	—	—	—	—	0.02	2021/09/13	0.02	2021/09/13	0.02
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満
鉄及びその化合物		mg/L	0.3mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満
銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下						0.01 未満							1	—	—	—	—	—	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満	2021/09/13	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下						7							1	—	—	—	—	—	7	2021/09/13	7	2021/09/13	7
マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下						0.003 未満							1	—	—	—	—	—	0.003 未満	2021/09/13	0.003 未満	2021/09/13	0.003 未満
塩化物イオン		mg/L	200mg/L以下	3.9	3.8	3.9	3.7	3.7	3.8	3.8	4.0	3.9	4.0	4.0	3.9	12	—	—	—	—	—	3.7	2021/07/12	4.0	2021/11/08	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下						27.6							1	—	—	—	—	—	27.6	2021/09/13	27.6	2021/09/13	27.6
蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下			93			113			101			114	4	1	3	—	—	—	93	2021/06/14	114	2022/03/14	110
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下						0.02 未満							1	—	—	—	—	—	0.02 未満	2021/09/13	0.02 未満	2021/09/13	0.02 未満
ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下						0.000001未満							1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下						0.000001未満							1	—	—	—	—	—	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満	2021/08/10	0.000001未満
非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下						0.005 未満							1	—	—	—	—	—	0.005 未満	2021/09/13	0.005 未満	2021/09/13	0.005 未満
フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下						0.0005 未満							1	—	—	—	—	—	0.0005 未満	2021/09/13	0.0005 未満	2021/09/13	0.0005 未満
有機物(TOC量)		mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	—	—	—	—	—	0.3 未満	2021/04/12	0.3 未満	2021/04/12	0.3 未満
pH値			5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0	12	—	—	—	12	—	6.8	2			