報告書番号			W2104019-003	W2105020-003	W2106067-003	W2107111-003	W2108110-003	W2109112-003	W2110015-003	W2111010-003	W2112112-003	W2201112-003	W2202107-003	W2203005-003	測定数	1割超	2割超	5割超	7割超	基準値超過	最小値	最低値検出日	最高値	最大値検出日	平均値
採水日			2021/04/13	2021/05/13	2021/06/08	2021/07/13	2021/08/17	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/09	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/08											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水											
採取場所			102 上水第三 矢熊集会場	102 上水第三 矢熊集会場	102 上水第三 矢熊集会場	102 上水第三 矢熊集会場	102 上水第三 矢熊集会場	102 上水第三 矢熊集会場	102 上水第三 矢熊集会場	102 上水第三 矢熊集会場	102 上水第三 矢熊集会場	102 上水第三 矢熊集会場	102 上水第三 矢熊集会場	102 上水第三 矢熊集会場											
検査項目	単位	基準値																							
気温	度		12.8	15.3	26.5	27.6	22.6	24.1	24.2	16.1	7.1	4.4	4.7	7.5	12	−	−	−	−	−	4.4	2022/01/18	27.6	2021/07/13	16.1
水温	度		16.0	18.5	20.5	23.5	23.4	22.5	21.5	18.0	13.5	12.0	11.0	11.5	12	−	−	−	−	−	11.0	2022/02/08	23.5	2021/07/13	17.7
一般細菌	個/mL	100個/ mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	−	−	−	−	−	0	2021/04/13	0	2021/04/13	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		−	−	−	−	−	−		−		−
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下					0.0003 未満								1	−	−	−	−	−	0.0003 未満	2021/08/17	0.0003 未満	2021/08/17	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下					0.00005 未満								1	−	−	−	−	−	0.00005 未満	2021/08/17	0.00005 未満	2021/08/17	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	−	−	−	−	−	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	−	−	−	−	−	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	−	−	−	−	−	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下					0.004 未満								1	−	−	−	−	−	0.004 未満	2021/08/17	0.004 未満	2021/08/17	0.004 未満
シアン化物及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下					1.0								1	−	−	−	−	−	1.0	2021/08/17	1.0	2021/08/17	1.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下					0.08 未満								1	−	−	−	−	−	0.08 未満	2021/08/17	0.08 未満	2021/08/17	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.1 未満								1	−	−	−	−	−	0.1 未満	2021/08/17	0.1 未満	2021/08/17	0.1 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下					0.0002 未満								1	−	−	−	−	−	0.0002 未満	2021/08/17	0.0002 未満	2021/08/17	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下					0.005 未満								1	−	−	−	−	−	0.005 未満	2021/08/17	0.005 未満	2021/08/17	0.005 未満
シス及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下					0.004 未満								1	−	−	−	−	−	0.004 未満	2021/08/17	0.004 未満	2021/08/17	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下					0.002 未満								1	−	−	−	−	−	0.002 未満	2021/08/17	0.002 未満	2021/08/17	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					0.0005 未満								1	−	−	−	−	−	0.0005 未満	2021/08/17	0.0005 未満	2021/08/17	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	−	−	−	−	−	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下					0.001 未満								1	−	−	−	−	−	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満	2021/08/17	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06			0.06 未満			0.06 未満		4	−	−	−	−	−	0.06 未満	2021/05/13	0.06	2021/08/17	0.06 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		4	−	−	−	−	−	0.002 未満	2021/05/13	0.002 未満	2021/05/13	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.002		4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2021/08/17	0.002	2022/02/08	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		4	−	−	−	−	−	0.003 未満	2021/05/13	0.003 未満	2021/05/13	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.003			0.002			0.002			0.002		4	−	−	−	−	−	0.002	2021/08/17	0.003	2021/05/13	0.002
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満	2021/05/13	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.006			0.004			0.002			0.006		4	−	−	−	−	−	0.002	2021/11/09	0.006	2021/05/13	0.004
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		4	−	−	−	−	−	0.003 未満	2021/05/13	0.003 未満	2021/05/13	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.002			0.001			0.001 未満			0.002		4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2021/11/09	0.002	2021/05/13	0.002
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満		4	−	−	−	−	−	0.001 未満	2021/05/13	0.001	2021/08/17	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		4	−	−	−	−	−	0.008 未満	2021/05/13	0.008 未満	2021/05/13	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.05								1	−	−	−	−	−	0.05	2021/08/17	0.05	2021/08/17	0.05
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下					0.01 未満								1	−	−	−	−	−	0.01 未満	2021/08/17	0.01 未満	2021/08/17	0.01 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下					0.01 未満								1	−	−	−	−	−	0.01 未満	2021/08/17	0.01 未満	2021/08/17	0.01 未満
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下					0.01 未満								1	−	−	−	−	−	0.01 未満	2021/08/17	0.01 未満	2021/08/17	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下					12								1	−	−	−	−	−	12	2021/08/17	12	2021/08/17	12
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下					0.003 未満								1	−	−	−	−	−	0.003 未満	2021/08/17	0.003 未満	2021/08/17	0.003 未満
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.2	5.0	5.0	4.5	4.5	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.7	6.2	12	−	−	−	−	−	4.5	2021/07/13	6.2	2022/03/08	5.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下					38.7								1	1	−	−	−	−	38.7	2021/08/17	38.7	2021/08/17	38.7
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		140			97			152			112		4	1	3	−	−	−	97	2021/08/17	152	2021/11/09	130
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下					0.02 未満								1	−	−	−	−	−	0.02 未満	2021/08/17	0.02 未満	2021/08/17	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	−	−	−	−	−	0.000001未満	2021/08/17	0.000001未満	2021/08/17	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下					0.000001未満								1	−	−	−	−	−	0.000001未満	2021/08/17	0.000001未満	2021/08/17	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下					0.005 未満								1	−	−	−	−	−	0.005 未満	2021/08/17	0.005 未満	2021/08/17	0.005 未満
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下					0.0005 未満								1	−	−	−	−	−	0.0005 未満	2021/08/17	0.0005 未満	2021/08/17	0.0005 未満
有機物（TOC量）	mg/L	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	12	−	−	−	−	−	0.3 未満	2021/04/13	0.3 未満	2021/04/13	0.3 未満
pH値		5.8～8.6	7.0	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	6.9	7.1	7.3	7.3	7.2	7.0	12	−	−	−	12	−	6.9	2021/10/12	7.3	2021/07/13	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		−	−	−	−	−	−		−		−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		−	−	−	−	−	−		−		−
色度	度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	12	−	−	−	−	−	1 未満	2021/04/13	1 未満	2021/04/13	1 未満
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1	0.1	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12	−	−	−	−	−	0.1 未満	2021/04/13	0.1	2021/06/08	0.1 未満
遊離残留塩素	mg/L		0.15	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10	0.10	0.20	0.20	0.15	0.30	0.30	12	−	−	−	−	−	0.10	2021/09/14	0.30	2021/06/08	0.20